



Biblioteka
Raczyńskich

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia:

Wykonanie przeglądów i konserwacji systemów, urządzeń i instalacji przeciwpożarowych, SSWiN oraz niskonapięciowych w budynkach Biblioteki Raczyńskich

I. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądów i konserwacji systemów, urządzeń i instalacji przeciwpożarowych SSWiN oraz niskonapięciowych w budynkach Biblioteki Raczyńskich:

1) wykonanie przeglądów i konserwacji systemów, urządzeń i instalacji przeciwpożarowych oraz niskonapięciowych w budynkach Biblioteki Raczyńskich:

A. Biblioteka Raczyńskich – Aleje Marcinkowskiego 23 w Poznaniu:

- a) System sygnalizacji pożaru SAP - 1 raz w roku,
- b) System oddymiania i napowietrzania – 2 razy w roku,
- c) Bramy i drzwi przeciwpożarowe – 2 razy w roku,
- d) System telewizji przemysłowej CCTV – 2 razy w roku,
- e) System kontroli dostępu KD – 2 razy w roku,
- f) System sygnalizacji włamania i napadu SSWiN – 1 razy w roku,
- g) System przyzywowy – 1 raz w roku,

B. Biblioteka Raczyńskich –Gmach Historyczny, Plac Wolności 19 w Poznaniu:

System sygnalizacji ESSER- 1 raz w roku,

Bramy i drzwi przeciwpożarowe -2 razy w roku.

System telewizji przemysłowej CCTV-2razy w roku

System kontroli dostępu KD-2 razy w roku



C. Muzeum Literackie H. Sienkiewicza, Stary Rynek 84 w Poznaniu:

- a) System sygnalizacji pożaru POLON typ centrali 4200, typy elementów liniowych DOR 4046, wersja programu centrali 2.2 - 1 raz w roku,
- b) System oddymiania mechanicznego klatki schodowej – 2 razy w roku,
- c) Centrala SATEL INTEGRA- 2 razy w roku

D. Muzeum-Pracownia J. I. Kraszewskiego, ul. Wroniecka 14 w Poznaniu:

- a) System sygnalizacji pożaru SCHRACK typ centrali B4, typy elementów liniowych MTD 533, wersja programu centrali 6.0 – 1 raz w roku,
- b) System oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej – 2 razy w roku,
- c) Centrala INTEGRA- 2 razy w roku

E. ul. Wroniecka 15 w Poznaniu:

- a) System sygnalizacji pożaru SCHRACK typ centrali B4, typy elementów liniowych MTD 533, wersja programu centrali 6.0 – 1 raz w roku,
- b) System oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej – 2 razy w roku,
- c) Centrala SATEL INTEGRA (system zewnętrzny) i centrala SATEL INTEGRA (system wewnętrzny) – 1 raz w roku,

F. Ośrodek szkoleniowo – wypoczynkowy w Sapowicach, ul. Bukowska 4, Sapowice gmina Stęszew:

- a) System sygnalizacji pożaru ESSER, typ centrali IQ8 C, typy elementów liniowych 0025 – 1 raz w roku,

G. Filia nr 12/46, Poznań , ulica Arciszewskiego 27:

- a) Centrala SATEL INTEGRA-1 raz w roku

H. Filia nr 62, Poznań ,os. Jana III Sobieskiego 103:

- a) Centrala SATEL CA5- 1 raz w roku

I. Filia nr 4, Poznań, ul. Lodowa 4:

- a) System sygnalizacji pożaru Bosch FPA120 - 1 raz w roku

Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wykonywania usług serwisu i konserwacji urządzeń, w przypadku wycofania ich przez Zamawiającego z eksploatacji (dot. urządzeń w budynkach przy ul. Wronieckiej 14 i 15 oraz w pałacu Sapowice ul. Bukowska 4a), z



jednoczesnym odpowiednim obniżeniem wynagrodzenia. Strony zgodnie przyjmują, że zmiana ta nie będzie wymagała zawarcia aneksu do niniejszej umowy, dla swej ważności wymaga powiadomienia Wykonawcy w formie pisemnej.

2) wykonanie kwartalnych przeglądów wraz z próbą zadziałania systemu sygnalizacji alarmu pożarowego i systemu oddymiania w zakresie sprawdzenia poprawności działania wszystkich elementów systemu pożarowego zgodnie z obowiązującą normą PKN CEN/TS 54-14:2020-09

3) wykonywanie usług serwisowych, a także wykonywaniu napraw awarii systemów, urządzeń i instalacji przeciwpożarowych oraz niskonapięciowych w wymienionych w pkt. 1 powyżej budynkach Biblioteki Raczyńskich, na odrębne zlecenie Zamawiającego i za odrębnym wynagrodzeniem (gotowość serwisowa)

II. Termin wykonania zamówienia

I etap (zakres zrealizowany od lutego do 30 czerwca 2026 r.)

II etap (zakres realizowany od 01 lipca do 31 grudnia 2026 r.)

III etap (zakres zrealizowany od 01 stycznia do 30 czerwca 2027 r.)

IV etap (zakres realizowany od 01 lipca do 31 stycznia 2028 r.)

Za termin wykonania zamówienia uznaje się podpisanie przez Zamawiającego oraz Wykonawcę protokołu wykonania usługi bez uwag.

III. Wizja lokalna

1. Zamawiający **wymaga odbycia** przez wykonawcę wizji lokalnej przed przygotowaniem i złożeniem oferty. W celu wyznaczenia terminu wizji lokalnej Wykonawca zobowiązany jest zwrócić się z wnioskiem za pośrednictwem Platformy zakupowej, działającej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/bracz> . Zamawiający przewiduje możliwość odbycia wizji lokalnej w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-14:00. Z odbycia wizji przez danego Wykonawcę zostanie sporządzona notatka/protokół, który stanowi potwierdzenie odbycia wizji lokalnej. **Wizja lokalna jest obowiązkowa. Oferty złożone bez wizji lokalnej zostaną odrzucone.**
2. Ponadto istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej na wniosek Wykonawcy, po uzgodnieniu telefonicznym z pracownikiem Zamawiającego: tel. 61 88 58 956.
3. Wizja lokalna umożliwi Wykonawcom uzyskanie informacji przydatnych do przygotowania oferty, w tym zapoznanie się ze stanem technicznym istniejącego obiektu. Odbycie wizji lokalnej jest konieczne ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia.

