

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
DLA ZADANIA NR 1

Wykonanie przeglądu okresowego automatyki układu SZR rozdzielnic NN oraz test zabezpieczeń Micrologic w wyłącznikach Masterpack NT10H1 3P/S

Zakres przeglądu:

- Oględziny stanu technicznego zainstalowanych aparatów,
- Kontrola termowizyjna,
- Sprawdzenie działania wyłączników głównych NT, test zabezpieczeń Micrologic, pomiar zdolności wyłączania prądów zwarciovych i przeciążeniowych zgodnie z krzywą wyzwalań podaną przez producenta wyłączników, oraz sprawdzenie funkcjonowania mechanizmów,
- Sprawdzenie automatyki i wizualizacji sterownika UA – test funkcjonalny,
- Wykonanie zabiegów konserwacyjnych,
- Przegląd potwierdzony i udokumentowany protokołem.