

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**  
**DLA ZADANIA NR 3**

**Wykonanie przeglądu okresowego urządzeń UPS:**

Lp.	Nazwa sprzętu	Typ	Numer fabryczny/ inwentarzowy	Uwagi
1.	UPS-Zasilacz senty multistandard	SMS ST20/A0	LZ24UT73479003	OIOM 380V/50Hz/29A 16000W wejście 20000VA
2.	UPS-Zasilacz senty multistandard	SMS ST20/A0	LZ21UT72951003	Blok operacyjny 380V/50Hz/29A 16000W wejście 20000VA
3.	UPS	MST 80	KTG/DTR/092/2017	SN: ME36UT163210006, INPUT: 380/415V 3W+N+PE 50/60 Hz Icc=10kA 125A

**Zakres przeglądu:**

- Czyszczenie urządzeń,
- Sprawdzenie stanu połączeń wewnątrz urządzeń ze szczególnym uwzględnieniem połączeń śrubowych w obwodach mocy,
- Kontrola wskaźników urządzeń,
- Kontrola parametrów wejściowych i wyjściowych urządzeń,
- Sprawdzenie trybów pracy UPS-ów (praca na bypassie elektronicznym, mechanicznym, praca bateryjna, praca z inwertera),
- Sprawdzenie poprawności działania układu przewietrzania,
- Kontrola warunków pracy urządzeń,
- Test poprawnej pracy urządzeń,
- Wykonanie testu pracy UPS-ów w przypadku awarii napięcia zasilania.