

Grudziądz, dnia 28.0.2026 r.

Ogłoszenie o postępowaniu na wykonanie remontu komina stalowego CŁ I oraz komina przemysłowego CŁ II w Elektrociepłowni OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. w Grudziądzu

Działając w imieniu i z upoważnienia OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. zwracamy się z prośbą o złożenie oferty na przeprowadzenie remontu komina stalowego H=42,5 m oraz komina żelbetowego z wkładem stalowym H=81,25 m zlokalizowanych na terenie Elektrociepłowni OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. przy ul. Budowlanych 7 w Grudziądzu. Wykaz prac remontowych wraz z fotografiami został wskazany w ekspertyzie nr EP/2025/1/K/42.5 dla komina stalowego H=42,5 m oraz w ekspertyzie nr EP/2025/2/K/81 dla komina żelbetowego z wkładem stalowym H=81,25 m.

1. Wykaz prac remontowych dla komina stalowego H=42,5 m:
 - 1) Konstrukcje wsporcze, elementy galerii obsługowych, drabin, trzonu stalowego oraz konstrukcji trójnogu, które uległy korozji bądź nie zostały zabezpieczone antykorozyjnie należy poddać lokalnej renowacji;
 - 2) Oczyszczyć, zaspawać i zabezpieczyć otwory montażowe w pierścieniu trójnogu;
 - 3) Skorodowane obejmy rury spustowej wymienić na nowe ze stali nierdzewnej;
 - 4) Wykonać i zamontować nową klapę włazową;
 - 5) Wymienić wszystkie łączniki krat pomostowych na nowe;
 - 6) Wykonać konserwację podstawy komina do wys. 160 cm. Powierzchnię oczyścić do stopnia St3 oraz ponownie zabezpieczyć zestawami farb antykorozyjnymi klasy C5, dodatkowo cechującymi się wysoką odpornością na warunki atmosferyczne i zmienną temperaturę (do 250 °C), kolor RAL 9006 lub zbliżony.
2. Wykaz prac remontowych dla komina żelbetowego z wkładem stalowym H=81,25 m:
 - 1) Uzupełnić płaskowniki w koszu osłonowym w miejscach braku ich ciągłości w wykonaniu jako połączenie skręcane;
 - 2) Zabezpieczyć antykorozyjnie wewnętrzną dolną część przewodu stalowego w zakresie pierwszej cangi (do 1 m), żebra usztywniające oraz ramkę usztywniającą wlot wyczystki. Należy zastosować produkt Brantho – Korrux „3 in 1” z uwzględnieniem przygotowania powierzchni i aplikacji powłoki zgodnie z arkuszem technicznym farby producenta;
 - 3) Zabezpieczyć antykorozyjnie górną część oraz narożniki czopucha od wewnętrznej strony, należy zastosować produkt Brantho – Korrux „3 in 1” z uwzględnieniem przygotowania powierzchni i aplikacji powłoki zgodnie z arkuszem technicznym farby producenta;
 - 4) Uzupełnić nowy sznur uszczelniający między włazem a ramką usztywniającą;
 - 5) Oczyszczyć i doszczelnić stalową opaskę pod rynną ociekową na całym obwodzie, aby zatrzymać powstawanie zacieków;
 - 6) Skorodowane obejmy rury spustowej wymienić na nowe ze stali nierdzewnej;
 - 7) Naprawić nieszczelność na zwężce kominowej;
 - 8) Wykonać miejscowe naprawy powłoki antykorozyjnej osprzętu stalowego.
3. Ekspertyza nr EP/2025/1/K/42.5 oraz ekspertyza nr EP/2025/2/K/81 dostępne są do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Szczegółowe obowiązki wykonawcy określone zostały w załączniku nr 1 – projekt umowy.

WIZJA LOKALNA:

W celu właściwego skalkulowania ceny przed sporządzeniem oferty bezwzględnie wymagane jest przeprowadzenie przez Wykonawcę wizji lokalnej miejsca przyszłych prac. Wykonawca chcący wziąć udział w wizji lokalnej proszony jest o kontakt z przedstawicielem Wykonawcy:

- Kamil Sadłowski tel.: 56 45 06 126, e-mail: k.sadlowski@opec.pl
- Dariusz Nowakowski tel.: 56 45 06 233, e-mail: d.nowakowski@opec.pl

TERMIN REALIZACJI:

Do dnia 31 sierpnia 2026 r z uwzględnieniem, że 1 prowadzenie prac wewnątrz komina żelbetowego z wkładem stalowym będzie możliwe tylko w terminie od 20 lipca 2026 r. do 23 lipca 2026 r.

Sposób złożenia oferty:

1. Postępowanie jest prowadzone w formie elektronicznej na Platformie Zakupowej GPP znajdującej się na stronie: https://platformazakupowa.pl/pn/gpp_grudziadz/proceedings
2. Rejestracja i udział w postępowaniu jest bezpłatny.
3. Do oferty należy załączyć:
 - 1) Minimum dwie referencje poświadczające wykonanie prac remontowych kominów przemysłowych w zakładach elektroenergetycznych o wartości pow. 150 000 zł w ostatnich trzech latach;
 - 2) Aktualną polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy $\geq 500\ 000$ zł;
 - 3) protokół z odbytej wizji lokalnej na obiekcie Zamawiającego.

Termin złożenia oferty: 13 lutego 2026 roku do godz. 12⁰⁰.

Pozostałe Informacje

1. Zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyny.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Załączniki:

- 1) projekt umowy.



GRUDZIĄDZ
miasto otwarte

Grudziądzki Park Przemysłowy Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 32-36, 86-300 Grudziądz
NIP: 876-22-72-847
REGON: 340009029
KRS: 0000228967
Kapitał zakładowy: 14 052 000,00 PLN
tel. +48 56 696 80 91
e-mail: gpp@gpp.grudziadz.pl