

Od: bur@um.gliwice.pl

Do: "Biuro Obsługi Klienta" <bok@pwik.gliwice.pl>

Wysłane: czwartek, 20 marca, 2025 9:00:55

Temat: Odp. na korespondencję nr UM.333011.2025 - tytuł : dot. uzgodnienia lokalizacji projektowanej sieci wodociągowej. ul. Rekreacyjna

Numer korespondencji : UM.338480.2025

PWiK

Gliwice

Dotyczy: PWIK/W/2025/1346/DT/W/2025/687

Biuro Urbanisty Miasta po przeanalizowaniu projektów informuje, że:

- poprowadzenie wodociągu poboczem spowoduje kolizję ze szpalerem drzew, w związku z tym należy realizować wariant nr 2 a więc poprowadzenie sieci w ul. Rekreacyjnej,

- ponadto wskazana jest zmiana przebiegu sieci wzdłuż działki nr 138/2, obręb Zalew Czechowice zgodnie z załączonym szkicem. Droga (jak i wodociąg) wzdłuż wydzielonych działek musi przebiegać środkiem, czyli na granicy działek o nr 138/2 i 140/7, obręb Zalew Czechowice, dzięki czemu w miejscu włączenia do ul. Rekreacyjnej nie nastąpi kolizja z istniejącymi drzewami, a zarazem obsłuży wszystkie działki wydzielone pod zabudowę. Taka sama dyspozycja wyszła od ZDM - wymóg połączenia dróg dojazdowych wydzielonych na sąsiadujących działkach.

- kolejną kwestią jest lokalizacja komory odbiorczej - czy można ją zlokalizować w miejscu zaznaczonym na szkicu? Jeśli tak, proszę o uwzględnienie takiej zmiany w projekcie.

Z poważaniem

Agata Twardoch

Urbanistka Miejska

Biuro Urbanisty Miasta Gliwice

Ul. Jasna 31A, 44-100 Gliwice

bur@um.gliwice.pl, +48 32 338 64 51