

Gliwice, dn. 07.08.2025 r.

Prezydent Miasta
Gliwice

Znak sprawy: GE.6630.82.2025

PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
zakończonej w dniu 07.08.2025 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:	Sieć wodociągowa
Lokalizacja:	Gliwice, ul. Żeglarska, Wakacyjna i Rekreacyjna
Wnioskodawca:	
Inwestor:	PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O. ul. Rybnicka 47, 44-122 Gliwice
Projektant:	WERONIKA PRZYBYCIN Inne upr.: budowlane: SLK/8702/PBS/19
Przewodniczący:	Sebastian Ptak
Sposób przeprowadzenia narady:	elektroniczny

Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.	Nazwa instytucji Sposób uczestnictwa	Stanowisko Uwagi	Imię i nazwisko uczestnika
1	Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA w Katowicach elektroniczny	Uczestnik nieobecny na naradzie Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.	
2	Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach elektroniczny	Stanowisko pozytywne z uwagami zastosować się do zaleceń Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych – Gliwice: <ul style="list-style-type: none"> zachować normatywne odległości wykopów od drzew, maksymalnie chronić systemy korzeniowe drzew, prace ziemne wykonywać ręcznie, w obrębie rzutu koron drzew, prace ziemne wykonywać ręcznie, stosować ekrany ochronne na odkryte korzenie drzew, całość prac prowadzić pod nadzorem branżowym pracownika MZUK (Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych – Gliwice), zachować normatywne odległości linii napowietrznej od koron drzew, po zakończeniu robót technicznych wykonać renowację zniszczonej zieleni. 	AGNIESZKA SKOCZYŁAS
3	Netia SA Zespół Utrzymania Usług Region Południowy elektroniczny	Stanowisko pozytywne Bez uwag	Żaneta Smolarczyk

Dokument wygenerował(a): EWA DOKTÓR, dn. 08-08-2025 08:28:32

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

4	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze, Dział Stacji i Sieci Gazowych elektroniczny	Uczestnik nieobecny na naradzie Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.	
5	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze, Gazownia w Gliwicach elektroniczny	Stanowisko pozytywne Bez uwag	Marlena Tworuszka
6	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej - Gliwice sp. z o.o. elektroniczny	Stanowisko pozytywne bez uwag	Klaudia Buchta
7	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. - Dział Gospodarowania Wodami elektroniczny	Stanowisko pozytywne Trasę projektowanej sieci wodociągowej w miejscu skrzyżowania z istniejącym przewodem kanalizacji deszczowej akceptujemy na warunkach zawartych w piśmie znak: DT/P/2025/561 z dnia 21.02.2025 r. Rowy przydrożne wzdłuż ul. Ziemięckiej i ul. Rekreacyjnej znajdują się w utrzymaniu przez Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach. Zaznaczamy, iż rowy te nie są w eksploatacji tut. Spółki.	Izabela Staśko
8	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Gliwicach elektroniczny	Stanowisko pozytywne Trasę projektowanej sieci wodociągowej wzdłuż ulic Żeglarskiej, Wakacyjnej i rekreacyjnej w Gliwicach akceptuje się.	Agnieszka Małkus
9	Tauron Dystrybucja SA, Oddział w Gliwicach elektroniczny	Stanowisko pozytywne z uwagami Akceptuje się z uwagą. Prace w pobliżu naszych urządzeń podziemnych należy wykonywać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami. Zbliżenia i skrzyżowania zabezpieczyć rurami dwudzielnymi typu AROT zgodnie z napięciem. W przypadku wystąpienia niewystarczającej głębokości położenia istniejących kabli energetycznych – zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i norm – oraz innych utrudnień technicznych (np.: mufy, brak możliwości założenia rur ochronnych) należy przewidzieć możliwość przełożenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku należy wystąpić z wnioskiem o określenie warunków przebiegu ziemnych i kolizji do TAURON Dystrybucja SA – Wydział Eksploatacji OME Gliwice po uprzednim uzyskaniu Uzgodnień Branżowych w Wydziale OMD – adres do korespondencji: TAURON Dystrybucja S.A. Skrytka pocztowa nr 2708, 40-337 Katowice Projekt należy uzupełnić o aktualne Uzgodnienia branżowe. Przed przystąpieniem do robót w sąsiedztwie naszych urządzeń należy zawiadomić nas o terminie rozpoczęcia prac oraz zlecić nadzór.	Beata Kosmala
10	Tramwaje Śląskie SA elektroniczny	Stanowisko pozytywne Bez uwag.	Adam Zadorożny
11	Wydział Architektury i Budownictwa UM -Gliwice elektroniczny	Uczestnik nieobecny na naradzie Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.	
12	Wydział Gospodarki Nieruchomościami UM-Gliwice elektroniczny	Stanowisko pozytywne z uwagami Akceptuje się lokalizację inwestycji na nieruchomościach pozostających własnością miasta Gliwice, pismem GN.6852.1.135.2024 z dnia 13.09.2024 roku.	Iwona Seferowicz

Dokument wygenerował(a): EWA DOKTÓR, dn. 08-08-2025 08:28:32

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

13	Wydział Inwestycji i Remontów UM -Gliwice elektroniczny	Stanowisko pozytywne Bez uwag.	Krzysztof Jeżewski
14	Wydział Planowania Przestrzennego UM -Gliwice elektroniczny	Stanowisko pozytywne z uwagami W związku z występowaniem w granicach obszaru planu dużej ilości zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych, dla całego obszaru planu wyznacza się strefę "OW" obserwacji archeologicznej - uchwała nr XLIII/906/2014 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 08.05.2014 r., (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2015 r., poz. 4567	Andrzej Ociepa
15	Wydział Usług Komunalnych UM -Gliwice elektroniczny	Stanowisko pozytywne Brak uwag dot. miejskiej sieci oświetleniowej.	Anna Waligóra
16	Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach elektroniczny	Stanowisko pozytywne Akceptuje się na warunkach podanych: <ul style="list-style-type: none"> • w decyzji tut. jednostki nr ZDM/2370/2024 z dnia 19.09.2024 r, • piśmie nr ZDM-UPD.436.873.2021.DS dnia 18.01.2022 r, • piśmie ZDM-UPD.436.873.2021.DS/MJU dnia 19.09.2024 r. • w decyzji tut. jednostki nr ZDM/1439/2025/MJU z dnia 12.06.2025 r. 	Dorota Sokół

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Na obszarze uzgodnienia znajdują się następujące punkty osnowy geodezyjnej: 613226.1.10790, 613226.1.10800, 613226.2.5011.

*Z up. Prezydenta Miasta Gliwice
Dyrektor Wydziału Geodezji i Kartografii
Geodeta Miasta
Sebastian Ptak
Przewodniczący narady*

/protokół podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1151). W myśl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w naradzie koordynacyjnej mogą wziąć udział również inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych sieci na tych terenach.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1151).
3. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1151).

