

Szczecinek, dnia 20.01.2022 r.

K.6853.1.5.2022

## DECYZJA

### Na podstawie:

- 1) art. 39 ust. 3 i art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.),
- 2) art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.).

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 07.01.2022 r. (data wpływu 10.01.2022 r.), złożonego przez Ottona Wyszomirskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Techniki Sanitarnej i Ciepłowniczej „SANIT-CALOR” Otton Wyszomirski, ul. Orzechowa 19, 78-400 Szczecinek, reprezentującego Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Bugno 2, 78-400 Szczecinek, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie (IX Wydział Gospodarczy) pod numerem KRS 0000090182; NIP 6730005881, o uzgodnienie lokalizacji sieci kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej, w pasie drogowym ul. Wypoczynkowej na działce nr 227/1 w obrębie 28 w Szczecinku, w celu budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicach Wypoczynkowa, Rekreacyjna, Spokojna oraz Łąkowa w Szczecinku,

**zezwalam dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Bugno 2, 78-400 Szczecinek**, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie (IX Wydział Gospodarczy) pod numerem KRS 0000090182; NIP 6730005881, na lokalizację sieci kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej, w pasie drogowym ul. Wypoczynkowej na działce nr 227/1 w obrębie 28 w Szczecinku, w celu budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicach Wypoczynkowa, Rekreacyjna, Spokojna oraz Łąkowa w Szczecinku, przy zachowaniu następujących warunków:

1. usytuowanie projektowanych odcinków sieci oraz przyłączy należy zgłosić Staroście Szczecineckiemu w celu uzgodnienia ich lokalizacji na naradzie koordynacyjnej;
2. projektowane odcinki sieci oraz przyłączy, zlokalizowane w pasie drogowym należy wykonać zgodnie z przedstawionym projektem;
3. roboty należy prowadzić przy minimalnym naruszeniu elementów drogi z uwzględnieniem zabezpieczenia istniejącej infrastruktury podziemnej przed uszkodzeniami;
4. przejścia pod nawierzchnią utwardzoną ścieżki rowerowej wykonać bezwykopowo;
5. po wbudowaniu urządzeń naruszony pas drogowy należy przywrócić do stanu pierwotnego na koszt Inwestora, tj:
  - 5.1 w przypadku naruszenia jezdni o nawierzchni żwirowej, wykop należy zasypać i zagęścić warstwowo, uzyskując wskaźnik zagęszczenia  $> 1,0$ , przy czym maksymalna grubość warstwy przed zagęszczeniem nie może przekraczać 20 cm, nawierzchnię jezdni należy wykonać z dwóch warstw mieszanki kruszywa łamanego, warstwa dolna powinna być wykonana z kruszywa łamanego 0-63 mm, warstwa górna z kruszywa łamanego 0-31,50 mm;
  - 5.2 pobocza gruntowe i tereny pasa drogowego porośnięte darnią w miejscach wykopów należy zagęszczać warstwowo oraz rozplantować;



- 5.3 świadectwo badania stopnia zagęszczenia należy przekazać zarządcy drogi przy zwalnianiu pasa drogowego,
6. zezwolenie dotyczy wyłącznie nowoprojektowanych urządzeń, naniesionych na plany sytuacyjne posiadające pieczęć Miasta Szczecinek;
  7. przed rozpoczęciem robót, Inwestor – właściciel umieszczanych urządzeń zobowiązany jest do uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, w celu prowadzenia robót w pasie drogowym i umieszczenia w nim obiektu lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego wraz z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu,
  8. Inwestor – właściciel umieszczanych urządzeń zobowiązany jest do skoordynowania robót budowlanych z zadaniem inwestycyjnym Miasta Szczecinek polegającym na budowie odcinka drogi gminnej ul. Wypoczynkowa w Szczecinku oraz poniesienia wszelkich kosztów związanych z utrzymaniem urządzeń jak również kosztów związanych z koniecznością przebudowy lub przełożenia urządzeń w przypadku przebudowy lub remontu drogi na odcinkach projektowanej sieci;
  9. Inwestor – właściciel projektowanych urządzeń po wykonaniu robót winien dokonać inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i dostarczyć ją do Wydziału Komunalnego tut. Urzędu.

### UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 107 kpa odstępuje się od uzasadnienia decyzji, albowiem uwzględnia ona w całości żądanie strony.

### POUCZENIE

1. Na inwestorze przed rozpoczęciem prac budowlanych ciąży obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia budowy albo wykonania robót budowlanych oraz uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urządzenia.
2. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Burmistrza Miasta w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
3. W trakcie biegu terminu wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji. Z dniem doręczenia organowi, który wydał niniejszą decyzję oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Z up. BURMISTRZA MIASTA

mgr inż. *Marta Mista*  
Dyrektor Wydziału Komunalnego

W załączeniu:

1. egzemplarz uzgodnionej lokalizacji trasy sieci kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej.

Otrzymują:

1. Zakład Techniki Sanitarnej i Ciepłowniczej „SANIT-CALOR” Otton Wyszomirski, ul. Orzechowa 19, 78-400 Szczecinek, pełnomocnik PWiK Sp. z o.o., ul. Bugno 2, 78-400 Szczecinek,
2. Wydział K a/a. (A.W).