

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia obejmuje zadanie polegające na „**Budowie sieci wodociągowej na ul. Zwycięzców w m. Barwice gmina Barwice. Zadanie należy wykonać zgodnie z Projektem Budowlanym i Opisem Przedmiotu Zamówienia.**”

### 1. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia inwestycyjnego:

#### 1.1. Sieć wodociągowa

Parametry techniczne sieci wodociągowej:

rura PE 100–RC SDR 17 DN 110 mm	L - 379 mb
rura PE 100-RC SDR 17 DN 90 mm	L – 2,5 mb

Wykonanie sieci wodociągowej od węzła W1 do węzła W32 w Ul. Zwycięzców i spięcie z istniejącymi sieciami wodociągowymi DN 160 mm w ulicy Podgórnej i DN 125 mm w ulicy Łąkowej – **zgodnie z projektem budowlanym.**

#### 1.2. Przyłącza wodociągowe

Parametry techniczne przyłączy wodociągowych:

rura PE 100-RC SDR 11 PN16 średnice i długości zgodnie z projektem budowlanym

**Przyłącza do niżej wymienionych nieruchomości doprowadzić do budynku i przełączyć przed wodomierzem głównym z istniejącą instalacją wewnętrzną (średnice odpowiednio z projektem) – wykaz nieruchomości:**

- ul. Zwycięzców 12 – wstawić studnie wodomierzową z wyposażeniem i przenieść wodomierz główny z ul. Zwycięzców 14,
- ul. Zwycięzców 1, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21A, 22, 23, 23A, 24, 25.

Precyzyjne miejsce budowy odgałęzień do poszczególnych działek należy określić na etapie realizacji zadania w uzgodnieniu z właścicielami działek.

Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać atesty dopuszczające do stosowania w sieciach wodociągowych.

### 2. Wymagania ogólne dotyczące zadania inwestycyjnego:

**Sieć wodociągową** wykonać z rur minimum dwuwarstwowych PE 100–RC SDR 17. Zastosować zasuwę odcinającą miękko uszczelnioną, firmy JAFAR, HAWLE, AVK lub innych producentów o równorzędnych parametrach technicznych. Zasuwę wyposażyc w obudowy teleskopowe, skrzynki żeliwne duże i trwale oznakować za pomocą tabliczek domiarowych wykonanych z aluminium. Zastosowana armatura wodociągowa powinna być wykonana z żeliwa sferoidalnego, pokryta powłoką antykorozyjną epoksydową o grubości warstwy min. 250µm (wewnątrz i zewnątrz) posiadającą certyfikat GSK.

Podejścia wodociągowe od strony sieci wodociągowej wyposażyc w nawiertki samonawiercające firmy JAFAR, HAWLE lub innych producentów o równorzędnych

*Wesylcayayn*

parametrach technicznych. Korpus nawiertki z żeliwa sferoidalnego min. GJS-400-15 w wykonaniu monolitycznym (głowica musi posiadać zabezpieczenie przed wykręcaniem). Nawiertki muszą spełniać funkcję zaworu odcinającego bez konieczności zastosowania dodatkowej zasuwy. Przewody wodociągowe doprowadzone do granic działek lub do budynku należy trwale zaślepić.

W przypadku zastosowania technologii przejścia z przewodami wodociagowymi „przeciskiem” zachować należy szczególną ostrożność w odniesieniu do istniejącej infrastruktury podziemnej (w szczególności instalacji gazowej i energetycznej) oraz zastosować materiały adekwatne do wykonywania robót tą technologią (materiał o zwiększonej wytrzymałości rury minimum dwuwarstwowe PE 100 RC). Przed oddaniem przewodów wodociagowych do eksploatacji poddać je należy próbie na ciśnienie, wykonać dezynfekcję oraz uzyskać pozytywny wynik badań bakteriologicznych wody.

Dla oznakowania przebiegu trasy przewodów wodociagowych w wykopie, na wysokości 40 cm nad przewodem, ułożyć taśmę lokalizacyjno-ostrzegawczą z wkładką identyfikacyjną z zamocowaniem do zasuw i hydrantów.

Sieć wodociagową zakończyć hydrantem na węźle HN4, a od strony ul. Podgórnej włączeniem do sieci DN 160 PE i węzłem zasuw. Należy wykonać przyłącza wodociagowe zgodnie z projektem i przełączyć odbiorców do nowej sieci wodociagowej. Przyłącze wodociagowe do budynku na ul. Zwycięzców 12 wyposażyć w studnie wodomierzową i przenieść wodomierz główny z piwnicy bloku na ul. Zwycięzców 14. Pozostałe przyłącza doprowadzić pod wodomierze główne po konsultacji z Inwestorem. Po przełączeniu do nowej sieci wodociagowej należy wyłączyć z użytku starą sieć wodociagową i nieaktywne przyłącza. Po wyłączeniu starej sieci wodociagowej zdemontować istniejące hydranty nadziemne i zdeponować na terenie bazy rejonu Barwice.

Wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz zabezpieczenia robót w związku z budową sieci w pasach drogowych po stronie Wykonawcy.

### 3. Uwagi końcowe:

- 3.1. Całość robót należy wykonywać zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Robot Budowlano-Montażowych oraz sztuką budowlaną.
- 3.2. Upoważnione osoby do kontaktu w sprawach technicznych związanych z postępowaniem przetargowym: Przemysław Gaska tel. 600 887 517; Piotr Jasionas, tel. 608 687 638.
- 3.3. Zaleca się przeprowadzenie przez Wykonawcę wizji lokalnej w terenie, w celu weryfikacji zakresu robót w odniesieniu do opisu przedmiotu zamówienia, zapoznania się z warunkami terenowymi i lokalizacyjnymi.
- 3.4. Przed przystąpieniem do prac należy uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego na wbudowywane materiały (wniosek materiałowy).
- 3.5. Wykonawca odpowiedzialny jest za organizację placu budowy oraz organizację ruchu w rejonie budowy.
- 3.5. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszystkich uzgodnień związanych z wykonywaniem prac w szczególności uzgodnić z właścicielami sposób korzystania z ich nieruchomości podczas wykonywania robót budowlanych, wykonać dokumentację fotograficzną terenu, zabezpieczyć teren budowy w okresie trwania budowy aż do

*desygna*

zakończenia i odbioru ostatecznego robót budowlanych, oraz ponosi koszty związane z zajęciem pasów drogowych na czas realizacji przedmiotu zamówienia.

- 3.6. O czasowych przerwach w dostawie wody związanych z wykonywaniem robót Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym powiadomi Odbiorców. Wykonawca pokryje koszty Zamawiającego związane z zapewnieniem zastępczej dostawy wody.
- 3.7. W przypadku wystąpienia wszelkich uszkodzeń infrastruktury podziemnej oraz innych szkód w związku z wykonywanymi robotami, koszty ich usunięcia i skutków ponosi Wykonawca.
- 3.8. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez wstrzymywania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje przedstawiciel Zamawiającego na wniosek Wykonawcy.
- 3.9. Obsługę geodezyjną robót łącznie z inwentaryzacją powykonawczą zapewnia Wykonawca.
- 3.10. Usunięcie starych skrzynek zasuwowych, hydrantowych, włazów, tabliczek domiarowych wraz z odtworzeniem nawierzchni po stronie Wykonawcy
- 3.11. Odtworzenie nawierzchni terenu do stanu pierwotnego po wykonywanych robotach zapewnia Wykonawca.
- 3.12. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia protokołów zejścia z budowy (potwierdzenie właścicieli działek o przywróceniu terenów do stanu sprzed rozpoczęcia robót).
- 3.13. Elementy metalowe sieci wodociągowej/kanalizacyjnej zdemontowane w trakcie wykonywania robót składować należy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (do dokumentacji powykonawczej załączyć należy protokół zdeponowania materiałów).
- 3.14. Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania urządzeń i materiałów ujętych w opisie przedmiotu zamówienia lub równoważnych. Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać atesty dopuszczające do stosowania w sieciach/instalacjach wodociągowych. Przed przystąpieniem do prac należy uzgodnić wykorzystanie proponowanych materiałów z Zamawiającym oraz przedłożyć stosowne ich atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności i aprobaty.
- 3.15. Wszystkie zmiany technologii wykonania robót i wykorzystania materiałów można dokonać tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego.
- 3.16. Wykonawca jest zobowiązany do przeszkolenia pracowników pod względem BHP i ppoż. przed podjęciem prac.
- 3.17. Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do wykonywania prac do zapoznania się i bezwzględnego przestrzegania przepisów BHP i p.poż.
- 3.18. Po stronie Wykonawcy sieci leży wyłączenie z zasilania starej sieci wodociągowej poprzez jej trwałe zaślepienie.
- 3.19. Po stronie Wykonawcy leży usunięcie z zasobów geodezyjnych starej sieci wodociągowej.
- 3.20. Wykonawca na dzień odbioru dostarczy Zamawiającemu dokumentację powykonawczą zawierającą:
  - a. mapę geodezyjną powykonawczą w formie papierowej oraz cyfrowej (plik DXF),
  - b. atesty i deklaracje zgodności,
  - c. protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu,
  - d. protokoły z badań na ciśnienie przewodów wodociągowych,
  - e. pozytywny wynik badań bakteriologicznych wody,
  - f. protokoły zejścia z budowy podpisanych przez właścicieli działek,
  - g. szkice przedstawiające wybudowane węzły zasuw oraz miejsca kolizji z inną infrastrukturą podziemną,
  - h. protokoły z badań na szczelność przewodów kanalizacji ,

*Weryfikacja*

- i. dokumentację z inspekcji TV kanałów (film i spadki)
- j. tabelaryczne zestawienia długości wybudowanych przewodów wodociągowych z podziałem na średnice i rodzaj materiału oraz ilości i parametry wbudowanej armatury wodociągowej (zasuwy, nawiertki wodociągowe, hydranty).

**3.21.** Wykonawca zrealizuje zadanie w terminie do: **2.10.2026r.**

**Uwaga:**

Przy odtworzeniu nawierzchni do stanu pierwotnego Wykonawca robót zobowiązany jest uzyskać udokumentowany stopień zagęszczenia wymagany dla tego typu nawierzchni drogowych.

PREZES ZARZĄDU  
Krzysztof Żuprański

desygnacja