

### Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wymiana i uruchomienie ślimakowego podajnika do ewakuacji osadu z prasy Bellmer.

#### Zakres prac:

1. Przygotowanie do uruchomienia podajnika ślimakowego dn. 350 znajdującego się na terenie OŚ.
  - regeneracja ślimaka
  - wymiana sprzęgła
  - dostosowanie przekładni i sprzęgła do podajnika
  - wymiana okładzin teflonowych
  - wykonanie leja zasypowego
2. Demontaż podajnika obecnie eksploatowanego.
3. Montaż i uruchomienie podajnika ewakuacji osadu w miejsce podajnika zdemontowanego.

Wszystkie prace muszą być wykonywane na czynnym obiekcie, tj. zamawiający będzie prowadził podczas wymiany normalne czynności eksploatacyjne.

Przy wykonywaniu prac wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisów Bhp i p-poż oraz wymogów przepisów ochrony środowiska.

Utylizacja wszystkich odpadów po stronie wykonawcy

Przed złożeniem oferty wskazana wizja lokalna na obiekcie celem uszczegółowienia zakresu i terminowości prac remontowych.

