

chor. Maziewski Kamil  
młodszy Inspektor DKW  
Aresztu Śledczego w Suwałkach

Suwałki, dn. 04.02.2026 r.

## **Załącznik nr 1 do wniosku z dnia 04.02.2026 o zakup krat drzwiowych i okiennych.**

Konstrukcje krat wykonane ze stali S235/S355, zabezpieczone poprzez śrutowanie i malowane proszkowo na kolor RAL 7016, grubość malowania około 120µm. Kraty drzwiowe powinny być wykonane ze stali o średnicy prętów 20 mm w rozstawie osiowym 14 cm, przewiązki o przekroju 10 x 50 mm, w odstępach co 80 cm. Kraty okienne powinny być wykonane ze stali o średnicy prętów 20 mm w rozstawie osiowym 14 cm, przewiązki o przekroju 10 x 50 mm, w odstępach co 35 cm. Rama krat drzwiowych wykonana z profili stalowych zamkniętych 60/30/2 mm oraz nitowanych blach stalowych gr. 2 mm. Rama krat okiennych wykonana z profili stalowych zamkniętych 50/30/2 mm. Ościeżnica krat drzwiowych wykonana z profilu stalowego zamkniętego 80/40/3 mm wraz z przymkami gr. min. 5 mm

W ofercie nie należy wliczać kosztów prac budowlanych, zamków specjalistycznych oraz montażu. Zamki typu „SMOK – DRAGON” (składający się z dwóch elementów: zamka SMOK montowanego w ościeżnicy oraz zamka DRAGON montowanego w skrzydle) Zamawiający dostarczy Wykonawcy przy złożeniu zamówienia i podpisaniu umowy. Wykonawca jest zobowiązany ze swojej strony do wykonania i montażu kaset przeznaczonych do w/w zamków z uwzględnieniem możliwości regulacji zamka w każdej płaszczyźnie o +/- 1 cm, z uwagi na konieczność ustawienia bardzo dokładnej pozycji kontaktronów umieszczonych w zamkach względem siebie – co jest kluczowym elementem poprawności działania systemu zamykania krat.

Poniżej zestawienie ilości i przybliżonych wymiarów krat (+/- 2 cm). Dokładne wymiary krat należy pobrać z rzeczywistego obmiaru przed przystąpieniem do złożenia oferty. Zamawiający wymaga dostarczenia rysunków warsztatowych technicznych oferowanych krat przed przystąpieniem do realizacji zadania, celem akceptacji rozwiązań technicznych.

Zamawiający przedstawia jako załącznik nr 2 oraz załącznik nr 3 przykładowe realizacje krat, wykonane zgodnie z w/w wymogami Zamawiającego i spełniające jego oczekiwania.

**MŁODSZY INSPEKTOR**  
Dział Kwatermistrzowski  
Aresztu Śledczego w Suwałkach  
*Kamil Maziewski*  
chor. mgr inż. Kamil Maziewski

## Zestawienie krat:

1. **Krata drzwiowa przed świetlicą oddział II i IV** - skrzydło otwierane lewe, montaż nakładkowo na ścianę, przygotowane pod „zamek SMOK – DRAGON” – wym. otworu 2200 x 1080 mm - 2 szt.;
2. **Krata drzwiowa przed łaźnią oddział II** – skrzydło otwierane prawe, montaż nakładkowo na ścianę, jednostronnie pokryte płytą poliwęglanową nieprzezroczystą gr. 3 mm wraz z pochwytym, przygotowane pod „zamek SMOK – DRAGON” – wym. otworu 2050 x 1190 mm - 1 szt.;
3. **Krata drzwiowa przed łaźnią oddział I i III** – skrzydło otwierane lewe, montaż nakładkowo na ścianę, jednostronnie pokryte płytą poliwęglanową nieprzezroczystą gr. 3 mm wraz z pochwytym, przygotowane pod „zamek SMOK – DRAGON” – wym. otworu 2060 x 1190 mm - 2 szt.;
4. **Krata drzwiowa przed świetlicą oddział I i III** - skrzydło otwierane prawe, montaż nakładkowo na ścianę, przygotowane pod „zamek SMOK – DRAGON” – wym. otworu 2160 x 1080 mm - 2 szt.;
5. **Krata drzwiowa przed łaźnią oddział IV** – skrzydło otwierane prawe, montaż nakładkowo na ścianę, jednostronnie pokryta płytą poliwęglanową nieprzezroczystą gr. 3 mm wraz z pochwytym, przygotowane pod „zamek SMOK – DRAGON” – wym. otworu 2050 x 1190 mm - 1 szt.;
6. **Krata drzwiowa piwnica oddział II** - skrzydło otwierane lewe, montaż nakładkowo na ścianę, przygotowane pod „zamek SMOK – DRAGON” – wym. otworu 2050 x 1080 mm - 1 szt.;
7. **Krata drzwiowa piwnica oddział I** - skrzydło otwierane prawe, montaż nakładkowo na ścianę, przygotowane pod „zamek SMOK – DRAGON” – wym. otworu 2050 x 1080 mm - 1 szt.;
8. **Krata okienna Śluza** - krata stała, montaż nakładkowo na ścianę – wym. otworu 1190 x 1180 mm - 2 szt.;
9. **Krata okienna narożna Śluza** - krata stała, montaż nakładkowo na ścianę oraz lewostronnie do boku – wym. otworu 1200 x 1000 mm - 1 szt.;
10. **Krata okienna Śluza socjal** - krata stała, montaż nakładkowo na ścianę – wym. otworu 1200 x 1050 mm - 1 szt.;
11. **Krata drzwiowa Śluza** - skrzydło otwierane prawe, montaż nakładkowo na ścianę, przygotowane pod „zamek SMOK – DRAGON” – wym. otworu 2195 x 1050 mm - 1 szt.;