

Opis przedmiotu zamówienia

- 1. Przedmiotem zamówienia jest** wykonanie oceny przydatności środka pianotwórczego JET X 2% do dalszego stosowania w ochronie przeciwpożarowej oraz jego stężenie w roztworze wodnym pobranym z instalacji gaśniczej ,
nr ref 55/2026

2. KOD WSPÓLNEGO SŁOWNIKA (CPV):

Numer kodu CPV*	Kod usługi*	Nazewnictwo zgodne z Wspólnym Słownikiem Zamówień Publicznych*
73110000-6		<i>Usługi Badawcze</i>

ZAKRES wykonania usługi:

- ocena przydatności do dalszego stosowania w ochronie ppoż:

1. środka pianotwórczego,
 2. wody z instalacji gaśniczej,
 3. roztworu wodnego ,
1. Badanie należy zrealizować w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania pisemnego zamówienia wraz z próbkami pobranymi z instalacji gaśniczej ;
 2. Oznacza to że w ciągu 30 dni wykonawca zrealizuje cały zakres zadania tj. oceny przydatności do dalszego stosowania w ochronie ppoż: Środka pianotwórczego, Wody z instalacji gaśniczej, Roztworu wodnego
 3. Wykonawca po zakończonej usłudze powinien wystawić **raport / opinia techniczna** z wykonanego badania określający wynik przeprowadzonego badania
 4. **Zamawiający jest zobowiązany dostarczyć przedmiot Umowy**
tj próbki pobrane z instalacji gaśniczej : środka pianotwórczego – 5L, wody z instalacji gaśniczej- 5L, roztworu wodnego – 5L w opakowaniach do Siedziby Wykonawcy

5. W zaoferowaną cenę przeglądu należy wliczyć: **wszystkie koszty związane z jego realizacją**