




Zakład Gospodarki Komunalnej w Bolkowie

TM/...../2025

RF
12.11.2025



Bolków, dnia 06 listopada 2025 r.

Gmina Bolków

ul. Rynek 1

59-420 Bolków

Dotyczy: wydania technicznych warunków przebudowy sieci sanitarnej w miejscowości Wolbromek.

W odpowiedzi na pismo PW.7011.6.2025 z dnia 03.11.2025 r. w sprawie wydania technicznych warunków dla inwestycji pt. przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wolbromek. Zakład Gospodarki Komunalnej w Bolkowie podaje techniczne warunki w zakresie zmiany lokalizacji przepompowni ścieków PW4 działka nr 152/4 obręb Wolbromek:

- ✓ Zapewnia się odbiór ścieków sanitarnych, w związku z tym należy: zaprojektować przepompownie ścieków i posadowić na działce nr ewi. 153/1 obręb Wolbromek z wpięciem do istniejącego rurociągu tłoczego ks. DN 90 oraz do kolektora ściekowego PCV 200. Wybudować odcinek kolektora ściekowego PCV 200 między istniejącymi studniami kanalizacyjnymi o rzędnych 261.26/258.81 i 261.35/258.97.

Projekt budowy sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków należy uzgodnić z tutejszym Zakładem.

Załącznik:

- mapa sieci kanalizacyjnej

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Bolkowie
Andrzej Makiewicz

Sprawę prowadzi:

mgr Waldemar Pokój

Kierownik ds. sieci i urządzeń wodno - kanalizacyjnych

Tel. 75-74-13-309 wew. 37

Tel. kom. 602-327-151

w.pokoj@zgkboldow.pl

