

**PROTOKÓŁ KONTROLI OKRESOWEJ STANU TECHNICZNEGO INSTALACJI GAZOWEJ
OD GAZOMIERZA DO URZĄDZEŃ GAZOWYCH W LOKALU MIESZKALNYM LUB UŻYTKOWYM**

Adres lokalu:, w Gorzowie Wlkp., Użytkownik:

☐ lokal mieszkalny; ☐ lokal użytkowy Data kontroli okresowej:

1. Gazomierz:

- miejsce lokalizacji ☐ obudowa szczelna ☐ obudowa nieszczelna ☐ gazomierz zdjęty
- połączenie gazomierza z inst. gaz.: ☐ szczelne ☐ nieszczelne L P
- stan plomb: ☐ właściwy ☐ uszkodzone ☐ brak

2. Instalacja gazowa:

- wykonana z rur: ☐ stalowe ☐ miedziane; ☐ spawana ☐ skręcana ☐ lut twardy ☐ zaciskana
- dostępność instalacji: ☐ dostępna ☐ zabudowana ☐ pod tynkiem
- umocowanie instalacji: ☐ prawidłowe ☐ nieprawidłowe
- zabezpieczenie antykorozyjne: ☐ prawidłowe ☐ nieprawidłowe
- szczelność instalacji: ☐ szczelna ☐ nieszczelna

3. Urządzenia gazowe:

- kuchenka gazowa: ☐ szczelna ☐ nieszczelna
- terma gazowa: ☐ szczelna ☐ nieszczelna
- kocioł gazowy ☐ jedno ☐ dwu/funkcyjny: ☐ szczelny ☐ nieszczelny
- inne urządzenia: ☐ szczelne ☐ nieszczelne
- stan techniczny elastycznych przyłączy gazowych i ich zgodność z wymaganymi atestami:
☐ dobry ☐ zły ☐ brak

4. Uwagi i zalecenia pokontrolne:

- ☐ Kubatura pomieszczeń z urządzeniami gazowymi: ☐ odpowiednia ☐ nieodpowiednia
- ☐ Czy pom. z urządzeniami gazowymi posiadają kratki went.?: ☐ tak ☐ nie
- ☐ Instalacja gazowa w lokalu jest sprawna i została dopuszczona do dalszej eksploatacji bez uwag
- ☐ Instalacja dopuszczona warunkowo: ☐ bez kuchenki ☐ bez termy gazowej ☐ bez kotła gazowego
- ☐ Instalacja gazowa niedopuszczona do dalszej eksploatacji, uwagi:

Zapoznałem się z treścią protokołu
i oświadczam, że w lokalu nie posiadam butli z gazem płynnym:

.....
Imię, nazwisko, nr uprawnień, podpis i pieczęćka
osoby sporządzającej protokół

.....
Czytelny podpis użytkownika

Badanie szczelności inst. gaz. przeprowadzono detektorem