

W odpowiedzi na pytania Zamawiający udziela wyjaśnień:

1. Pytanie:

Proszę o informację jaki rozmiar/typ wkładek topikowych?

Zamawiający prosi o wycenę: Wkładek topikowych o rozmiarze DII gF.

2. Pytanie:

Poz.nr 8 Świelówka LED G13 T8 18W 1800lm 4000K 1200 mm, 2700 lumenów

Występują dwie wartości strumienia świetlnego : 1800lm oraz 2700 lm

Proszę o doprecyzowanie minimalnej wartości lumenów np. minimum 1800lm lub minimum 2700lm

Zamawiający prosi o wycenę: Świelówek o strumieniu świetlnym: 2700 lm