

	PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. ul. Witomińska 21, 81-311 Gdynia www.pewik.gdynia.pl tel. cent. (58) 66 87 311 biuro@pewik.gdynia.pl	TT-721-Ko-028733/22 Numer uzgodnienia	 1 11 12 40 04 6 Kod RDE
		12-10-2022 Data wydania uzgodnienia	
		12-10-2024 Data ważności uzgodnienia	
UZGODNIENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DOT. SIECI I URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I/LUB KANALIZACYJNYCH			
A. DANE INWESTORA			
1. Imię i nazwisko lub nazwa		2. PEWIK GDYNIA SP. Z O.O.	
3. Adres		4. ul. Witomińska 29 81-311 Gdynia	
B. DANE PROJEKTANTA			
5. Imię i nazwisko lub nazwa		6. PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-HANDLOWE GAMMA-PROJEKT MARIUSZ PIOTR BURAKOWSKI	
7. Adres		8. ul. Jaworzniaków 41 80-180 Gdańsk	
C. LOKALIZACJA PROJEKTOWANEGO URZĄDZENIA / OBIEKTU BUDOWLANEGO			
9. Miejscowość Pogórze	10. Ulica ul. Kościuszki, Czarnieckiego, Dorsza	11. Nr działek 72/12, 55/1	12. Obręb Obr. 7 Kosakowo
D. ZAKRES UZGODNIENIA			
13. Opis projektowanych urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych: Budowa komory redukcyjno-pomiarowej i zasuwy odcinającej		14. Branża dokumentacji podlegająca uzgodnieniu 1. SANITARNA	
15. Aneks dotyczy: Nie dotyczy		16. Aneks do uzgodnienia: Nie dotyczy	
17. Stadium dokumentacji projektowej projekt budowlany o szczegółowości wykonawczego		18. Warunki techniczne wykonania urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych WEW/TT/21/2519 z dnia 25.02.2022 r	
19. Umowa ustalająca warunki wybudowania oraz przejścia własności urządzenia wodociągowego / urządzenia kanalizacyjnego nie dotyczy			
E. UWAGI			
21. Przedsiębiorstwo akceptuje zawarte w niniejszym projekcie rozwiązania techniczne pod warunkiem realizacji zamieszczonych uwag: <ol style="list-style-type: none"> 1) O rozpoczęciu robót należy pisemnie powiadomić PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. z 14-dniowym wyprzedzeniem (podając nr uzgodnienia). 2) Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia inspektorom PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. prowadzenia czynności kontrolnych w trakcie realizacji robót. 3) Podczas prowadzenia prac w pobliżu urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych prace ziemne prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności w obecności służb PEWIK Gdynia Sp. z o.o. 4) PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. zobowiązuje Inwestora i Wykonawcę robót do prowadzenia prac w sposób wykluczający możliwość uszkodzenia naszych urządzeń i powstania awarii sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz pokrycia wszelkich kosztów związanych z powstaniem awarii sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej na skutek prowadzonych prac. 5) Wszelkie odstępstwa od uzgodnionej dokumentacji projektowej (również zakwalifikowane jako nieistotne odstępstwa od zatwierdzonego projektu) wymagają akceptacji PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. przed ich realizacją. 6) Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia projektanta z odpowiedzialności za opracowanie projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami branżowymi. 7) Należy zapewnić ciągłość dostawy wody i odbioru ścieków podczas realizacji prac budowlanych. 8) Uruchomienie reduktora ciśnienia i zamknięcie zasuwy strefowej należy przeprowadzić w obecności i pod nadzorem służb PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. zgodnie z dokumentacją projektową. 			
F. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH			
22. Integralną częścią uzgodnienia są: Załącznik 1. Ostemplowana dokumentacja projektowa – 1 egz			
H. POTWIERDZENIE PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.			
23. Opracował Małgorzata Sokołowska Tel. 586687496 malgorzataso@pewik.gdynia.pl		24. Zatwierdził z up. ZARZĄDU PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.  Joanna Zachciał SPECJALISTA DS. ROZWOJU SYSTEMU WODOCIĄGOWEGO I KANALIZACYJNEGO ORAZ PROJEKTOWANIA	