



UWAGI:

- Instalacja gazowa do gazomierzy z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-EN 10208-1.
- Wymiary rur stal. odpowiednio: (ø20=DZ26,9x2.3 ø25=DZ33.7x2.9, ø32=DZ42.4x2.9, ø40=DZ48.3x2.9, ø50=DZ60.3x3.2).
- Podjeścia do gazomierzy ø20.
- Za gazomierzami instalacja wykonana z rur i złączek miedzianych systemu "Press Gaz".
- Poziomy w piwnicach montować w części podstropowej, nad innymi instalacjami (w śladzie istniejącej instalacji). Na przejściach na wysokości min. 2,0m w świetle.
- Zawory podpionowe w piwnicach o połączeniach nierozłącznych (bez śrubunków).
- Przejścia rurociągów przez ściany i stropy należy wykonać w tulejach ochronnych i uszczelnić masą trwale elastyczną.

| | | | |
|--------------------------------------|--|---------|---------------------|
| Inwestor: | WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NR 47 ul. Wysoka 40/42, 97-300 Piotrków Trybunalski | | |
| Objekt: | Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Wysokiej 40/42, 97-300 Piotrków Tryb. dz. nr ew. 458/1, 458/2, 458/3 obr. 14 Piotrków Trybunalski | | Br.: SANIT.-INSTAL. |
| Temat: | WYMIANA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZU | | Skala: 1:50 |
| Rysunek: | Rzut piwnic - kl. 1-4 | | Rys. nr.: 2 |
| Projektował: mgr inż. Adam Olczyk | Nr upr. proj. upr. proj. nr LANA.V.0368/150/09 par. 4 ust. 2, par. 5 ust. 1, par. 7, par. 13 ust. 1, par. 4 lit. a) i b) | Podpis: | Data: 04.2024r. |