



W górnej części — pod belką żelbetową, kanał went. 160x160. Na wlocie i wylocie kratki wentylacyjne.

W górnej części — pod belką żelbetową, kanał went. 160x160. Na wlocie i wylocie kratki wentylacyjne.

W górnej części — pod belką żelbetową, kanał went. 160x160. Na wlocie i wylocie kratki wentylacyjne.

W górnej części — pod belką żelbetową, kanał went. 160x160. Na wlocie i wylocie kratki wentylacyjne.

ODBIORNIKI GAZU:

KG4P

— kuchnia gazowa 4—ro palnikowa z piekarnikiem o mocy ca. 10kW

- UWAGI:
- Instalacja gazowa do gazomierzy z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-EN 10208-1. Wymiary rur stalowych odpowiednio: ø20—DZ26,9x2,3, ø25—DZ33,7x2,9, ø32—DZ42,4x2,9, ø40—DZ48,3x2,9, ø50—DZ60,3x3,2 [mm].
 - Podejścia do gazomierzy ø20.
 - Za gazomierzami instalacja wykonana z rur i złączek miedzianych systemu "Press Gaz".
 - Gazomierze typu G-1.6 (lub G-4).
 - Gazomierze montować w konsolach przyłącznych do gazomierzy.
 - Przejścia rurociągów przez ściany i stropy należy wykonać w tulejach ochronnych i uszczelniać masą elastyczną.

Investor:	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NR 47 ul. Wysoka 40/42, 97-300 Piotrków Trybunalski		
Objekt:	Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Wysokiej 40/42, 97-300 Piotrków Tryb.		Br.: SANIT.-INSTAL.
Temat:	WYMIANA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZU		Skala: 1:50
Rysunek:	Rzut 4-go piętra - kl. 5-8		Rys nr.: 9
Projektował:	mgr inż. Adam Olczyk		Data: 04.2024r.
		Podpis:	