



**Goleniowskie  
Wodociągi  
i Kanalizacja Sp. z o.o.**

**Adres: 72-100 Goleniów, ul. I Brygady Legionów 18a**

NIP 856-179-06-76  
REGON 320420881  
KRS 0000291232  
BDO: 000002643  
kapitał zakładowy 93.811.550,00 zł

konto bankowe:  
PEKAO S.A. O/Goleniów  
29 1240 3839 1111 0010 1545 8923

tel. 91 881 23 28  
faks 91 881 23 35  
e-mail: [biuro@gwik.goleniow.pl](mailto:biuro@gwik.goleniow.pl)

Goleniów, dnia 23 kwietnia 2026 roku

Numer sprawy: GWiK. ZP.ZC.DN.12/2026r.

## **ZAPYTANIE OFERTOWE**

### **p.n.: „Dostawa pomp ścieków do przepompowni”.**

I. Nazwa i adres zamawiającego, numer telefonu, numer faxu, dni i godziny pracy:

Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Goleniowie

72-100 Goleniów, ul. I Brygady Legionów 18A

Numer telefonu: 91) 407-25-31

Numer faxu: 91) 881-23-35

Strona internetowa: [www.gwik.pl](http://www.gwik.pl)

II. Tryb prowadzenia postępowania:

Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 2) Rozdział X Podrozdział 4 Regulaminu **postępowania przy udzielaniu zamówień sektorowych i zamówień klasycznych do 170 000 zł przez spółkę Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2024r; poz. 1230 ze zm.)** .) zatwierdzonego Zarządzeniem Nr 03/2021r. z dnia 04 lutego 2021 roku, których wartość zamówienia nie przekracza 170 000,00 PLN.

III. Przedmiot zamówienia (zapytania ofertowego):

1. Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest dostawa/usługa/robota budowlana p.n.: **„Dostawa pomp ścieków do przepompowni”.**

Szczegółowy przedmiot zamówienia określa:

KOD CPV:

42.12.22.20-8 Pompy ściekowe

2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyłącznie fabrycznie nowych pomp ściekowych wraz z wymaganym osprzętem, zgodnie ze specyfikacją techniczną

określoną w dalszej części opisu . Wymagany zakres dostawy ma obejmować 2 pozycje zgodnie z zestawieniem:

**1. Pompownia ścieków PŚ PS5 Kliniska: pompa wraz ze stopą sprzęgającą – 2kpl.**

**2. Pompownia ścieków PG1 Borzysławiec – PG3 Rurzyca Dobroszyn: pompa 1szt.**

Postępowanie nie obejmuje montażu, robót instalacyjnych, uruchomienia urządzeń w obiektach ani wykonania prac towarzyszących,.

Dostawa realizowana jest na potrzeby Działu Eksploatacji Sieci Goleniowskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o..

Miejscem dostawy jest siedziba Spółki ul. I Brygady Legionów 18A, 72-100 Goleniów.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia transportem własnym, na własny koszt i ryzyko, do wskazanego miejsca dostawy.

2.1. Szczegółowy przedmiot zamówienia określa \_ Opis Przedmiotu Zamówienia **stanowiący załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.**

3. Wykonawca na przedmiot zamówienia udzieli Zamawiającemu minimum 18 miesięcznej gwarancji i rękojmi, licząc od dnia odbioru zamówienia .

4. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był wykonany zgodnie z postanowieniami zawartymi we **WZORZE UMOWY stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.**

IV. Warunki płatności:

Wskazane we **WZORZE UMOWY stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego**

V. Termin realizacji zadania:

Do 12 tygodni od daty zawarcia umowy.

VI. Forma złożenia oferty:

**1. Ofertę na (FORMULARZU OFERTY stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego) wraz z załącznikami należy złożyć doręczyć na adres:**

Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Goleniowie

***<https://platformazakupowa.pl/pn/gwik>***

2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, czytelnie w formacie pdf.

3. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę (osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie do obrotu prawnego) lub jego upoważnionego przedstawiciela (pełnomocnictwo winno zostać złożone wraz z ofertą).

VII. Miejsce i termin składania ofert:

1. Miejsce i termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć poprzez **platformę zakupową Open Nexus**

do dnia	<b>08.05.2026r.</b>	do godz.	<b>11:00</b>
---------	---------------------	----------	--------------

**Otwarcie ofert odbędzie się elektronicznie na platformie zakupowej Open Nexus) w dniu 08.05.2026 r. o godzinie 11:15.**

2. Termin związania z ofertą wynosi 90 dni od daty, kiedy upływa termin składania ofert.

VIII. Wykaz dokumentów, jakie wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz z ofertą:

1. Formularz ofertowy (stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania oferty, (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich). W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie wykonawca może złożyć w/w dokument w jednym egzemplarzu.

*Każdy z Wykonawców jest zobowiązany złożyć dokumenty wymagane przez Zamawiającego w jednej z następujących form:*

*- oryginały,*

*- kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.*

IX. Kryterium oceny ofert i jego znaczenie:

Cena 100%

1. Cena musi obejmować wartość przedmiotu zapytania ofertowego wraz z kosztami dostawy do siedziby Zamawiającego oraz należny podatek VAT.

2. Cena powinna być obliczona w następujący sposób: cena netto pomnożona przez ilość asortymentu plus należny podatek VAT. Suma wszystkich pozycji stanowi cenę.

3. Cena musi być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, czyli z dokładnością do jednego grosza.

4. Cena przedstawiona przez Wykonawcę w Formularzu Oferty nie będzie podlegała zmianom w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.

X. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

1. Pani Dorota Nowak - strona formalna - tel. 91) 407-29-42.

2. Pani Ilona Lisowska – strona formalna – tel. 91 881 23 28 wew. 27,

2. Pan Piotr Kliza - strona merytoryczna - tel. 503-197-784.

XI. Zamawiający zastrzega sobie prawo, zgodnie z art. 70<sup>1</sup>§3 KC do zmiany zapytania ofertowego oraz prawo do zmiany innych postanowień, jak również prawo do zamknięcia postępowania w każdym czasie.

XII. W postępowaniu nie mogą brać udziału wykonawcy:

- Wykluczeni na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wsparciu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego ( Dz. U. z 2022 roku poz. 835),
- Wymienieni w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2024 albo wpisani na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3,
- których beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 roku poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 roku, o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3,
- których jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2021 roku poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu od dnia 24 lutego 2022 roku o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.

XIII. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04 maja 2016r; str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

a) administratorem Państwa danych osobowych jest spółka: **Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Goleniowie**,

b) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych: Pan Mariusz Andryszak, e-mail: [iod@gwik.goleniow.pl](mailto:iod@gwik.goleniow.pl), tel. 797-599-363,

c) Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z zapytaniem ofertowym na zadanie p.n.: „**Dostawa pomp ścieków do przepompowni**” nr postępowania: GWiK.ZP.ZC.DN.12/2026r. prowadzonym w zapytaniu ofertowym,

d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania,

e) Pani/pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,

f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem określającym w **Regulaminie postępowania przy udzielaniu zamówień sektorowych i zamówień klasycznych do 170 000 zł przez spółkę Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.**; związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z regulaminu,

g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,

h) posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

- na podstawie art. 15 RODO prawo stosowania Pani/Pana danych osobowych\*,

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO\*\*,

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pani/pana dotyczących narusza przepisy RODO,

i) nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. B, d, lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

- prawo do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO,

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. C RODO.

PROKURENT  
PROKURENT  
mgr Anna Seredyńska-Kraus mgr Agnieszka Gandlik  
.....  
(podpis i pieczęć Kierownika Zamawiającego)



**Goleniowskie  
Wodociągi  
i Kanalizacja Sp. z o.o.**

**Adres: 72-100 Goleniów, ul. I Brygady Legionów 18a**

NIP 856-179-06-78  
REGON 320420881  
KRS 0000291232  
BDO: 000002643  
kapitał zakładowy 93.811.550,00 zł

konto bankowe:  
PEKAO S.A. O/Goleniów  
29 1240 3839 1111 0010 1545 8923

tel. 91 881 23 28  
faks 91 881 23 35  
e-mail: biuro@gwik.goleniow.pl

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

.....  
/pieczętka nagłówkowa Wykonawcy/

....., dnia .....  
/miejscowość/

**OFERTA**  
**na „Dostawa pomp ścieków do przepompowni”**  
**numer sprawy: GWiK.ZP.ZC.DN.12/2026r.**

**I. Dane Wykonawcy:**

.....  
/imię i nazwisko/nazwa Wykonawcy/

.....  
/adres/siedziba Wykonawcy/

Numer telefonu ..... numer faxu .....

Adres internetowy ..... e-mail .....

REGON ..... NIP .....

PESEL ..... (dotyczy osób fizycznych).

Numer rachunku bankowego .....

**II. Cena:**

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia (zapytania ofertowego) za:

.....zł

(słownie:.....)

powiększoną o podatek VAT, którego stawka wynosi ..... %, tj. wartość VAT

w wysokości ..... zł (słownie:.....)

to jest łącznie należność w wysokości ..... złotych (**cena oferty**)

(słownie:.....)

W tym:

Przedmiot zamówienia	ilość sztuk	cena jednostkowa netto w zł	łączna kwota do zapłaty netto w zł	łączna kwota do zapłaty brutto w zł
<b>Pompownia ścieków PŚ PS5 Kliniska: pompa wraz ze stopą sprzęgającą</b>	2 kpl.			
<b>Pompownia ścieków PG1 Borzysławiec – PG3 Rurzyca Dobroszyn: pompa</b>	1 szt.			

### III. Oświadczenia:

Ja/my niżej podpisany/i oświadczam/y, że:

- zapoznałem się z zapytaniem ofertowym - numer sprawy: .....(w tym z opisem przedmiotu zamówienia) i nie wnoszę do niego zastrzeżeń,
- posiadam uprawnienie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia,
- posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję lub będę dysponował potencjałem technicznym, a także osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- zobowiązuję się do zawarcia umowy zgodnej ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego,
- zobowiązuję się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do ..... od daty zawarcia umowy,
- udzielię ..... m-cy gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia od dnia odbioru przedmiotu zamówienia .
- jestem związany ofertą przez okres 90 dni od upływu terminu składania ofert,
- **wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane art. 13 lub art. 14 RODO) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu,**
- **zachodzą/nie zachodzą\* wobec naszej/mojej firmy jakiegokolwiek przesłanki lub okoliczności wskazane w 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835 z dnia 15 kwietnia 2022 roku).**

### IV. Oświadczam, że jesteśmy:

mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem \*  
dużym przedsiębiorstwem \*

\*w rozumieniu Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców

**Uwaga – w przypadku składania oferty wspólnej powyższe oświadczenie należy złożyć dla każdego z wykonawców oddzielnie.**

V. Osoba upoważniona do kontaktu (przekazywanie wzajemnych informacji wynikających z realizacji umowy):

Imię i nazwisko .....

Stanowisko służbowe .....

Numer telefonu .....

VI. Osoba upoważniona do podpisania umowy:

Imię i nazwisko .....

Stanowisko służbowe .....

VII. Dane dotyczące podwykonawców:

Zamierzam/y:

- nie powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcy\*,
- powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcy następującą/następujące część/części zamówienia\* ,

\*niepotrzebne skreślić.

Lp.	Prace, które mają zostać zlecone	Wartość zamówienia podzleconego w %  ceny oferty

VIII. Załączniki do niniejszej oferty stanowią:

1. ....

2. ....

3. ....

.....

/podpis i pieczęć osoby upoważnionej/



## Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

### WZÓR UMOWY

zawarta dnia ..... w Goleniowie pomiędzy:

**Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**,  
z siedzibą w Goleniowie przy ul. I Brygady Legionów 18A, wpisaną do rejestru  
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy  
w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  
KRS 0000291232, dysponującą kapitałem zakładowym w wysokości 93 811 500,00 zł,  
reprezentowaną przez: Prezesa Zarządu - Janusza Dawidziaka

zwaną w dalszej części umowy **ZAMAWIAJĄCYM**

a:

.....  
reprezentowanym(a) przez:

1.....

2.....

zwanym(a) w dalszej części umowy **WYKONAWCĄ**.

### § 1

1. Zgodnie z wynikiem postępowania zapytanie o cenę przeprowadzonego w dniu  
..... 2026 roku Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania  
zadanie p.n. „**Dostawa pomp ścieków do przepompowni**”.

2. Następujące dokumenty będą uważane, odczytywane i interpretowane, jako  
integralna część niniejszej umowy według następującego pierwszeństwa:

2.1. Umowa wraz z załącznikami, tj. Opisem przedmiotu zamówienia, Zapytaniem  
Ofertowym,

2.2. Oferta wykonawcy.

3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa:

3.1. Oferta wykonawcy stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej umowy

3.2. Zapytanie ofertowe stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

### § 2

1. Termin realizacji zamówienia wynosi: ..... miesiące od daty zawarcia  
umowy.

### § 3

1. Dostawca zobowiązuje się do dostarczania materiałów bez wad, w pełni odpowiadającym wymaganiom jakościowym opisanym w Zapytaniu Ofertowym.
2. Materiały w dostawie nie spełniające wymagań jakościowych nie zostaną przyjęte i muszą zostać wymienione na właściwe w ciągu max 7 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego. Wszelkie koszty wymiany ponosi Wykonawca.

### § 4

1. Wykonawca na dostarczony towar udziela Zamawiającemu ... miesięcznej gwarancji i rękojmi od dnia odbioru zamówienia .
2. Zamawiający może wykonać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi.
3. Termin wymiany wadliwych materiałów w ramach gwarancji wynosi max 7 (słownie siedem) od zgłoszenia przez Zamawiającego.
4. Okres gwarancji liczony jest od daty odbioru przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia.
5. W okresie gwarancji Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę o stwierdzonych wadach dostarczonych materiałów.
6. Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może żądać wykonania dostawy po raz drugi w ramach tej samej ceny i bez uwzględniania dodatkowych kosztów lub powierzyć wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

### § 5

1. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy wynosi: .....zł **netto** (słownie: ..... złotych) powiększoną o podatek VAT, którego stawka wynosi..... %, tj: wartość VAT w wysokości .....zł ( słownie: .....złotych ) to jest łącznie należność w wysokości ..... zł ( słownie: .....złotych), w tym:
  - 1.1. **Pompa wraz ze stopą sprzęgającą – 2 kpl. - Pompownia ścieków PŚ PS5 Kliniska:** wynosi:..... netto (słownie:..... złotych) powiększoną o podatek VAT, którego stawka wynosi ..... %, tj: wartość VAT w wysokości ..... zł ( słownie: ..... złotych) to jest łącznie należność w wysokości ..... zł (słownie: ..... złotych),
  - 1.2. **Pompa – 1 szt.- Pompownia ścieków PG1 Borzysławiec – PG3 Rurzyca Dobroszyn:** wynosi:..... netto (słownie:..... złotych) powiększoną o podatek VAT, którego stawka wynosi ..... %, tj: wartość VAT w wysokości ..... zł ( słownie: ..... złotych) to jest łącznie należność w wysokości ..... zł (słownie: ..... złotych).
2. Podstawą uprawniającą Wykonawcę do wystawienia faktury jest dostarczenie materiałów wyszczególnionych w zamówieniu, o którym mowa w §1.
3. Warunkiem przyjęcia i zapłaty faktury VAT przez Zamawiającego jest uprzednie lub wraz z fakturą VAT dostarczenie materiałów.
4. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego wskazany w ust. 5, na który mają być zapłacone należności umowne jest rachunkiem firmowym wskazanym na wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.).
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności wynikających z faktur, jeżeli numer rachunku bankowego zamieszczony na fakturze nie znajduje się w rejestrze

prowadzonym przez Ministra Finansów „Wykaz podmiotów zarejestrowanych, jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT”. Wstrzymanie płatności będzie trwać do momentu zamieszczenia informacji o tym rachunku bankowym w podanym rejestrze”.

6. Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania i doręczania Zamawiającemu faktur ustrukturyzowanych przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, jeżeli zgodnie z obowiązującymi przepisami jest zobowiązany do korzystania z tego systemu.

7. Faktura ustrukturyzowana uznawana jest za doręczoną Zamawiającemu z chwilą przydzielenia przez Krajowy System e-Faktur numeru identyfikującego tę fakturę, zgodnie z art. 106na ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług.

8. Termin płatności należności wynikających z niniejszej umowy wynosi 14 dni od dnia doręczenia faktury ustrukturyzowanej.

9. Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osoby trzecie.

## § 6

1. Ze strony Zamawiającego upoważnionym do współdziałania przy wykonywaniu umowy są następujący pracownicy Zamawiającego:

2. Kierownika działu eksploatacji sieci - Piotr Kliza, tel. : 0-91 831-23-28 wew. 32. , 503-197-784. Ze strony Wykonawcy upoważnionym do współdziałania przy wykonaniu jest: ....., telefon kontaktowy: ....., adres mail: .....

## § 7

a) Strony postanawiają, że formą odszkodowania będą kary umowne. Ustala się kary umowne w następujących wypadkach:

b) Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kary umownej za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający w wysokości 5% ceny oferty.

c) Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownej za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 5% ceny oferty.

b) Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy:

- za zwłokę w realizacji dostawy w wysokości 0,2% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w wymianie materiałów nie spełniające wymagań jakościowych w wysokości 0,5% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad materiałów w wysokości 0,5% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki.

2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych.

3. Do podstawy naliczenia kar umownych nie nalicza się podatku VAT.
4. Każda ze Stron może odstąpić od naliczania kar umownych.
5. Naliczone Wykonawcy kary umowne mogą być potrącane z jego wynagrodzenia.

## **§ 8**

Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie pisemnej.

## **§ 9**

1. Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o każdej zmianie adresu lub numeru telefonu.
3. W przypadku nie zrealizowania zobowiązania wskazanego w ust. 2, pisma dostarczone pod adres wskazany w niniejszej umowie uważa się za doręczone.
4. Do rozstrzygania sporów wynikłych z niniejszej umowy właściwy jest Sąd Gospodarczy właściwy dla siedziby Zamawiającego.
5. Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.

*Załączniki:*

- 1. Oferta wykonawcy stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej umowy.*
- 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszej umowy.*

Wykonawca

Zamawiający



**Goleniowskie  
Wodociągi  
i Kanalizacja Sp. z o.o.**

**Adres: 72-100 Goleniów, ul. I Brygady Legionów 18a**

NIP 856-179-06-76  
REGON 320420881  
KRS 0000291232  
BDO: 000002643  
kapitał zakładowy 93.811.550,00 zł

konto bankowe:  
PEKAO S.A. O/Goleniów  
29 1240 3839 1111 0010 1545 8923

tel. 91 881 23 28  
faks 91 881 23 35  
e-mail: [biuro@gwik.goleniow.pl](mailto:biuro@gwik.goleniow.pl)

*Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego*

## **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**„Wymiana pomp ścieków w przepompowniach lokalnych ”**

**numer sprawy: GWiK/ZP/ZC/DN/12/2026**

Przedmiotem zamówienia jest wyłącznie dostawa fabrycznie nowych pomp ściekowych wraz z wymaganym osprzętem, zgodnie ze specyfikacją techniczną określoną w dalszej części opisu.

Postępowanie nie obejmuje montażu, robót instalacyjnych, uruchomienia urządzeń w obiektach ani wykonania prac towarzyszących.

Dostawa realizowana jest na potrzeby Działu Eksploatacji Sieci Goleniowskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o..

Miejszem dostawy jest siedziba Spółki ul. I Brygady Legionów 18A, 72-100 Goleniów.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia transportem własnym, na własny koszt i ryzyko, do wskazanego miejsca dostawy.

Termin realizacji zamówienia: do 12 tygodni od dnia podpisania umowy.

Wymagany minimalny okres gwarancji na dostarczone urządzenia wynosi 18 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń.

### **Zakres dostawy pomp na przepompowniach ścieków oraz wymagane parametry pomp.**

Wymagany zakres dostawy ma obejmować 2 pozycje zgodnie z zestawieniem:

**3. Pompownia ścieków PS PS5 Kliniska: pompa wraz ze stopą sprzęgającą – 2kpl.**

**4. Pompownia ścieków PG1 Borzysławiec – PG3 Rurzyca Dobroszyn: pompa 1szt.**

### **SPECYFIKACJA TECHNICZNA POMP PS 5 Kliniska**

- Przepompownia dwupompowa dobrana w układzie pracy naprzemiennej 1+1 rezerwa wraz z osprzętem (pompy, stopy, uchwyty prowadnic).
- Wymagane zakres pracy pojedynczej pompy:

- Wydajność  $Q=5-24$  l/s, podnoszenie  $H=45-60,3$  m

- Wirnik pompy musi być typu otwartego Vortex o dużym stałym przekroju i swobodnym przelocie minimum 64mm,. Na górnej powierzchni wirnika w celu ochrony uszczelnienia mechanicznego musi być zlokalizowany ząbkowany pierścień rozdrabniający o ostrych krawędziach.
- Średnica króćca tłocznego pomp i stopy ma być nie mniejsza niż 100mm
- Wał pompy i silnika powinien stanowić jedną całość i ma być wykonany ze stali nierdzewnej nie gorszej niż 1.4021 (AISI 420).. Konstrukcja wału musi zapewnić przeniesienie maksymalnego momentu obrotowego zarówno podczas rozruchu jak i w całym zakresie pracy pompy.
- Komora olejowa wypełniona białym olejem mineralnym, bezpiecznym dla środowiska. W komorze olejowej powinien być zamontowany konduktometryczny czujnik zawilgocenia informujący o nieprawidłowym działaniu uszczelnienia mechanicznego i stanowiący zabezpieczenie przed uszkodzeniem pompy.
- Pompa w wykonaniu przeciwwybuchowym EX zgodnie z normami EExd II BT4 oraz ATEX.
- Ze względu na płytką komorę i małą retencję względem napływów pompa musi być wyposażona w wewnętrzny zamknięty układ chłodzenia z możliwą pracą bez zasilania silnika.
- Aby ograniczyć ryzyko migracji wilgoci do komory silnika, musi być uszczelniona pojedynczo każda żyła przewodu między komorą zaciskową a komorą silnika
- Wał pompy musi być podparty w trwale nasmarowanych łożyskach. W górnym łożyskowaniu powinny być zastosowane jednorzędowe łożyska walcowe a dolne łożyskowanie powinny stanowić dwa jednorzędowe łożyska skośne o wzmocnionej budowie. Obliczeniowa trwałość łożysk, wyznaczona dla wydajności stanowiącej 50% wydajności dla punktu maksymalnej sprawności, powinna być nie mniejsza niż 50.000 godzin.
- Silnik musi charakteryzować współczynnikiem dopuszczalnego przeciążenia mocą (zdefiniowany wg przepisów NEMA 1) o wartości nie mniejszej niż 1,3.
- Sprawność silnika nie może być mniejsza od wartości IE3 Premium zdefiniowanych przez normę IEC 60034-30 i zarazem przewyższać sprawności Eff1, zdefiniowane przepisami CEMEP. Dla dobieranej pompy wymagane minimum 92,9%.
- Pompy mają być napędzane silnikami zatapialnymi w klasie izolacji H, o stopniu ochrony IP68. Silniki mają być zasilane napięciem 400 V. Maksymalna temperatura silnika nie może przekroczyć wartości określonej dla izolacji klasy H.
- Silniki muszą być przystosowane do współpracy z przetwornicą częstotliwości (falownikiem) lub soft-startem.
- Moc znamionowa silników (P2) powinna być nie większa niż 25,0kW, przy czym znamionowy pobór mocy z sieci (P1) nie może być wyższy od 26,9 kW.
- Prąd znamionowy silników ma być nie większy niż 44 A.
- Prędkość obrotowa silnika powinna wynosić 2930 obr/min
- Masa pompy z 10m kablem ma być nie większa niż 365 kg
- Pompy muszą być wyposażone w podwójne uszczelnienie mechaniczne SiC/SiC (węglik krzemu/węglik krzemu) od strony medium oraz SiC/C (węglik krzemu/grafit) od strony silnika. Uszczelnienie pracuje niezależnie od kierunku obrotów silnika i jest odporne na skoki temperatury
- Wszelkie elementy złączne pompy mające kontakt z medium mają być wykonane ze stali nierdzewnej nie gorszej niż 1.4401 (AISI 316)
- Korpusy hydrauliczne i korpusy silników muszą być wykonane z żeliwa grubościennego

- Kable zasilające powinny być certyfikowane do użycia w ściekach surowych i dopuszczone do pracy w temperaturze 90 °C.
- Aby ułatwić wyciąganie pomp muszą być one wyposażone w pałaki wyciągowe wykonane ze stali nierdzewnej nie gorszej niż 1.4401 (AISI 316) o wysokości, co najmniej 150mm  
Pompy muszą być zaprzęgane na stopach sprzęgających i być opuszczane za pomocą prowadnic rurowych. Aby zapobiec klinowaniu się pomp podczas opuszczania i podnoszenia,

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA POMPY REZERWOWEJ – KONTATYBILNA  
ZE SPRZEGAMI I ZASILANIEM WSZYSTKICH PRZEPOMPOWNI  
WYPOSAŻONYCH W POMPY XFP101G W ZAKRESIE MOCY OD 15-25 Kw**

- Pompa musi pasować na istniejące sprzęgi, gabaryty i masa nie może przekraczać parametrów pomp na obiektach a zasilanie, poziom zabezpieczeń i przekaźników w szafach musi być zgodny z wyposażeniem pompy.
- Wymagany zakres pracy pompy umożliwiający wpięcie na różnych obiektach:  
- Wydajność  $Q=4-46$  l/s, podnoszenie  $H=45-4,6$  m
- Wirnik pompy musi być typu otwartego Vortex o dużym stałym przekroju i swobodnym przelocie minimum 64mm,. Na górnej powierzchni wirnika w celu ochrony uszczelnienia mechanicznego musi być zlokalizowany ząbkowany pierścień rozdrabniający o ostrych krawędziach.
- Średnica króćca tłoczego pomp DN 100 zgodny z owierceniem istniejących sprzęgów.
- Wał pompy i silnika powinien stanowić jedną całość i ma być wykonany ze stali nierdzewnej nie gorszej niż 1.4021 (AISI 420).. Konstrukcja wału musi zapewnić przeniesienie maksymalnego momentu obrotowego zarówno podczas rozruchu jak i w całym zakresie pracy pompy.
- Komora olejowa wypełniona białym olejem mineralnym, bezpiecznym dla środowiska. W komorze olejowej powinien być zamontowany konduktometryczny czujnik zawilgocenia informujący o nieprawidłowym działaniu uszczelnienia mechanicznego i stanowiący zabezpieczenie przed uszkodzeniem pompy.
- Pompa w wykonaniu przeciwwybuchowym EX zgodnie z normami EExd II BT4 oraz ATEX.
- Ze względu na płytką komorę i małą retencję względem napływów pompa musi być wyposażona w wewnętrzny zamknięty układ chłodzenia z możliwą pracą bez zalania silnika.
- Aby ograniczyć ryzyko migracji wilgoci do komory silnika, musi być uszczelniona pojedynczo każda żyła przewodu między komorą zaciskową a komorą silnika
- Wał pompy musi być podparty w trwale nasmarowanych łożyskach. W górnym łożyskowaniu powinny być zastosowane jednorzędowe łożyska walcowe a dolne łożyskowanie powinny stanowić dwa jednorzędowe łożyska skośne o wzmocnionej budowie. Obliczeniowa trwałość łożysk, wyznaczona dla wydajności stanowiącej 50% wydajności dla punktu maksymalnej sprawności, powinna być nie mniejsza niż 50.000 godzin.
- Silnik musi charakteryzować współczynnikiem dopuszczalnego przeciążenia mocą (zdefiniowany wg przepisów NEMA 1) o wartości nie mniejszej niż 1,3.
- Sprawność silnika nie może być mniejsza od wartości IE3 Premium zdefiniowanych przez normę IEC 60034-30 i zarazem przewyższać sprawności Eff1, zdefiniowane przepisami CEMEP. Dla dobieranej pompy wymagane minimum 92,4%.
- Pompy mają być napędzane silnikami zatapialnymi w klasie izolacji H, o stopniu ochrony IP68. Silniki mają być zasilane napięciem 400 V. Maksymalna temperatura silnika nie może przekroczyć wartości określonej dla izolacji klasy H.

- Silniki muszą być przystosowane do współpracy z przetwornicą częstotliwości (falownikiem) lub soft-startem.
- Moc znamionowa silników (P2) powinna być nie większa niż 18,5 kW, przy czym znamionowy pobór mocy z sieci (P1) nie może być wyższy od 20,0 kW.
- Prąd znamionowy silników ma być nie większy niż 33,7 A.
- Prędkość obrotowa silnika powinna wynosić 2930 obr/min
- Masa pompy z 10m kablem ma być nie większa niż 385 kg
- Pompy muszą być wyposażone w podwójne uszczelnienie mechaniczne SiC/SiC (węgiel krzemu/węgiel krzemu) od strony medium oraz SiC/C (węgiel krzemu/grafit) od strony silnika. Uszczelnienie pracuje niezależnie od kierunku obrotów silnika i jest odporne na skoki temperatury
- Wszelkie elementy złączne pompy mające kontakt z medium mają być wykonane ze stali nierdzewnej nie gorszej niż 1.4401 (AISI 316)
- Korpusy hydrauliczne i korpusy silników muszą być wykonane z żeliwa grubościennego
- Kable zasilające powinny być certyfikowane do użycia w ściekach surowych i dopuszczone do pracy w temperaturze 90 °C.
- Aby ułatwić wyciąganie pomp muszą być one wyposażone w pałaki wyciągowe wykonane ze stali nierdzewnej nie gorszej niż 1.4401 (AISI 316) o wysokości, co najmniej 150mm
- Pompy muszą być zaprzęgane na stopach sprzęgających i być opuszczane za pomocą prowadnic rurowych. Aby zapobiec klinowaniu się pomp podczas opuszczania i podnoszenia, prowadnice muszą być jednorurowe.

Opracował: Piotr Kliza