

Częstochowa, dnia 27.03.2026

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zapytania jest usługa dostawy i montażu klimatyzatorów do Biura Powiatowego w Bieruniu oraz Zawierciu wraz z przeglądami gwarancyjnymi.

A. Dostawa i montaż klimatyzatorów objętych 60 miesięczną gwarancją producenta o szczegółowych parametrach technicznych określonych poniżej w dwóch lokalizacjach Zamawiającego:

1. Biuro Powiatowe w Bieruniu – 2 szt.
2. Biuro Powiatowe w Zawierciu – 5 szt.

B. Demontaż istniejących jednostek – klimatyzatorów (7 sztuk)

Nowe jednostki powinny zostać zamontowane w to samo miejsce.

C. Utylizacja zdemontowanych jednostek zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

D. Świadczenie usług przeglądów gwarancyjnych i konserwacji klimatyzatorów w okresie 60 miesięcy przed i po sezonie letnim, począwszy od września 2026 r. (pierwszy przegląd) do kwietnia 2031 r. (ostatni przegląd). W sumie przeglądy gwarancyjne i konserwacja obejmują 10 zdarzeń – zdarzenie rozumie się przegląd gwarancyjny i konserwację dostarczonego i zainstalowanego w ramach niniejszego zamówienia urządzenia zgodnie z wymaganiami producenta urządzeń.

Urządzenia - specyfikacja

1. *Jednostki wewnętrzna – 7 szt.* sterowane za pomocą pilota,

- jednostka wewnętrzna typu split
- Poziom ciśnienie akustyczne – nie więcej niż – dla biegu: niski/średni/wysoki – 24/30/39 dB
- tryby pracy: chłodzenie, grzanie, osuszanie, wentylacja.
- programowany timer dzienny,
- wyposażony w filtr powietrza BIO-HEPA,
- pompka skroplin
- jonizator powietrza
- nawiew kierunku góra/dół, prawo/lewo – sterowane pilotem

- przepływ powietrza dla biegu: niski/średni/wysoki 310/370/520 m³/h,
- klasa energetyczna chłodzenie/grzanie: A+++/A++

2. Jednostka zewnętrzna – 7 szt. agregatów zasilany 220-240V/50Hz na czynnik R32,

pracujący w systemie inwerterowym z pompą ciepła, zlokalizowana na zewnątrz budynku (zamontowane w miejscu montażu demontowanej jednostki zewnętrznej). Średni wskaźnik SEER – 8.5 a SCOP – 4,6. Minimalny zakres wymaganych temperatury pracy dla trybu chłodzenia od +50 st. C, dla trybu grzania od -15 st. C.

3. Klimatyzatory o wydajności chłodniczej/grzewczej min/max 3.5(0,9~4.7)/ 3.8(0.8~5.6) kW

Przeglądy będą wykonywane raz w roku przed sezonem w następujących lokalizacjach:

- Biuro Powiatowe w Bieruniu – 43-150 Bieruń, ul. Turystyczna 1
- Biuro Powiatowe w Zawierciu – 42-400 Zawiercie, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 95

Wymogi dotyczące wykonawcy:

- certyfikat „F-gazowy” wystawiony przez UDT dla firmy serwisującej klimatyzatory podlegające rejestracji w Centralnym Rejestrze Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpowodziarowej (CRO),
- posiadanie przez pracowników aktualnych świadectw kwalifikacyjnych (Certyfikatów) potwierdzających posiadanie kwalifikacji i wiedzy zgodnie z przepisami wydanych na podstawie ustawy z dnia 15 maja 2015r o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. z 25 czerwca 2015. poz.881.)
- posiadanie przez pracowników firmy aktualnych świadectw kwalifikacyjnych G1 D dla nadzoru i E dla pracowników fizycznych w zakresie eksploatacji sieci oraz urządzeń i instalacji energetycznych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003r, Dz.U. z dnia 21.05.2003r.