


Ist. szafka gazowa z zestawem redukcyjno-odcinającym
Reduktory ciśnienia
Zawory odcinające
- strona niskiego ciśnienia
Ist. przyłącze gazu
- odcinek niskiego ciśnienia ø80

Ist. przyłącze gazu średniego ciśnienia ø63
Kurek główny

1,0m



UWAGI:

- Instalacja gazowa do gazomierzy z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-EN 10208-1.
- Wymiary rur stal. odpowiednio: (ø20=DZ26,9x2.3 ø25=DZ33.7x2.9, ø32=DZ42.4x2.9, ø40=DZ48.3x2.9, ø50=DZ60.3x3.2).
- Podjeścia do gazomierzy ø20.
- Za gazomierzami instalacja wykonana z rur i złączek miedzianych systemu "Press Gaz".
- Poziomy w piwnicach montować w części podstropowej, nad innymi instalacjami (w śladzie istniejącej instalacji).
- Na przejściach na wysokości min. 2,0m w świetle.

c.d.

- Zawory podpińowe w piwnicach o połączeniach nierozłącznych (bez śrubunków).
- Przejścia rurociągów przez ściany i stropy należy wykonać w tulejach ochronnych i uszczelnić masą trwale elastyczną.

Inwestor:	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NR 48 ul. Wysoka 44/46, 97-300 Piotrków Trybunalski		
Objekt:	Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Wysokiej 44/46, 97-300 Piotrków Tryb.		Br.: SANIT.-INSTAL.
Temat:	WYMIANA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZU		Skala: 1:50
Rysunek:	Rzut piwnic - kl. 1-4		Rys. nr.: 2A
Projektował: mgr inż. Adam Olczyk	Nr upr. proj.: upr. prog. nr 14062/V/336A/150/09 par. 4 ust. 2, par. 5 ust. 1, par. 7, par. 13 ust. 1, par. 4 k. a) i b)	Podpis:	Data: 12.2025r.