



UWAGI:

- Instalacja gazowa do gazomierzy z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-EN 10208-1.
- Wymiary rur stal. odpowiednio: (ø20=DZ26,9x2.3 ø25=DZ33.7x2.9, ø32=DZ42.4x2.9, ø40=DZ48.3x2.9, ø50=DZ60.3x3.2).
- Podjęcia do gazomierzy ø20.
- Za gazomierzami instalacja wykonana z rur i złączyek miedzianych systemu "Press Gaz".
- Poziomy w piwnicach montować w części podstropowej, nad innymi instalacjami (w śladzie istniejącej instalacji).
- Na przejściach na wysokości min. 2,0m w świetle.

c.d.

- Zawory podpionowe w piwnicach o połączeniach nierozłącznych (bez śrubunków).
- Przejścia rurociągów przez ściany i stropy należy wykonać w tulejach ochronnych i uszczelnić masą trwale elastyczną.

Inwestor:	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NR 48 ul. Wysoka 44/46, 97-300 Piotrków Trybunalski		
Objekt:	Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Wysokiej 44/46, 97-300 Piotrków Tryb.	Br.:	SANIT.-INSTAL.
Temat:	WYMIANA WRZĄ Z PRZEBUDOWĄ WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZU	Skala:	1:50
Rysunek:	Rzut piwnic - kl. 5-8	Rys. nr.:	2B
Projektował: mgr inż. Adam Olczyk	Nr upr. proj.: upr. proj. nr. 14063/V/3368/15/089 par. 4 ust. 2, par. 5 ust. 1, par. 7, par. 13 ust. 1, par. 4 lit. a i b	Podpis:	Data: 12.2025r.