


ODBIORNIKI GAZU:



— kuchnia gazowa 4-ro palnikowa z piekarnikiem o mocy ca. 10kW

- UWAGI:
- Instalacja gazowa do gazomierzy z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-EN 10208-1. Wymiary rur stalowych odpowiednio: ø20-DZ26.9x2.3, ø25-DZ33.7x2.9, ø32-DZ42.4x2.9, ø40-DZ48.3x2.9, ø50-DZ60.3x3.2 [mm].
 - Podejścia do gazomierzy ø20.
 - Za gazomierzami instalacja wykonana z rur i złączek miedzianych systemu "Press Gaz".
 - Gazomierze typu G-1.6 (lub G-4).
 - Gazomierze montować w konsolach przyłącznych do gazomierzy.
 - Przejścia rurociągów przez ściany i stropy należy wykonać w tulejach ochronnych i uszczelniać masą elastyczną.

Inwestor:	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NR 48 ul. Wysoka 44/46, 97-300 Piotrków Trybunalski		
Objekt:	Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Wysokiej 44/46, 97-300 Piotrków Tryb.		Br.: SANT- -INSTAL.
Temat:	WYMIANA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZU		Skala: 1:50
Rysunek:	Rzut 3-go piętra - kl. 1-4		Rys nr.: 4A
Projektował: mgr inż. Adam Olczyk	Nr upr. proj.: upr. grup. nr. LANA.V.038A/15089 par. 4 ust. 2, par. 5 ust. 1, par. 7, par. 13 ust. 1, par. 4 lit. a i b	Podpis:	Data: 12.2025r.