


W górnej części — pod belką żelbetową, kanał went. 160x160. Na wlocie i wylocie kratki wentylacyjne.

W górnej części — pod belką żelbetową, kanał went. 160x160. Na wlocie i wylocie kratki wentylacyjne.

W górnej części — pod belką żelbetową, kanał went. 160x160. Na wlocie i wylocie kratki wentylacyjne.

W górnej części — pod belką żelbetową, kanał went. 160x160. Na wlocie i wylocie kratki wentylacyjne.

ODBIORNIKI GAZU:



— kuchnia gazowa 4-ro palnikowa z piekarnikiem o mocy ca. 10kW

UWAGI:

- Instalacja gazowa do gazomierzy z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-EN 10208-1. Wymiary rur stalowych odpowiednio: ø20-DZ26,9x2,3, ø25-DZ33,7x2,9, ø32-DZ42,4x2,9, ø40-DZ48,3x2,9, ø50-DZ60,3x3,2 [mm].
- Podejście do gazomierzy ø20.
- Za gazomierzami instalacja wykonana z rur i złączek miedzianych systemu "Press Gaz".
- Gazomierze typu G-1.6 (lub G-4).
- Gazomierze montować w konsolach przyłącznych do gazomierzy.
- Przejścia rurociągów przez ściany i stropy należy wykonać w tulejach ochronnych i uszczelić masą elastyczną.

Inwestor:	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NR 48 ul. Wysoka 44/46, 97-300 Piotrków Trybunalski		
Objekt:	Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Wysokiej 44/46, 97-300 Piotrków Trybunalski		
Temat:	WYMIANA WRĄZ Z PRZEBUDOWĄ WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZU		
Rysunek:	Rzut 4-go piętra - kl. 5-8		
Projektował:	mgr inż. Adam Olczyk		
Nr upr. proj.:	12.02.2025r.		
Podpis:			
Data:	12.02.2025r.		