

OPINIA NR 260/2025

Wydana dla Wspólnota mieszkaniowa przy ul. Wysokiej 44/46
w wyniku przeprowadzonych oględzin-ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych
w PIOTRKÓW TRYB., ul. Wysoka 44/46

Dotyczy lokalu nr 1 - 100

Opinia sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego
TOMASZA RUSKA

1. Wskazanie miejsca na podłączenie
2. Wskazania prawidłowości podłączeń

W związku z powyższym stwierdza się, co następuje:

1. Urządzenia **GRZEWcze I WENTYLACYJNE**
podłączone będą prawidłowo po wykonaniu następujących zaleceń:

- kuchnie gazowa - podłączyć w pomieszczeniu kuchni
- wentylacja wywiewna kuchni - prawidłowa
- odłączyć okapy w pomieszczeniu kuchni
- dobudować wentylację wywiewną klatek schodowych

2. Urządzenie(a).....działa(ją) wadliwie z przyczyn- NIE DOTYCZY

Inne uwagi: OPINIA WAŻNA TYLKO Z ZAŚWIADCZENIEM STWIERDZAJĄCYM
PRAWIDŁOWOŚĆ WYKONANIA¹.

Opinię sporządzono w oparciu o ustawę Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r./Dz.U.Nr.89, poz.414 oraz Ustawę o Ochronie
ppoż. z dnia 24.08.1991 r. /Dz.U.Nr.81, oz.351/oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowiązujące normy
przedmiotowe w tym Rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 03.11.1992 r. W sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków
/Dz.U.Nr.92, poz.460/ obowiązujące na dzień 01.01.1995 r.

Opinię sporządzono w 3 egzemplarzach z przeznaczeniem po 1 egz. dla:

1. J/W
2. ZAKŁAD GAZOWNICZY
3. USŁUGI KOMINIARSKIE „SADZA” TOMASZ RUSEK

Potwierdzenie odbioru opinii:

Dnia 29.12.2025 ., podpis.....

Uwagi:

¹ Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić
do sprawdzenia prawidłowości wykonania i funkcjonowania
urządzeń grzewczo-kominowych

OPINIODAWCA
(uprawniony mistrz kominiarski)

MISTRZ KOMINIARSKI
TECHNIK BUDOWLANY

Tomasz Rusek
Nr ewidencyjny 100806473
(pieczęć i podpis)