



## ZAKŁAD USŁUG KOMINIARSKICH

Wiktor Stabrowski

66-400 Gorzów Wlkp. ul. Mjr. Hubala 10/1.

NIP : 599-106-42-09.

Tel. 502 578 036.

### ZEZWOLENIE – OPINIA NR 206 / 2025.

z dnia 04.11.2025 r.

#### MODERNIZACJA INSTALACJI GAZOWEJ BUDYNKU.

INWESTOR : WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA.  
MIEJSCOWOŚĆ : 66-446 GORZÓW WLKP.  
ULICA : DWORCOWA NR 6 / l.uż. 1. (PARTER)

Do odprowadzenia spalin oraz wentylacji grawitacyjnej, przeznacza się przewody kominowe oznaczone w przedstawionym szkicu – rysunku na drugiej stronie opinii.

KONSTRUKCJA KOMINÓW WENTYLACYJNYCH : murowane – pełna cegła ; 14 x 21 cm.

KONSTRUKCJA KOMINÓW SPALINOWYCH : murowane – pełna cegła : 14 x 21 cm.

KUBATURA POMIESZCZENIA Z URZĄDZENIEM GAZOWYM : min. 8 m<sup>3</sup> (TAK)

MISTRZ KOMINIARSKI  
Wiktor Stabrowski  
ul. Bogusławskiego 43/3  
tel. 502 578 036  
66-400 Gorzów Wlkp.  
nr REG. 0077/90


POWYŻSZA OPINIA MA OKRES WAZNOŚCI 6 (SZEŚĆ) MIESIĘCY DO CZASU POTWIERDZENIA.

**UWAGA :** potwierdzić prawidłowość podłączenia przez uprawnionego Mistrza Kominarskiego.

INWENTARYZACJA BUDYNKU		Lokalizacja:		UL. DWORCOWA 6 GORZÓW WLKP.		Objekt:		BUDYNEK MIESZKALNY		Treść rysunku:		RZUT PARTERU		Skala: 1:100					
														Nr rys.: 2		Data: 12.2006 r.		"ANBUD" Biuro Ochrony i Wyceń Nieruchomości Os. Orla Białego, 61-251 Poznań tel. 602-677-045, tel./fax (061) 87-96-033	

Andrzej Głonek  
Uprawnienia budowlane Nr 105/PW/91  
61-251 Poznań, Os. Orla Białego 44/119  
tel. 061-87-95-299

Nr pom.	Pomieszczenie	Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]
1	Klatka schodowa	17,05
Lokal użytkowy nr 1		
2	Sala obsługi	47,25
3	Biuro	4,76
4	WC	1,87
5	Magazyn	4,76
Lokal użytkowy nr 2		
6	Sala obsługi	42,24
7	WC	1,64
8	Kuchnia	2,69
9	Biuro	12,20
SUMA KONDYGNACJI		134,46
		<b>Σ 58,77</b>





## ZAKŁAD USŁUG KOMINIARSKICH

Wiktor Stabrowski

66-400 Gorzów Wlkp. ul. Mjr. Hubala 10/1.

NIP : 599-106-42-09.

Tel. 502 578 036.

### ZEZWOLENIE – OPINIA NR 207 / 2025.

z dnia 04.11.2025 r.

#### MODERNIZACJA INSTALACJI GAZOWEJ BUDYNKU.

INWESTOR : WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA.  
MIEJSCOWOŚĆ : 66-446 GORZÓW WLKP.  
ULICA : DWORCOWA NR 6 / 2 l.uż. (PARTER)

Do odprowadzenia wentylacji grawitacyjnej, przeznacza się przewody kominowe oznaczone w przedstawionym szkicu – rysunku, na drugiej stronie opinii.

KONSTRUKCJA KOMINÓW WENTYLACYJNYCH : murowane – pełna cegła ; 14 x 21 cm.


KONSTRUKCJA KOMINÓW SPALINOWYCH : murowane – pełna cegła : 14 x 21 cm.

KUBATURA POMIESZCZENIA Z URZĄDZENIEM GAZOWYM : min. 8 m<sup>3</sup> (TAK)

MISTRZ KOMINIARSKI  
Wiktor Stabrowski  
ul. Bogusławskiego 43/3  
tel. 502 578 036  
66-400 Gorzów Wlkp.  
nr upr. 0057190

POWYŻSZA OPINIA MA OKRES WAZNOŚCI 6 (SZEŚĆ) MIESIĘCY DO CZASU POTWIERDZENIA.

**UWAGA :** potwierdzić prawidłowość podłączenia przez uprawnionego Mistrza Kominiarskiego.



Nr pom.	Pomieszczenie	Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]
1	Klatka schodowa	17,05
<b>Lokal użytkowy nr 1</b>		
2	Sala obsługi	47,25
3	Biuro	4,76
4	WC	1,87
5	Magazyn	4,76
Σ		<b>58,64</b>
<b>Lokal użytkowy nr 2</b>		
6	Sala obsługi	42,24
7	WC	1,64
8	Kuchnia	2,69
9	Biuro	12,20
Σ		<b>58,77</b>
SUMA KONDYGNACJI		134,46

Andrzej Glonek  
 Uprawnienia budowlane Nr 105/PW/91  
 61-251 Poznań, os. Orła Białego 44/119  
 tel. 061-87-95-299

INWENTARYZACJA BUDYNKU			
Lokalizacja:	UL.DWORCOWA 6 GORZÓW WLKP.		
Obiekt:	BUDYNEK MIESZKALNY		
Treść rysunku:	RZUT PARTERU	Skala:	1:100
*ANBUD* Biuro Obrotu i Wycen Nieruchomości Os. Orła Białego, 61-251 Poznań tel. 602-677-045, tel./fax (061) 87-96-033			Nr rys.: 2
			Data: 12.2006 r.



# ZAKŁAD USŁUG KOMINIARSKICH

Wiktor Stabrowski

66-400 Gorzów Wlkp. ul. Mjr. Hubala 10/1.

NIP : 599-106-42-09.

Tel. 502 578 036.

## ZEZWOLENIE – OPINIA NR 208 / 2025.

z dnia 04.11.2025 r.

### MODERNIZACJA INSTALACJI GAZOWEJ BUDYNKU.

INWESTOR : WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA.  
MIEJSCOWOŚĆ : 66-446 GORZÓW WLKP.  
ULICA : DWOTCOWA NR 6 / 3. ( I piętro )

Do odprowadzenia spalin oraz wentylacji grawitacyjnej , przeznacza się przewody kominowe oznaczone w przedstawionym szkicu – rysunku , na drugiej stronie opinii.

KONSTRUKCJA KOMINÓW WENTYLACYJNYCH : murowane – pełna cegła : 14 x 21 cm.

KONSTRUKCJA KOMINÓW SPALINOWYCH : murowane – pełna cegła : 14 x 21 cm.


KUBATURA POMIESZCZENIA Z URZĄDZENIEM GAZOWYM : min. 8 m<sup>3</sup> (TAK)

**UWAGA :** dotyczy lokalu nr 3 - kocioł gazowy posiada wkład kominowy.

MISTRZ KOMINIARSKI  
Wiktor Stabrowski  
ul. Bogusławskiego 43/3  
tel. 502 578 036  
66-400 Gorzów Wlkp.  
NIP 599 0077/90

POWYŻSZA OPINIA MA OKRES WAZNOŚCI 6 ( SZEŚĆ ) MIESIĘCY DO CZASU POTWIERDZENIA.

**UWAGA :** potwierdzić prawidłowość podłączenia przez uprawnionego Mistrza Kominiarskiego.



Nr pom.	Pomieszczenie	Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]
101	Klatka schodowa	11,99
<b>Lokal mieszkalny nr 3</b>		
102	Korytarz	5,34
103	Kuchnia	7,92
104	Łazienka	5,58
105	Pokój	14,49
106	Pokój	14,64
<b>Σ</b>		<b>47,97</b>
<b>Lokal mieszkalny nr 4</b>		
107	Korytarz	4,06
108	Pokój	14,66
109	Kuchnia	6,64
110	Skrytka	0,93
111	WC	1,34
112	Pokój	14,77
<b>Σ</b>		<b>42,40</b>
<b>Lokal mieszkalny nr 5</b>		
113	Korytarz	5,48
114	Pokój	14,84
115	Pokój	14,52
116	Łazienka	4,73
117	Kuchnia	7,93
118	Skrytka	0,50
<b>Σ</b>		<b>48,00</b>
<b>SUMA KONDYGNACJI</b>		<b>150,36</b>

Andrzej Glonek  
 Uprawnienia budowlane Nr 105/PW/91  
 61-251 Poznań, ul. Orła Białego 44/119  
 tel. 061-87-95-299

## INWENTARYZACJA BUDYNKU

Lokalizacja:	UL.DWORCOWA 6 GORZÓW WLKP.	
Obiekt:	BUDYNEK MIESZKALNY	
Treść rysunku:	RZUT I PIĘTRA	Skala: 1:100
"ANBUD" Biuro Obrotu i Wycen Nieruchomości Os. Orła Białego, 61-251 Poznań tel. 602-677-045, tel./fax (061) 87-96-033		
Nr rys.:	3	
Data:	12.2005 r.	



# ZAKŁAD USŁUG KOMINIARSKICH

Wiktor Stabrowski

66-400 Gorzów Wlkp. ul. Mjr. Hubala 10/1.

NIP : 599-106-42-09.

Tel. 502 578 036.

## ZEZWOLENIE – OPINIA NR 209 / 2025.

z dnia 04.11.2025 r.

### MODERNIZACJA INSTALACJI GAZOWEJ BUDYNKU.

INWESTOR : WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA.

MIEJSCOWOŚĆ : 66-446 GORZÓW WLKP.

ULICA : DWOTCOWA NR 6 / 4. ( I piętro )

Do odprowadzenia spalin oraz wentylacji grawitacyjnej , przeznacza się przewody kominowe oznaczone w przedstawionym szkicu – rysunku , na drugiej stronie opinii.

KONSTRUKCJA KOMINÓW WENTYLACYJNYCH : murowane – pełna cegła ; 14 x 21 cm.

KONSTRUKCJA KOMINÓW SPALINOWYCH : murowane – pełna cegła : 14 x 21 cm.


KUBATURA POMIESZCZENIA Z URZĄDZENIEM GAZOWYM : min. 8 m<sup>3</sup> (TAK)

**UWAGA :** dotyczy lokalu nr 4 – bez zmian

MISTRZ KOMINIARSKI  
Wiktor Stabrowski  
ul. Bogusławskiego 43/3  
tel. 502 578 036  
66-400 Gorzów Wlkp.  
NIP: 599-106-42-09

POWYŻSZA OPINIA MA OKRES WAZNOŚCI 6 ( SZEŚĆ ) MIESIĘCY DO CZASU POTWIERDZENIA.

**UWAGA :** potwierdzić prawidłowość podłączenia przez uprawnionego **Mistrza Kominiarskiego.**



Nr pom.	Pomieszczenie	Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]
101	Klatka schodowa	11,99
<b>Lokal mieszkalny nr 3</b>		
102	Korytarz	5,34
103	Kuchnia	7,92
104	Łazienka	5,58
105	Pokój	14,49
106	Pokój	14,64
<b>Σ</b>		<b>47,97</b>
<b>Lokal mieszkalny nr 4</b>		
107	Korytarz	4,06
108	Pokój	14,66
109	Kuchnia	6,64
110	Skrytka	0,93
111	WC	1,34
112	Pokój	14,77
<b>Σ</b>		<b>42,40</b>
<b>Lokal mieszkalny nr 5</b>		
113	Korytarz	5,48
114	Pokój	14,84
115	Pokój	14,52
116	Łazienka	4,73
117	Kuchnia	7,93
118	Skrytka	0,50
<b>Σ</b>		<b>48,00</b>
<b>SUMA KONDYGNACJI</b>		<b>150,36</b>

Andrzej Głonek  
 Uprawnienia budowlane Nr 105/PW/91  
 61-251 Poznań, ul. Orła Białego 44/119  
 tel. 661-87-95/299

INWENTARYZACJA BUDYNKU			
Lokalizacja:	UL.DWORCOWA 6 GORZÓW WLKP.		
Obiekt:	BUDYNEK MIESZKALNY		
Treść rysunku:	RZUT I PIĘTRA	Skala:	1:100
"ANBUD" Biuro Obrótu i Wycen Nieruchomości Os. Orła Białego, 61-251 Poznań tel. 602-677-045, tel./fax (661) 87-96-033			Nr rys.: 3
			Data: 12.2006 r.



# ZAKŁAD USŁUG KOMINIARSKICH

Wiktor Stabrowski

66-400 Gorzów Wlkp. ul. Mjr. Hubala 10/1.

NIP : 599-106-42-09.

Tel. 502 578 036.

## ZEZWOLENIE – OPINIA NR 210 / 2025.

z dnia 04.11.2025 r.

### MODERNIZACJA INSTALACJI GAZOWEJ BUDYNKU.

INWESTOR : WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA.

MIEJSCOWOŚĆ : 66-446 GORZÓW WLKP.

ULICA : DWOTCOWA NR 6 / 5. ( I piętro )

Do odprowadzenia spalin oraz wentylacji grawitacyjnej , przeznacza się przewody kominowe oznaczone w przedstawionym szkicu – rysunku , na drugiej stronie opinii.

KONSTRUKCJA KOMINÓW WENTYLACYJNYCH : murowane – pełna cegła ; 14 x 21 cm.

KONSTRUKCJA KOMINÓW SPALINOWYCH : murowane – pełna cegła : 14 x 21 cm.


KUBATURA POMIESZCZENIA Z URZĄDZENIEM GAZOWYM : min. 8 m<sup>3</sup> (TAK)

**UWAGA :** dotyczy lokalu nr 5 – bez zmian.

MISTRZ KOMINIARSKI  
Wiktor Stabrowski  
ul. Bogusławskiego 43/3  
tel. 502 578 036  
66-400 Gorzów Wlkp.  
nr upr. 00471/90

POWYŻSZA OPINIA MA OKRES WAZNOŚCI 6 ( SZEŚĆ ) MIESIĘCY DO CZASU POTWIERDZENIA.

**UWAGA :** potwierdzić prawidłowość podłączenia przez uprawnionego **Mistrza Kominarskiego.**



Nr pom.	Pomieszczenie	Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]
101	Klatka schodowa	11,99
<b>Lokal mieszkalny nr 3</b>		
102	Korytarz	5,34
103	Kuchnia	7,92
104	Łazienka	5,58
105	Pokój	14,49
106	Pokój	14,64
<b>Σ</b>		<b>47,97</b>
<b>Lokal mieszkalny nr 4</b>		
107	Korytarz	4,06
108	Pokój	14,66
109	Kuchnia	6,64
110	Skrytka	0,93
111	WC	1,34
112	Pokój	14,77
<b>Σ</b>		<b>42,40</b>
<b>Lokal mieszkalny nr 5</b>		
113	Korytarz	5,48
114	Pokój	14,84
115	Pokój	14,52
116	Łazienka	4,73
117	Kuchnia	7,93
118	Skrytka	0,50
<b>Σ</b>		<b>48,00</b>
<b>SUMA KONDYGNACJI</b>		<b>150,36</b>

Andrzej Gronek  
 Uprawnienia budowlane Nr 105/PW/91  
 61-251 Poznań, ul. Orła Białego 44/119  
 tel. 061-87-95 299

## INWENTARYZACJA BUDYNKU

Lokalizacja:	UL.DWORCOWA 6 GORZÓW WLKP.		
Obiekt:	BUDYNEK MIESZKALNY		
Treść rysunku:	RZUT I PIĘTRA	Skala:	1:100
"ANBUD" Biuro Odbrotu i Wycen Nieruchomości Os. Orła Białego, 61-251 Poznań tel. 602-677-045; tel./fax (061) 87-95-033			Nr rys.: 3
			Data: 12.2006 r.



# ZAKŁAD USŁUG KOMINIARSKICH

Wiktor Stabrowski

66-400 Gorzów Wlkp. ul. Mjr. Hubala 10/1.

NIP : 599-106-42-09.

Tel. 502 578 036.

## ZEZWOLENIE – OPINIA NR 210 / 2025.

z dnia 04.11.2025 r.

### MODERNIZACJA INSTALACJI GAZOWEJ BUDYNKU.

INWESTOR : WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA.  
MIEJSCOWOŚĆ : 66-446 GORZÓW WLKP.  
ULICA : DWOTCOWA NR 6 / 6. ( II piętro )

Do odprowadzenia spalin oraz wentylacji grawitacyjnej , przeznacza się przewody kominowe oznaczone w przedstawionym szkicu – rysunku , na drugiej stronie opinii.

KONSTRUKCJA KOMINÓW WENTYLACYJNYCH : murowane – pełna cegła ; 14 x 21 cm.

KONSTRUKCJA KOMINÓW SPALINOWYCH : murowane – pełna cegła : 14 x 21 cm.

KUBATURA POMIESZCZENIA Z URZĄDZENIEM GAZOWYM : min. 8 m<sup>3</sup> (TAK)

**UWAGA :** dotyczy lokalu nr 6 – kocioł gaz. CO zabezp. wkładem kominowym.

MISTRZ KOMINIARSKI  
Wiktor Stabrowski  
ul. Bogusławskiego 43/3  
tel. 502 578 036  
66-400 Gorzów Wlkp.  
NIP 599-106-42-09


POWYŻSZA OPINIA MA OKRES WAZNOŚCI 6 ( SZEŚĆ ) MIESIĘCY DO CZASU POTWIERDZENIA.

**UWAGA :** potwierdzić prawidłowość podłączenia przez uprawnionego Mistrza Kominarskiego.

INWENTARYZACJA BUDYNKU		Lokalizacja:		UL.DWORCOWA 6 GORZÓW WLKP.		Objekt:		BUDYNEK MIESZKALNY		Tytuł rysunku:		RZUT II PIĘTRA		Skala:		1:100	

Andrzej Gionek  
Uprawnienie budowlane Nr 105/PW/91  
61-251 Poznan, Os. Chy Bialego 44/119  
tel. 061-87-95-299

Nr pom.	Pomieszczenie	Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]
201	Klatka schodowa	11,97
<b>Lokal mieszkalny nr 6</b>		
202	Korytarz	5,29
203	Kuchnia	7,68
204	Łazienka	5,11
205	Pokój	14,37
206	Pokój	14,46
<b>Σ</b>		<b>46,91</b>
<b>Lokal mieszkalny nr 7</b>		
207	Korytarz	4,13
208	Pokój	14,66
209	Kuchnia	6,67
210	WC	0,96
211	Łazienka	1,30
212	Pokój	14,68
<b>Σ</b>		<b>42,40</b>
<b>Lokal mieszkalny nr 8</b>		
213	Korytarz	5,45
214	Pokój	14,76
215	Pokój	14,77
216	Łazienka	4,93
217	Kuchnia	7,87
218	Skrytka	0,45
<b>Σ</b>		<b>48,23</b>
<b>SUMA KONDYGNACJI</b>		<b>149,51</b>





# ZAKŁAD USŁUG KOMINIARSKICH

Wiktor Stabrowski

66-400 Gorzów Wlkp. ul. Mjr. Hubala 10/1.

NIP : 599-106-42-09.

Tel. 502 578 036.

## ZEZWOLENIE – OPINIA NR 211 / 2025.

z dnia 04.11.2025 r.

### MODERNIZACJA INSTALACJI GAZOWEJ BUDYNKU.

INWESTOR : WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA.  
MIEJSCOWOŚĆ : 66-446 GORZÓW WLKP.  
ULICA : DWOTCOWA NR 6 / 7. ( II piętro )

Do odprowadzenia spalin oraz wentylacji grawitacyjnej , przeznacza się przewody kominowe oznaczone w przedstawionym szkicu – rysunku , na drugiej stronie opinii.

KONSTRUKCJA KOMINÓW WENTYLACYJNYCH : murowane – pełna cegła ; 14 x 21 cm.

KONSTRUKCJA KOMINÓW SPALINOWYCH : murowane – pełna cegła : 14 x 21 cm.


KUBATURA POMIESZCZENIA Z URZĄDZENIEM GAZOWYM : min. 8 m<sup>3</sup> (TAK)

**UWAGA :** dotyczy lokalu nr 7 – bez zmian.

MISTRZ KOMINIARSKI  
Wiktor Stabrowski  
ul. Bogusławskiego 43/3  
tel. 502 578 036  
66-400 Gorzów Wlkp.  
nr upr. 0077/90

POWYŻSZA OPINIA MA OKRES WAZNOŚCI 6 ( SZEŚĆ ) MIESIĘCY DO CZASU POTWIERDZENIA.

**UWAGA :** potwierdzić prawidłowość podłączenia przez uprawnionego Mistrza Kominiarskiego.



Nr pom.	Pomieszczenie	Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]
201	Kł.schodowa	11,97
<b>Lokal mieszkalny nr 6</b>		
202	Korytarz	5,29
203	Kuchnia	7,68
204	Łazienka	5,11
205	Pokój	14,37
206	Pokój	14,46
		<b>Σ 46,91</b>
<b>Lokal mieszkalny nr 7</b>		
207	Korytarz	4,13
208	Pokój	14,66
209	Kuchnia	6,67
210	WC	0,96
211	Łazienka	1,30
212	Pokój	14,68
		<b>Σ 42,40</b>
<b>Lokal mieszkalny nr 8</b>		
213	Korytarz	5,45
214	Pokój	14,76
215	Pokój	14,77
216	Łazienka	4,93
217	Kuchnia	7,87
218	Skrytka	0,45
		<b>Σ 48,23</b>
<b>SUMA KONDYGNACJI</b>		<b>149,51</b>

Andrzej Glonek  
 Uprawnienia budowlane Nr 105/PW/91  
 61-251 Poznań, os. Orła Białego 44/119  
 tel. 061-87-95-299

INWENTARYZACJA BUDYNKU			
Lokalizacja:	UL.DWORCOWA 6 GORZÓW WLKP.		
Obiekt:	BUDYNEK MIESZKALNY		
Treść rysunku:	RZUT II PIĘTRA	Skala:	1:100
"ANBUD" Biuro Obrotu i Wycen Nieruchomości Os. Orła Białego, 61-251 Poznań tel. 602-577-045, tel./fax (061) 87-96-033			Nr rys.: 4
			Data: 12.2006 r.



# ZAKŁAD USŁUG KOMINIARSKICH

Wiktor Stabrowski

66-400 Gorzów Wlkp. ul. Mjr. Hubala 10/1.

NIP : 599-106-42-09.

Tel. 502 578 036.

## ZEZWOLENIE – OPINIA NR 212 / 2025.

z dnia 04.11.2025 r.

### MODERNIZACJA INSTALACJI GAZOWEJ BUDYNKU.

INWESTOR : WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA.  
MIEJSCOWOŚĆ : 66-446 GORZÓW WLKP.  
ULICA : DWOTCOWA NR 6 / 8. ( II piętro )

Do odprowadzenia spalin oraz wentylacji grawitacyjnej , przeznacza się przewody kominowe oznaczone w przedstawionym szkicu – rysunku , na drugiej stronie opinii.

KONSTRUKCJA KOMINÓW WENTYLACYJNYCH : murowane – pełna cegła ; 14 x 21 cm.

KONSTRUKCJA KOMINÓW SPALINOWYCH : murowane – pełna cegła : 14 x 21 cm.


KUBATURA POMIESZCZENIA Z URZĄDZENIEM GAZOWYM : min. 8 m<sup>3</sup> (TAK)

**UWAGA :** dotyczy lokalu nr 8 – kocioł gaz. CO zabezpieczony wkładem komin.

MISTRZ KOMINIARSKI  
Wiktor Stabrowski  
ul. Bogusławskiego 43/3  
7 tel. 502 578 036  
66-400 Gorzów Wlkp.  
nr upr. 0077/90

POWYŻSZA OPINIA MA OKRES WAZNOŚCI 6 ( SZEŚĆ ) MIESIĘCY DO CZASU POTWIERDZENIA.

**UWAGA :** potwierdzić prawidłowość podłączenia przez uprawnionego Mistrza Kominarskiego.



Nr pom.	Pomieszczenie	Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]
201	Klatka schodowa	11,97
<b>Lokal mieszkalny nr 6</b>		
202	Korytarz	5,29
203	Kuchnia	7,68
204	Łazienka	5,11
205	Pokój	14,37
206	Pokój	14,46
<b>Σ</b>		<b>46,91</b>
<b>Lokal mieszkalny nr 7</b>		
207	Korytarz	4,13
208	Pokój	14,66
209	Kuchnia	6,67
210	WC	0,96
211	Łazienka	1,30
212	Pokój	14,68
<b>Σ</b>		<b>42,40</b>
<b>Lokal mieszkalny nr 8</b>		
213	Korytarz	5,45
214	Pokój	14,76
215	Pokój	14,77
216	Łazienka	4,93
217	Kuchnia	7,87
218	Skrytka	0,45
<b>Σ</b>		<b>48,23</b>
<b>SUMA KONDYGNACJI</b>		<b>149,51</b>

Andrzej Glonek  
 Uprawnienia budowlane Nr 105/PW/91  
 61-251 Poznań, os. Orła Białego 44/119  
 tel. 061-87-95-299

INWENTARYZACJA BUDYNKU			
Lokalizacja:	UL.DWORCOWA 6 GORZÓW WLKP.		
Obiekt:	BUDYNEK MIESZKALNY		
Treść rysunku:	RZUT II PIĘTRA		Skala: 1:100
"ANBUD" Biuro Obrótu i Wycen Nieruchomości Os. Orła Białego, 61-251 Poznań tel. 602-577-045, tel./fax (061) 87-96-033			Nr rys.: 4
			Data: 12.2006 r.



# ZAKŁAD USŁUG KOMINIARSKICH

Wiktor Stabrowski

66-400 Gorzów Wlkp. ul. Mjr. Hubala 10/1.

NIP : 599-106-42-09.

Tel. 502 578 036.

## ZEZWOLENIE – OPINIA NR 213 / 2025.

z dnia 04.11.2025 r.

### MODERNIZACJA INSTALACJI GAZOWEJ BUDYNKU.

NWESTOR : WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA.  
MIEJSCOWOŚĆ : 66-446 GORZÓW WLKP.  
ULICA : DWOTCOWA NR 6/9. ( III piętro )

Do odprowadzenia spalin oraz wentylacji grawitacyjnej , przeznacza się przewody kominowe oznaczone w przedstawionym szkicu – rysunku , na drugiej stronie opinii.

KONSTRUKCJA KOMINÓW WENTYLACYJNYCH : murowane – pełna cegła ; 14 x 21 cm.

KONSTRUKCJA KOMINÓW SPALINOWYCH : murowane – pełna cegła : 14 x 21 cm.


KUBATURA POMIESZCZENIA Z URZĄDZENIEM GAZOWYM : min. 8 m<sup>3</sup> (TAK)

**UWAGA :** dotyczy lokalu nr 9 – bez zmian.

MISTRZ KOMINIARSKI  
Wiktor Stabrowski  
ul. Bogusławskiego 43/3  
tel. 502 578 036  
66-400 Gorzów Wlkp.  
nr wp. 0007490

POWYŻSZA OPINIA MA OKRES WAZNOŚCI 6 (SZEŚĆ) MIESIĘCY DO CZASU POTWIERDZENIA.

**UWAGA :** potwierdzić prawidłowość podłączenia przez uprawnionego Mistrza Kominiarskiego.



Nr pom.	Pomieszczenie	Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]
301	Klatka schodowa	11,92
<b>Lokal mieszkalny nr 9</b>		
302	Korytarz	5,37
303	Kuchnia	8,05
304	Skrytka	0,45
305	Łazienka	5,02
306	Pokój	14,47
307	Pokój	14,64
<b>Σ</b>		<b>48,00</b>
<b>Lokal mieszkalny nr 10</b>		
308	Korytarz	4,14
309	Pokój	14,66
310	Kuchnia	6,72
311	Skrytka	0,98
312	WC	1,32
313	Pokój	14,82
<b>Σ</b>		<b>42,64</b>
<b>Lokal mieszkalny nr 11</b>		
314	Korytarz	5,47
315	Pokój	14,79
316	Pokój	14,50
317	Łazienka	4,97
318	Kuchnia	8,09
319	Skrytka	0,43
<b>Σ</b>		<b>48,25</b>
<b>SUMA KONDYGNACJI</b>		<b>150,81</b>

Andrzej Glonek  
 Uprawnienia budowlane Nr 105/PW/91  
 61-261 Poznań, os. Orła Białego 44/119  
 tel. 061-87-96-299

INWENTARYZACJA BUDYNKU			
Lokalizacja:	UL.DWORCOWA 6 GORZÓW WLKP.		
Obiekt:	BUDYNEK MIESZKALNY		
Treść rysunku:	RZUT III PIĘTRA	Skala:	1:100
"ANBUD" Biuro Obrotu i Wycen Nieruchomości Os. Orła Białego, 61-251 Poznań tel. 602-677-045, tel./fax (061) 87-96-033			Nr rys.: 5
			Data: 12.2006 r.



# ZAKŁAD USŁUG KOMINIARSKICH

Wiktor Stabrowski

66-400 Gorzów Wlkp. ul. Mjr. Hubala 10/1.

NIP : 599-106-42-09.

Tel. 502 578 036.

## ZEZWOLENIE – OPINIA NR 214 / 2025.

z dnia 04.11.2025 r.

### MODERNIZACJA INSTALACJI GAZOWEJ BUDYNKU.

INWESTOR : WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA.  
MIEJSCOWOŚĆ : 66-446 GORZÓW WLKP.  
ULICA : DWOTCOWA NR 6 / 10. ( III piętro )

Do odprowadzenia spalin oraz wentylacji grawitacyjnej , przeznacza się przewody kominowe oznaczone w przedstawionym szkicu – rysunku , na drugiej stronie opinii.

KONSTRUKCJA KOMINÓW WENTYLACYJNYCH : murowane – pełna cegła ; 14 x 21 cm.

KONSTRUKCJA KOMINÓW SPALINOWYCH : murowane – pełna cegła : 14 x 21 cm.


KUBATURA POMIESZCZENIA Z URZĄDZENIEM GAZOWYM : min. 8 m<sup>3</sup> (TAK)

**UWAGA :** dotyczy lokalu nr 10 – bez zmian.

MISTRZ KOMINIARSKI  
Wiktor Stabrowski  
ul. Bogusławskiego 43/3  
tel. 502 578 036  
66-400 Gorzów Wlkp.  
nr upr. 0077/90

POWYŻSZA OPINIA MA OKRES WAZNOŚCI 6 ( SZEŚĆ ) MIESIĘCY DO CZASU POTWIERDZENIA.

**UWAGA :** potwierdzić prawidłowość podłączenia przez uprawnionego Mistrza Kominiarskiego.



Nr pom.	Pomieszczenie	Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]
301	Klatka schodowa	11,92
<b>Lokal mieszkalny nr 9</b>		
302	Korytarz	5,37
303	Kuchnia	8,05
304	Skrytka	0,45
305	Łazienka	5,02
306	Pokój	14,47
307	Pokój	14,64
<b>Σ</b>		<b>48,00</b>
<b>Lokal mieszkalny nr 10</b>		
308	Korytarz	4,14
309	Pokój	14,66
310	Kuchnia	6,72
311	Skrytka	0,98
312	WC	1,32
313	Pokój	14,82
<b>Σ</b>		<b>42,64</b>
<b>Lokal mieszkalny nr 11</b>		
314	Korytarz	5,47
315	Pokój	14,79
316	Pokój	14,50
317	Łazienka	4,97
318	Kuchnia	8,09
319	Skrytka	0,43
<b>Σ</b>		<b>48,25</b>
<b>SUMA KONDYGNACJI</b>		<b>150,81</b>

Andrzej Glonek  
 Uprawnienia budowlane Nr 105/PW/91  
 61-261 Poznań, os. Orła Białego 44/119  
 tel. 061-87-96-299

INWENTARYZACJA BUDYNKU			
Lokalizacja:	UL.DWORCOWA 6 GORZÓW WLKP.		
Obiekt:	BUDYNEK MIESZKALNY		
Treść rysunku:	RZUT III PIĘTRA	Skala:	1:100
"ANBUD" Biuro Obrotu i Wycen Nieruchomości Os. Orła Białego, 61-261 Poznań tel. 602-677-045, tel./fax (061) 67-96-033			Nr rys.: 5
			Data: 12.2006 r.



# ZAKŁAD USŁUG KOMINIARSKICH

Wiktor Stabrowski

66-400 Gorzów Wlkp. ul. Mjr. Hubala 10/1.

NIP : 599-106-42-09.

Tel. 502 578 036.

## ZEZWOLENIE – OPINIA NR 215 / 2025.

z dnia 04.11.2025 r.

### MODERNIZACJA INSTALACJI GAZOWEJ BUDYNKU.

INWESTOR : WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA.  
MIEJSCOWOŚĆ : 66-446 GORZÓW WLKP.  
ULICA : DWOTCOWA NR 6 / 11. ( III piętro )

Do odprowadzenia spalin oraz wentylacji grawitacyjnej , przeznacza się przewody kominowe oznaczone w przedstawionym szkicu – rysunku , na drugiej stronie opinii.

KONSTRUKCJA KOMINÓW WENTYLACYJNYCH : murowane – pełna cegła ; 14 x 21 cm.

KONSTRUKCJA KOMINÓW SPALINOWYCH : murowane – pełna cegła : 14 x 21 cm.


KUBATURA POMIESZCZENIA Z URZĄDZENIEM GAZOWYM : min. 8 m<sup>3</sup> (TAK)

**UWAGA :** dotyczy lokalu nr 11 – kocioł gaz. CO zabezp. wkładem kominowym.

MISTRZ KOMINIARSKI  
Wiktor Stabrowski  
ul. Bogusławskiego 43/3  
tel. 502 578 036  
66-400 Gorzów Wlkp.  
nr upr. 0077/90

POWYŻSZA OPINIA MA OKRES WAZNOŚCI 6 ( SZEŚĆ ) MIESIĘCY DO CZASU POTWIERDZENIA.

**UWAGA :** potwierdzić prawidłowość podłączenia przez uprawnionego Mistrza Kominarskiego.



Nr pom.	Pomieszczenie	Powierzchnia [m²]
301	Klatka schodowa	11,92
<b>Lokal mieszkalny nr 9</b>		
302	Korytarz	5,37
303	Kuchnia	8,05
304	Skrytka	0,45
305	Łazienka	5,02
306	Pokój	14,47
307	Pokój	14,64
<b>Σ</b>		<b>48,00</b>
<b>Lokal mieszkalny nr 10</b>		
308	Korytarz	4,14
309	Pokój	14,66
310	Kuchnia	6,72
311	Skrytka	0,98
312	WC	1,32
313	Pokój	14,82
<b>Σ</b>		<b>42,64</b>
<b>Lokal mieszkalny nr 11</b>		
314	Korytarz	5,47
315	Pokój	14,79
316	Pokój	14,50
317	Łazienka	4,97
318	Kuchnia	8,09
319	Skrytka	0,43
<b>Σ</b>		<b>48,25</b>
<b>SUMA KONDYGNACJI</b>		<b>150,81</b>

Andrzej Glonek  
 Uprawnienia budowlane Nr 105/PW/91  
 61-261 Poznań, os. Orła Białego 44/119  
 tel. 061-87-96-299

INWENTARYZACJA BUDYNKU			
Lokalizacja:	UL.DWORCOWA 6 GORZÓW WLKP.		
Obiekt:	BUDYNEK MIESZKALNY		
Treść rysunku:	RZUT III PIĘTRA	Skala:	1:100
"ANBUO" Biuro Obrotu i Wycen Nieruchomości Os. Orła Białego, 51-251 Poznań tel. 602-677-045, tel./fax (061) 87-96-033			Nr rys.: 5
			Data: 12.2006 r.