

L. Dz. ZM/AS/1104/26

Bydgoszcz, 30 kwietnia 2026 r.

## ZAPYTANIE OFERTOWE

### Nr MKUO ProNatura ZO/37/26

Międzygminny Komplex Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

1. Nazwa zamówienia: **Naprawa kanału spalin reaktor – filtr workowy na obu liniach spalania w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy przy ul. E.Petersona 22.**

2. Warunki wymagane od Wykonawców:

#### 1) Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac polegających na obłożeniu kanału spalin blachą typu CORTEN o grubości 6 mm, w obrębie odcinka od kompensatora w kierunku instalacji filtrów workowych oraz w kierunku reaktora na obu liniach spalania w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy.

Zakres obejmuje: (zakres podany dla jednego kanału)

- odcinek prosty kanału spalin o długości ok. 1 m od kompensatora w kierunku instalacji filtrów,
- odcinek kanału spalin od kompensatora w kierunku reaktora, obejmujący fragment skośny (bez samego reaktora ),
- wzmocnienie konstrukcji kompensatora poprzez napawanie (napawanie powierzchniowe) blachy typu CORTEN w zakresie niezbędnym do przywrócenia wymaganej wytrzymałości i trwałości eksploatacyjnej elementu.

#### 2) Zakres prac po stronie Wykonawcy

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- dostawa wszelkich materiałów niezbędnych do realizacji zadania, w tym blachy CORTEN o wymaganej grubości,
- przygotowanie powierzchni pod montaż (w zakresie wynikającym z prowadzonych prac),
- wykonanie prac montażowych i spawalniczych związanych z obłożeniem kanału spalin,
- zapewnienie oraz montaż i demontaż rusztowań niezbędnych do realizacji prac,
- zapewnienie narzędzi, sprzętu oraz obsługi technicznej niezbędnej do wykonania zadania,

Międzygminny Komplex Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o., ul. Ernsta Petersona 22, 85-862 Bydgoszcz, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS 0000296965, kapitał zakładowy 32.332.500,00 zł wniesiony w całości przez Miasto Bydgoszcz, NIP 953-255-97-41, REGON 340378577, BDO 000010322,

e-doręczenia: AE:PL-45515-42278-ECCWT-29, ePUAP: /ProNatura/SkrytkaESP

Biuro Zarządu: tel. 52 506 59 45, biuro@pronatura.bydgoszcz.pl,

Biuro Obsługi Klienta: tel. 52 522 22 88, klient@pronatura.bydgoszcz.pl.

MKUO ProNatura Sp. z o.o. oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów art. 4 pkt 6 w zw. z art. 4 pkt 5 a contrario ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t. jedn. Dz.U. z 2023 r., poz. 1790) w związku z art. 2 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L Nr 187, str. 1) a contrario.

- prowadzenie prac zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, ppoż. oraz normami technicznymi,
- uporządkowanie terenu po zakończeniu prac.

### 3) Zakres prac po stronie Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- demontaż istniejącej izolacji kanału spalin przed rozpoczęciem prac przez Wykonawcę,
- ponowny montaż izolacji po zakończeniu prac montażowo-spawalniczych.

Wykonawca zobowiązany jest do:

- udostępnienia rusztowania na potrzeby demontażu izolacji na okres 2 dni przed rozpoczęciem prac właściwych,
- pozostawienia rusztowania po zakończeniu prac na okres 2 dni w celu umożliwienia ponownego montażu izolacji przez Zamawiającego.

### 4) Warunki realizacji

- Prace będą realizowane na czynnym obiekcie przemysłowym, w trakcie planowanego postoju remontowego instalacji we wrześniu.
- Roboty będą prowadzone oddzielnie dla każdej linii technologicznej. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia przerw czasowych pomiędzy realizacją prac na poszczególnych liniach.
- Maksymalny czas realizacji prac dla jednego kanału spalin wynosi 7 dni kalendarzowych.
- Zamawiający zapewnia dostęp do instalacji przez 24 godziny na dobę w okresie realizacji prac.
- Szczegółowy harmonogram prac zostanie przekazany Wykonawcy z wyprzedzeniem co najmniej 4 tygodni przed planowanym rozpoczęciem robót.
- Wykonawca zobowiązany jest do dostosowania organizacji prac do harmonogramu postoju remontowego oraz warunków eksploatacyjnych instalacji.

### 5) Uwagi dotyczące zakresu

Zakres prac określony w niniejszym OPZ ma charakter wstępny i został ustalony na podstawie wizji lokalnej. W przypadku ujawnienia w trakcie realizacji prac dodatkowych uwarunkowań technicznych, w szczególności po demontażu izolacji lub w trakcie prowadzenia prac spawalniczych, które będą wymagały rozszerzenia zakresu obłożenia kanału spalin, dopuszcza się zmianę zakresu rzeczowego oraz odpowiednią korektę wynagrodzenia.

**Do założenia rzetelnej oferty obowiązkowe jest odbycie wizji lokalnej, która odbędzie się 05.05.2026r. o g. 10:00. Udział w wizji lokalnej należy zgłosić za pośrednictwem platformy zakupowej postępowania.**

3. Termin realizacji zamówienia: **wrzesień 2026 w trakcie trwania postoju remontowego.**

4. Kryterium oceny ofert: **Cena 100 %.**

5. Termin płatności: do **30 dni** od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, Zamawiający wpłaci należność na numer rachunku Wykonawcy podany na fakturze.
6. Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami: Piotr Salomoński.  
W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt za pośrednictwem platformy zakupowej.
7. Ofertę prosimy złożyć do: **07 maja 2026 r.** do godziny **23:59** na platformie zakupowej Zamawiającego: [https://platformazakupowa.pl/mkuo\\_pronatura/aukcje](https://platformazakupowa.pl/mkuo_pronatura/aukcje)
8. Oferty należy składać na formularzu ofertowym stanowiącym załączniki do niniejszego zapytania w formie skanu podpisanego dokumentu.
9. Załączony projekt umowy podlega negocjacji przed terminem składania ofert.
10. Zamawiający wyklucza z udziału w postępowaniu i odrzuca oferty złożone przez podmioty, do których zastosowanie znajduje przepis art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r., poz. 835).
11. Zamawiający może w każdym czasie unieważnić niniejsze zapytanie bez podania przyczyny, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania lub udzielenie i wykonanie zamówienia jest nieuzasadnione lub nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
12. Integralną część niniejszego zapytania stanowi Regulamin zamówień podprogowych, dostępny na stronie internetowej <https://www.pronatura.bydgoszcz.pl/zamowienia/regulaminy>.

Zatwierdzono:

/-/Konrad Mikołajski - Prezes Zarządu

/-/ Jarosław Bańkowski – Wiceprezes Zarządu

.....  
(podpis Kierownika Zamawiającego)

Załączniki:

1. Projekt umowy
2. Formularz ofertowy

Otrzymują:

1. a/a
2. Ogłoszenie publiczne na platformie zakupowej Zamawiającego.