

## Dane techniczne urządzeń

**Uwaga: Zamawiający żąda pod rygorem odrzucenia oferty wypełnienie przez Wykonawcę kolumny „OFEROWANE” w tabeli poniżej.**

**Dane w tabeli należy wypełnić drukowanymi literami, czytelnie.**

**Dane w tabelach które będą nieczytelne będą skutkować odrzuceniem oferty.**

### Urządzenia typu Split

**Klimatyzatory - 12 szt.,** o nominalnej wydajności chłodniczej **min. 2,5 kW** spełniające poniższe parametry:

Lp.	Nazwa	Wymagane parametry	Oferowane
1	Typ Klimatyzatora	Standard Plus	
2	Nominalna wydajność chłodnicza	2,5 kW	
3	Klasa efektywności energetycznej - grzanie - chłodzenie	A+ A++	
4	Zakres pracy - grzanie min./max. - chłodzenie min./max.	-15°C /+24°C -10°C /+48°C	
5	Czynnik chłodniczy	R32	
6	Typ sprężarki	Podwójna rotacyjna	
7	Pilot bezprzewodowy	W zestawie	
8	Filtry	Wstępny, przeciw pyłowy, dyfuzor jonowy - zalecany	
9	Zasilanie	1 / 220-240V/50Hz	

.....  
Data

.....  
Podpisy i pieczętki imienne osób  
upoważnionych do reprezentowania  
Wykonawcy