WENTYLATORNIA 24.0
ZW 32x3,0
CW 32x4,5
CYR 20/2,8
PPOŻ 25oc.
demontaż rury DN15 od hydrantu do łazienki
istn. hydrant ppoż.
P.P.P.=0.00=147.99
SZATNIA 15.0
SZATNIA 15.0
SZATNIA 20.0
SZATNIA 21.0
SALA 19x36 569.52 okna 1/8 czne 71,19 m2
ZW 50x4,6
CW 63x8,6
CYR 20/2,8
PPOŻ 25oc.
włączenie rur w istniejącą instalację zimnej wody
ZW 20/1,9
KOMUNIKACJA 29.2
HALL 44.5
demontaż
zw dn50ocynk
cw dn40ocynk
ccw dn20ocynk
ZW75x10,3
CW 63x8,6
CYR 32x4,4
PPOŻ 32oc.
MAG. TREN. 7,0
POK. TRENERA 12.93
SZATNIA (MAGAZYN)
SALA ISTNIEJĄCA 163.0
DŹWIG 29.01
ZW 75x10,3
CW 63x8,6
CYR 32x4,4
PPOŻ 32oc.
demontaż
zw dn50ocynk
cw dn40ocynk
ccw dn25ocynk
wymiana instalacji wody użytkowej na rury PP
wymiana rur ze stalowych na PP do zaworów odcinających nad stropem parteru
pion hydr. DN32
ZW 20-2,0
CW 25x2,5
CYR 20x2,8
PPOŻ 20oc.
pion kanalizacji sanitarnej DN75
wymiana żeliwnej części kanalizacji sanitarnej na PVC
proj. zawór odcinający DN65
proj. zawór pierwszeństwa DN65
proj. zawór odcinający DN65
pion kanalizacji sanitarnej DN110
wymiana żeliwnej części kanalizacji sanitarnej na PVC
istn. przyłącze wody
istn. wyjście kanalizacji sanitarnej
zw32PP
ZW dn80ocynk
włączenie w istn. instalację wody zimnej dn/5PP
włączenie w istn. instalację wody hydrantowej dn80
rury obok siebie
h dn80ocynk
zw dn32PP
cw dn25PP
cyr dn25PP
wymiana odcinka instalacji wody na rury PP
wymiana żeliwnej części instalacji kanalizacji sanitarnej na nową, z PVC
wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej na nową, z PVC
pion hydrantowy do wymiany DN50
zw dn20PP
cw dn25PP
cyr dn25PP
zw dn32PP
wymiana pionu wody do drugiego piętra
zw dn32PP
cw dn25PP
cyr dn25PP
cw dn25PP
cyr dn25PP
h=2,4m npp
włączenie w istniejącą instalację
h dn50ocynk
pion hydr.
pion hydrantowy do wymiany DN25
podejście pod prysznic lub pisuar- zaślepić
istn. wyjście kanalizacji sanitarnej
wymiana części żeliwnej na PVC
istn. wyjście kanalizacji sanitarnej
wymiana rur żeliwnych na PVC na PVC
pion kanalizacji sanitarnej oraz odpowietrzenie dn/5 do likwidacji
proj. zasuwa zwrotna dn110
ŁAZIENKA PRZY HARCÓWCE
pion
h dn50ocynk
pion hydrantowy do wymiany DN50
HARCÓWKA
dn200
dn200
POMIESZCZENIE GOSPODARCZE
włączenie w istniejącą instalację kanalizacji PVC

Legenda:

- istn. instalacja wody hydrantowej
- istn. instalacja zimnej wody
- istn. instalacja cyrkulacji ciepłej wody
- istn. instalacja ciepłej wody
- istn. instalacja kanalizacji sanitarnej
- proj. instalacja kanalizacji sanitarnej
- proj. instalacja wody hydrantowej
- proj. instalacja zimnej wody
- proj. instalacja cyrkulacji ciepłej wody
- proj. instalacja ciepłej wody

P.W. INSBUD-BIS Pruszków ul. Przy Księżycu 3a lok.2 tel.759 82 61		
Adres	Szkoła Podstawowa nr 8 w Pruszkowie	
Temat	Remont instalacji kanalizacji sanitarnej i wody w budynku Szkoły Podstawowej nr 8 w Pruszkowie.	Nr rys. 1
		Skala 1:100
Tytuł:	Rzut piwnicy- montaże i demontaże	Data marzec 2026
Projektant	Krzysztof BYSTRZYCKI Wa-113/02	