

**Zakres przeglądów eksploatacyjnych**  
(serwisowo-konserwacyjnych)  
**układu technologicznego myjni samochodowej**  
w budynku nr 170 K-4310 w Dziwnowie

Dwa przeglądy standardowe :

- pierwszy: 30 dni od podpisania umowy ,
  - drugi: do końca sierpnia 2026 roku,
- oraz generalny przegląd roczny wykonany w terminie do 30 listopada 2026 roku.

1. Przeglądy serwisowe należy podzielić (zgodnie z wytycznymi zawartymi w DTR układu) na:
  - a) standardowe wykonanie co 3 miesiące, zakres tego przeglądu określony został w instrukcji eksploatacji poszczególnych elementów układu (DTR),
  - b) generalny przegląd roczny, jego zakres określony został w instrukcji eksploatacji poszczególnych elementów układu (DTR). W zakres przeglądu rocznego wchodzi czyszczenie układu, jego opróżniania – zalecany przegląd elementów wyposażenia zabudowanych wewnątrz zbiorników układu oczyszczania, bez uzupełniania w środki myjące używane w procesie mycia pojazdów,
  - c) zakres ww. przeglądów oraz harmonogram ich wykonywania podano w Tabeli nr 1.
2. Podczas przeglądów eksploatacyjnych, wymieniane będą również materiały eksploatacyjne, których wykaz załączono w Tabeli nr 2.
3. Podczas przeglądu nastąpi również sprawdzenie wpisów w książce eksploatacji układu (wykonywanie przeglądów przez użytkownika obiektu zgodnie z DTR), uzupełnienie książki – wpięcie kopii protokołu przeglądu okresowego.
4. Wykonanie dwa razy usługi czyszczenia elementów technologicznych układu myjni wraz z odbiorem i utylizacją odebranych odpadów w następujących terminach:
  - a) przy pierwszym przeglądzie standardowym
  - b) i przy przeglądzie rocznym w zakresie:
    - oczyszczenie osadnika wstępnego – piaskownika,
    - oczyszczenie kompletnego trójkomorowego układu mechaniczno-biologicznego podczyszczania typ AWAS Biomyjnia wraz z wyczyszczeniem wkładu separatora typu AWAS H-1900,
    - oczyszczenie układu II stopnia typ. AWAS BIOFLOT.