

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie obejmuje usługę jednorazowego przeglądu oraz ewentualnej naprawy, usunięcia awarii instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt „Promyk” w tym ewentualną dostawę części zamiennych i czynników chłodniczych niezbędnych do wykonania ww. usługi

1. Usługa konserwacji, przeglądu oraz naprawy bieżącej urządzeń klimatyzacyjnych obejmuje dokonanie jednego przeglądu, konserwacji.
 - 1) Zakres usług przeglądu i konserwacji obejmuje jednego przeglądu, konserwacji urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych (jednostki wewnętrzne i zewnętrzne)
 - 2) Wykonawca sporządzi protokół ze szczegółowym opisem stanu technicznego urządzeń klimatyzacyjnych dla każdego urządzenia osobno.
 - 3) W przypadku wystąpienia konieczności bieżącej naprawy, wymiany zużytych części i podzespołów lub uzupełnienia czynnika chłodzącego niezbędnych dla prawidłowej pracy urządzeń Wykonawca przedstawi upoważnionemu przedstawicielowi Schroniska wstępny kosztorys naprawy/wymiany części eksploatacyjnych. Po akceptacji przez Zamawiającego kosztorysu naprawy Wykonawca niezwłocznie przystąpi do naprawy urządzenia/instalacji na podstawie wystawionego przez Zamawiającego zlecenia.
 - 4) Czynności konserwacyjne, przegląd jednorazowy oraz naprawy będą wykonywane przez uprawniony i wykwalifikowany personel Wykonawcy posiadający świadectwo kwalifikacyjne lub certyfikat oraz wymagane wyposażenie wskazane w przepisach związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.
2. Zakres czynności w zakresie jednorazowego przeglądu i konserwacji obejmuje m.in. :
 - A. Dla systemów klimatyzacji: jednostka zewnętrzna oraz jednostka wewnętrzna(dla jednostki zewnętrznej – prace na wysokościach do 5m)
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania urządzenia;
 - b) sprawdzenie stanu technicznego urządzenia, mocowań, uchwytów oraz kompletności obudów, osłon, śrub i wkrętów, ewentualne uzupełnianie brakujących elementów;
 - c) sprawdzenie stanu technicznego sprężarki/wentylatora, skraplacza oraz sprawdzenie prawidłowości odprowadzania skroplin wraz z ich ewentualnym udrożnieniem;
 - d) sprawdzenie połączeń elektrycznych, nastaw, układów sterowania;
 - e) czyszczenie środkami chemicznymi jednostek wewnętrznych klimatyzatorów (obudów plastikowych, parowników, filtrów, kanałów wodnych) wraz z dezynfekcją antybakteryjną;
 - f) czyszczenie środkami chemicznymi jednostek zewnętrznych klimatyzatorów (skraplaczy, obudów);

- g) pomiar ciśnienia oraz ewentualne uzupełnienia czynnika chłodzącego bez ponoszenia kosztów przez Zamawiającego;
- h) wymiana elementów – materiałów zainstalowanych w urządzeniu (paski klinowe, uszczelki, łożyska, żarówki, bezpieczniki, filtry, baterie do klimatyzatorów itp. leżą po stronie Wykonawcy);
- i) prostowanie lameli (jeśli zachodzi taka potrzeba);
- j) kontrola pracy wentylatora;
- k) kontrola układu odprowadzania skroplin;
- l) pomiar poboru prądu sprężarki i wentylatora;
- m) sprawdzenie wszystkich trybów pracy urządzenia;
- n) sprawdzenie błędów systemowych i testy działania klimatyzatora.