

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

1. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

1. Zasilacz awaryjny: UPS 1200 Rack 19" do szafy rack – 2 szt.

- a) Rodzaj obudowy Rack" 19"
- b) Moc wyjściowa pozorna [VA]: 1100 – 1300 VA
- c) Moc wyjściowa czynna [W]: 770 – 790
- d) Częstotliwość napięcia wejściowego [Hz]: 45-60 Hz
- e) Kształt napięcia wyjściowego: sinusoidalny
- f) Tolerancja napięcia wyjściowego: $\pm 5\%$
- g) Napięcie wyjściowe (AC rms) [V]: 230V
- h) Typ akumulatorów: 12 V / 7 Ah
- i) Czas przełączania na pracę z baterii [ms]: < 5
- j) Wyjścia: minimum 2x gniazdko typu „french” lub „schuko”



Przykładowe zdjęcie UPS:



2. Wymagania dodatkowe.

- a) Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad fizycznych i prawnych.
- b) Sprzęt musi pochodzić z oficjalnej dystrybucji producenta lub autoryzowanego kanału sprzedaży.
- c) Zamawiający dopuszcza dostawę urządzeń w postaci:
 - a. fabrycznych zestawów producenta, lub
 - b. kompletacji równoważnych elementów (osobnych urządzeń), o ile spełniają wszystkie wymagania techniczne i funkcjonalne.
- d) Wszystkie elementy muszą być kompatybilne i umożliwiać pełne użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.
- e) Wymagana jest minimum 24-miesięczna gwarancja producenta lub dystrybutora (jeśli dotyczy danego sprzętu).
- f) **Dostawa przedmiotu zamówienia może zostać zrealizowana w formie wysyłki kurierskiej lub dostawy osobistej. Dostawa musi zostać zrealizowana na adres: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, ul. Rycerska 10 | 60-346 Poznań**