

Opis przedmiotu zamówienia.

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie usługi zakupu i wymiany hydrantów wewnętrznych w budynku Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie, w obiekcie stanowiącym własność Skarbu Państwa będącego w użytkowaniu Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu.

Przedmiot zamówienia: Wymiana hydrantów wewnętrznych w budynku Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie.

Adres: Komenda Powiatowa Policji w Garwolinie, 08 - 400 Garwolin, ul. Stacyjna 23

Termin realizacji zamówienia: **30** dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

Kryteria oceny oferty:

Cena (waga 100 %). Zamawiający udzieli zamówienia na usługi opisane w niniejszym zapytaniu ofertowym Wykonawcy, który zaoferuje najniższą łączną cenę usług oraz co do którego oferty ustalono, iż odpowiada ona wymaganiom przedstawionym w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Na zamówienie składają się następujące elementy oraz wytyczne:

1. Demontaż starych hydrantów 52 (DN52) wężowych w ilości 11 sztuk oraz ich wywiezienie/utylizacja. Wymiar istniejącej skrzynki hydrantowej wężowej: wysokość 52 cm, szerokość 40 cm, głębokość 13-15 cm)

2. Zakup i montaż nowych hydrantów 25 (DN25) wewnętrznych, podtynkowych w ilości 11 sztuk

Hydrant wewnętrzny 25 (DN25) , z węzem półsztywnym DN25 30 metrów, w szafce wężowej, z zaworem DN25 mosiężnym, osią wodną DN25 oraz prądownicą płynnie regulowaną między prądem zwartym a rozproszonym.

Wykonawca we własnym zakresie dobierze wielkość hydrantów wewnętrznych. Przed przygotowaniem i złożeniem oferty Zamawiający zaleca, aby Wykonawca we własnym interesie dla właściwego określenia koniecznych do wykonania prac i kalkulacji ceny, dokonał wizji lokalnej w miejscu realizacji robót w celu zweryfikowania dokumentów opisujących przedmiot zamówienia ze stanem faktycznym oraz uzyskania ewentualnych informacji, które mogą być pomocne do określenia pełnego zakresu prac, dokonania wyceny robót i przygotowania oferty (**tel. kontaktowy 47 707 52 26**)

3. Przeprowadzenie po wykonaniu wymiany badania wydajności oraz przeglądu przez osobę z aktualnymi uprawnieniami (certyfikatem CNBOP)

4. Zamawiający wymaga, aby wszelkie przedmioty zamówienia były nowe i posiadały wymagane atesty, certyfikaty i spełniały obowiązujące normy dla ochrony przeciwpożarowej (PN-EN 671)

5. Roboty objęte zamówieniem winny być wykonywane z należytą starannością, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi normami, gwarantującymi spełnienie wszelkich wymagań technologicznych i prawnych oraz zapewniającymi właściwą jakość wykonywanych prac. Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie i na własny koszt wszystkie materiały, elementy i narzędzia niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, jak również zapewni swoim pracownikom niezbędny sprzęt i wszelkie dodatkowe wyposażenie w celu zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6 Wykonanie wszelkich czynności montażowych typu wiercenia, kucia, cięcia itp. Wykonawca wykona z odpowiednim zabezpieczeniem, aby nie uszkodzić elementów budowlanych. W przypadku nie zachowania powyższego wymogu Zamawiający wstrzyma roboty z winy Wykonawcy, a Wykonawca

zobowiązany będzie do naprawy w sposób przywracający poprzedni stan techniczny i estetyczny wszelkich uszkodzeń powstałych z jego winy w trakcie realizacji zamówienia.

7. W trakcie wykonywania prac należy przestrzegać obowiązujących obostrzeń związanych z przepisami BHP i p.poż oraz właściwej organizacji pracy, zachowania ładu i porządku przy wykonywaniu prac.

8. Odbiór i utylizacja elementów zdemontowanych hydrantów w zakresie Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

9. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania kwalifikacji i uprawnień wymaganych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy .

10.. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego, a także dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zlecenia.

11. Wykonawca skieruje do wykonywania realizacji zlecenia pracownika posiadającego uprawnienia oraz posiadającego doświadczenie w wykonywaniu ww. zadań.

12. Sporządzenie protokołu z badania wydajności. Wykonawca zobowiązany jest pisemnie poinformować Zleceniodawcę o konieczności wymiany elementów, które mogą uniemożliwić prawidłowe działanie urządzenia oraz przedstawić szacunkową wycenę wykonania tej wymiany.

13. Sporządzenie protokołu wykonania wymiany hydrantów wewnętrznych.

14. Przekazana dokumentacja powinna być sporządzona w formie papierowej w trzech egzemplarzach. Na każdym z protokołów wymagany jest czytelny podpis pracownika Wykonawcy (wykonawcy usługi) oraz pracownika użytkownika obiektu potwierdzający wykonanie usługi.

15. Wykonawca składa ofertę na formularzu ofertowym będącym załącznikiem do opisu przedmiotu zamówienia. (załącznik nr 1).