



Zakład kominiarski
"AGATA" Mistrz Kominiarski
Tomasz Grochowski
Nakło nad Notecią 89-100
Os. Chrobrego 13/70
Tel: 880-991-716

Nakło nad Notecią, dnia 12.01.2021r

Opinia nr 04/01/2021
wykonawcza / po wykonawcza

Z wyników przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń grzewczych w miejscowości 89-100 Nakło Nad Notecią ul. Potulicka 26/2

Będącym własnością Pani katarzyna Dobrzyńska
dotyczy zainstalowania wiszącego dwufunkcyjnego kotła C.O gazowego oraz kuchenki gazowej czteropalnikowej

Sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia Mistrza Kominiarskiego Tomasza Grochowskiego.

1. **Wskazanie miejsca na podłączenie**
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzenia

TAK / NIE
TAK / NIE
TAK / NIE

W związku z czym stwierdzam co następuje:

Dotyczy zainstalowania wiszącego dwufunkcyjnego kotła C.O gazowego w pomieszczeniu kotłowni w piwnicy budynku.

Do tego pomieszczenia przylega komin czteroprzewodowy.

Wiszący dwufunkcyjny kocioł C.O gazowy podłączyć do przewodu kominowego nr 3.

Aktualnie do przewodu kominowego nr 3 podłączony jest kocioł C.O na opał stały w kotłowni w piwnicy --- do likwidacji.

Przewód kominowy nr 3 należy oczyścić z sadzy oraz zainstalować wkład kominowy z blachy KO.

Wentylacja w pomieszczeniu kotłowni w piwnicy:

Kratka wentylacyjna zainstalowana jest na przewodzie kominowym nr 1.

Dotyczy zainstalowania kuchenki gazowej czteropalnikowej:

Kratka wentylacyjna zainstalowana jest na przewodzie kominowym nr 6 – jest niesprawna.

Przewód kominowy nr 6 zablokowany jest przez gniazdo ptaków, należy udrożnić przewód kominowy.

Szkie na odwrocie.

Dnia: 20..... r.


Podpis:

ZAKŁAD KOMINIARSKI
"AGATA"
Tomasz Grochowski
os. Chrobrego 13/70, 89-100 Nakło n. Not.
NIP 5581220058, tel. 880 991 716

Opiniodawca
uprawniony Mistrz Kominiarski

MISTRZ KOMINIARSKI
T. Grochowski
Tomasz Grochowski

Aktualny szkic podłączeń Rzut piwnicy
dotyczy mieszkania nr 2 należącym do Pani Katarzyna Dobrzyńska



Przewody kominowe:

1. Wentylacja kotłowni piwnica m. nr 2
2. Piec kaflowy pokój m. nr 1 piec kaflowy pokój m. nr 7
3. Kocioł C.O na opał stały w piwnicy m. nr 2
4. Piec kaflowy pokój m. nr 1
5. Wentylacja kuchnia m. nr 7, Wentylacja kuchnia m. nr 5
6. Wentylacja kuchnia m. nr 2
7. Kocioł C.O gazowy w łazience m. nr 5
8. Wentylacja łazienka m. nr 2, Wentylacja łazienka m. nr 5
9. Wentylacja kuchni i łazienki m. nr 1