



RZĘDNA TERENU PROJ.	87.17	87.20	87.18
RZĘDNA OSI PRZEWODU	86.15	86.18	86.32
ZAGŁĘBIENIE OSI PRZEWODU	1.02	1.02	0.86
SPADKI, DŁUGOŚCI	0.4%		
ŚREDNICA, MATERIAŁ	PE100 SDR11/MOP10 125x11,4mm L=45.13m		
ODLEGŁOŚCI	0.00	7.80	34.99
HEKTOMETRY	G01	G02	G03, G04

Rozpatrywać łącznie z opisem technicznym.

Nazwa obiektu budowlanego:

Budynek handlowo- usługowy

Adres inwestycji:

Faza:

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY

Branza:

INSTALACJE SANITARNE

297x420

Profil zewnętrznej instalacji gazowej

1:100/500

ISZ013