

Numer transakcji	Numer klienta	Data
1841 0001 3990	70033197	17.02.2023

Pytania prosimy kierować do:  
**G.EN. Operator Sp. z o.o.**  
 ul. Dorczyka 1  
 62-080 Tarnowo Podgórne  
 email: centrala@genoperator.pl

G.EN. Operator Sp. z o.o., ul. Dorczyka 1 62-080 Tarnowo Podgórne

Adresat / Odbiorca  
 Wielkopolska Wojewódzka Komenda OHP  
 w Poznaniu  
 ul. 28 Czerwca 1956 r. 211  
 61-485 Poznań

Jesteśmy do Państwa dyspozycji w godzinach: 7:00 - 15:00 od PN do PT

Obiekt przyłącza / Miejsce odbioru /  
 Odbiorca  
 Chraplewo  
 64-316 Chraplewo  
 PAŁAC  
 dz. nr 46/7

**Warunki przyłączenia do sieci gazowej G.EN. Operator Sp. z o.o. urządzeń i instalacji gazowych podmiotu przewidującego zużycie paliwa gazowego w ilości większej niż 10m<sup>3</sup>/h gazu ziemnego wysokometanowego albo gaz ziemny zaazotowany w ilości większej niż 25m<sup>3</sup>/h**

grupa odbiorców	620
wniosek	data 14.02.2023 numer OKŻ/WT/20/8/P_23
warunki przyłączenia	rodzaj Warunki Techniczne - aktualizacja numer 1841 0001 3990

W odpowiedzi na wniosek i w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego z dnia 2 lipca 2010 r. (Dz.U. nr 133 poz. 891) wydaje się następujące warunki przyłączenia do sieci gazowej G.EN. Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Podgórny dla obiektu:

charakterystyka obiektu: **istniej. bud. użyteczności publicznej**  
 miejsce dostawy i odbioru paliwa gazowego: **Chraplewo; dz. nr 46/7**  
**64-316 Chraplewo**  
 rodzaj paliwa gazowego: **Lw - gaz ziemny zaazotowany**  
 cel wykorzystywania paliwa gazowego: **cieplej wody użytkowej, grzewczych, komunalno-bytowych**

**Wielkość odbioru paliwa gazowego:**

**moc przyłączeniowa 37 m<sup>3</sup>/h**

**godzinowy odbiór w kolejnych latach w kWh/h**

	minimalny	maksymalny
2024	137	320
2025	137	320
2026	137	320
docelowo	137	320

**dobowy odbiór w kolejnych latach w kWh/dobę**

	minimalny	maksymalny
2024	1973	3860
2025	1973	3860
2026	1973	3860
docelowo	1973	3860

**roczny odbiór w kolejnych latach w MWh/rok**

	minimalny	maksymalny
2024	725	1415
2025	725	1415
2026	725	1415
docelowo	725	1415

11

**Miejsce podłączenia:**

punkt:	sieć gazowa średniego ciśnienia
adres podłączenia:	dz. nr 50/1, 64-316 Chraplewo
materiał:	polietylen
średnica:	63 mm
ciśnienie minimalne:	100 kPa
ciśnienie maksymalne:	500 kPa

**Parametry techniczne przyłącza:**

długość:	4 m
adres przyłącza:	Chraplewo; dz. nr 46/7, 64-316 Chraplewo
materiał:	polietylen
średnica (mm):	32,
ciśnienie minimalne:	100 kPa

**Zakres niezbędnej budowy / rozbudowy sieci gazowej związany z przyłączeniem:**

**Wymagania dotyczące pomiaru i kontroli dostawy gazu**

usytuowanie w szafce:	zewnątrz obiektu (szafka wolnostojąca)
typ i wielkość gazomierza:	zgodnie z zapisami w uwagach
typ i wielkość reduktora:	bezpośredniego działania
inne wymagania:	

**Uwagi:**

Reduktor - bezpośredniego działania z ciśnieniowym systemem bezpieczeństwa  
Gazomierz - miechowy G 25 N  
Rejestrator impulsów typu Mac R 6 - rejestracja przepływu, objętości i szczytów godzinowych, port transmisji szeregowej  
inne: filtr oczyszczania wstępnego, 2 manometry (przed filtrem i za gazomierzem)  
Punkt red.-pom. należy wyposażyć w uziemienie otokowe.

**Urządzenia zasilane paliwem gazowym:**

ilość	rodzaj
1	kocioł gazowy 200 kW
2	kuchnia gazowa 25,5 kW
1	taboret gazowy 9 kW

Granica własności sieci gazowej przedsiębiorstwa gazowniczego: **armatura zaporowa na wyjściu z punktu gazowego**

Minimalne i maksymalne ciśnienie paliwa gazowego w punkcie dostarczania i odbioru (na wyjściu ze stacji gazowej): min.: **1,8 kPa** max.: **2,2 kPa**.

**Informacje dodatkowe:**

1. Warunki przyłączenia są ważne przez okres dwóch lat od dnia wydania.
2. Określone Warunki przyłączenia sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Podmiotu i G.EN. Operator Sp. z o.o. w Tarnowie Podgórnym.
3. Instalacja gazowa powinna być zaprojektowana i wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 wraz z późniejszymi zmianami).
4. W oparciu o art. 5 Ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późniejszymi zmianami) G.EN. Operator Sp. z o.o. w Tarnowie Podgórnym zapewnia dostawę paliwa gazowego dla obiektu wskazanego w niniejszych warunkach.
5. Dostawa paliwa gazowego realizowana będzie przez G.EN. Operator Sp. z o.o. w Tarnowie Podgórnym po podpisaniu umowy zawierającej postanowienia umowy sprzedaży paliw gazowych i umowy świadczenia dystrybucji tych paliw ("umowa kompleksowa"), albo umowy o świadczenie usług dystrybucji ("umowa dystrybucyjna").
6. Odbiorniki gazowe winny posiadać ważne certyfikaty producenta dla paliwa gazowego określonego w niniejszych warunkach (znak CE).

**Uwagi:**

Przyłącze istniejące.

Sporządził(a): **Anna Silkiewicz**

G.EN. Operator Sp. z o.o.  
Doradca Techniczno-Handlowy  
  
Anna Silkiewicz

G.EN. Operator Sp. z o.o.  
Dyrektor Działu  
  
Andrzej Pietrzak