


PARAPET

Pod metalowym parapetem musi znajdować się wylot umożliwiający odprowadzenie powietrza ze szczeliny wentylacyjnej.
Odległość od krawędzi płyty do parapetu powinna wynosić 10 mm. Większe szczeliny można zabezpieczyć profilem perforowanym blokującym dostęp ptaków i szkodników. Przednia krawędź parapetu musi znajdować się w odległości 20-50 mm od powierzchni płyt i zapewniać im odpowiednią ochronę.
Parapet powinien sięgać co najmniej 50 mm poniżej krawędzi płyt.
Elementy mocujące mogą znajdować się w odległości 70-100 mm od górnej krawędzi płyt.

01. Parapet zewnętrzny z blachy
02. Folia paroprzepuszczalna
03. Docieplenie z wełny mineralnej 2 cm
04. Płyta fasadowa włókno-cementowa o gr. 1,2cm
Gęstość minimalna (stan suchy) 1,65 kg/m³
05. Aluminiowy uchwyt ścienny o gr. 3mm z przekładką termiczną
KONSOLA – wymiar dobrać w zależności do wymaganej odległości podkonstrukcji. Odległość w zakresie od 70–270 mm należy dobrać na podstawie grubości izolacji budynku (200mm)
a) Większa konsola o wysokości 160mm
b) Mniejsza konsola o wysokości 80mm
06. Nośny profil aluminiowy, pionowy w kształcie litery L 40x50x2mm, każdy fragment profilu mocować do co najmniej 3 zakotwionych konsol
07. Folia paroizolacyjna
08. Docieplenie z wełny mineralnej 2 cm
09. Parapet wewnętrzny
10. Płytki podłogowe
11. Wylewka betonowa
12. Styropian twardy
13. Hydroizolacja
14. Podkład betonowy

 USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE ANDRZEJ WIERZBOWSKI Piotrków Trybunalski 97-300, ul. Szkolna 56 tel. (+48)604 603 303 www.awierzbowski.pl e-mail: biuro@awierzbowski.pl			
GŁÓWNY PROJEKTANT			
INWESTOR			
Powiat Piotrkowski. Piotrków Trybunalski 97-300, ul. Dąbrowskiego 7			
OBIEKT			
ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA, NADBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU TRANSPORTU PUBLICZNEGO Z ZACHOWANIEM ISTNIEJĄCEJ FUNKCJI I CZĘŚCIOWĄ ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA FUNKCJĘ USŁUGOWO-HANDLOWĄ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ Piotrków Trybunalski, ul. POW 12 / ul. Grota Roweckiego 1 (dz. nr ewid. 356, 59/6 obręb 22)			
BRANŻA / SPECJALNOŚĆ	FUNKCJA	IMIE I NAZWISKO / NR UPR.	PODPIS
	PROJEKTANT	mgr inż. Łukasz Wilczyński 34/R-7/t01A/06	
DATA OPRACOWANIA		Październik 2022	
TEMAT RYSUNKU		PARAPET	SKALA 1:10
NUMER RYSUNKU		A/D/04	
STADIUM PROJEKTU		PROJEKT WYKONAWCZY	NR STRONY
WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE, ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 4 LUTEGO 1994 R. O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (DZ. U. 2006R. NR 90 POZ. 631 Z PÓŹN. ZM)			