

PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

UZGODNIENIA SYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU

Na podstawie art.74 pkt.1 i art.28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2020.2052 t.j. ze zm.)

Znak: DGNIG-MODGIK.6630.1.75.2021

Naradę koordynacyjną w formie spotkania przeprowadzono w dniu 2021-06-02 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Elblągu, Aleja Tysiąclecia 11A pok. Nr 12 i za pomocą środków komunikacji elektronicznej (pocztą elektroniczną e-mail).

Przedmiot narady: sytuowanie projektowanego przyłącza kanalizacji deszczowej - wpust deszczowy

Obiekt: Elbląg, ul. Malborska 90 dz. 218/35 obręb 22

Wniosek z dnia: 2021-05-27

Wnioskodawca: Biuro Usług Inżynierskich SAN-PRO Tomasz Sobiecki  
82-300 Elbląg, ul. Robotnicza 177/8

Przewodniczący narady koordynacyjnej: Katarzyna Strojek  
Kierownik Referatu Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Departamencie Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji.

Uczestnicy narady koordynacyjnej

L.p.	Instytucja	Imię i nazwisko lub inna przyczyna uczestnictwa	Podpis
1	Departament Urbanistyki i Architektury UM w Elblągu	Maria Torop	uzgodnienie przesłane drogą e-mail
2	Departament Zarząd Dróg UM w Elblągu	Krzysztof Osiński	uzgodnienie przesłane drogą e-mail
3	Gazownia w Elblągu	Stanisław Narusz	uzgodnienie przesłane drogą e-mail
4	Energia Operator S.A. Oddział w Olsztynie	Jakub Soja	uzgodnienie przesłane drogą e-mail
5	Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej	Edward Forsy	uzgodnienie przesłane drogą e-mail
6	Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Elblągu	Jarosław Świecicki	uzgodnienie przesłane drogą e-mail
7	NETIA S.A. ul. Polecki 13, 02-822 Warszawa	Krzysztof Osiński	uzgodnienie przesłane drogą e-mail
8	Departament Innowacji i Informatyki UM w Elblągu	Tomasz Chomczyk	uzgodnienie przesłane drogą e-mail
9	ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. Rejon Usług Oświetleniowych Młynary	Jarosław Lesniowski	uzgodnienie przesłane drogą e-mail
10	Orange Polska Hurt Zarządzanie Zasobami Sieci i IT Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Olsztynie		

Podmioty wezwane na naradę, których przedstawiciele nie stawili się

1. Orange Polska Hurt Zarządzanie Zasobami Sieci i IT Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Olsztynie

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

07.06.2021

KIEROWNIK REFERATU  
Miejski Ośrodek Dokumentacji  
Geodezyjnej i Kartograficznej



**Stanowisko uczestników narady:**

- Geodezyjne pomiary powykonawcze sieci układanej w wykopach otwartych wykonać bezwzględnie przed ich zasypaniem.
- Pomiarowi podlegają również inne sieci uzbrojenia terenu znajdujące się w odkrywe.
- Wszystkie trwałe obiekty budowlane podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmującej położenie ich na gruncie.
- Przed wejściem w teren należy uzyskać zgodę właścicieli gruntów na ułożenie przewodów uzbrojenia podziemnego na ich nieruchomościach.
- Projekt budowlany wymaga uzgodnienia przez jednostkę branżową, której sieci dotyczy.
- Rozpoczęcie robót budowlano – montażowych należy zgłosić 7 dni przed terminem wg właściwości do instytucji branżowych – gestorów sieci.
- W rejonie występowania sieci uzbrojenia terenu i urządzeń z nimi związanych prace wykonywać systemem ręcznym/ bez użycia sprzętu zmechanizowanego/.
- Przy wykonywaniu robót zachować warunki bezpieczeństwa a napotkane sieci i urządzenia z nimi związane traktować, jako czynne.
- Szczegółowe przebiegi tras sieci uzbrojenia podziemnego w terenie należy uzyskać na podstawie przekopów kontrolnych.
- Kolizje rozwiązywać w oparciu o obowiązujące przepisy i normy a przed zasypaniem zgłosić do sprawdzenia technicznego wg właściwości do instytucji branżowych – gestorów sieci uzbrojenia terenu.
- W trakcie prowadzenia robót koszty związane z uszkodzeniem istniejących sieci ponosi inwestor lub wykonawca prac.
- Należy stosować się do uwag zawartych w uzgodnieniach branżowych i z innymi właścicielami sieci uzbrojenia.

## 1. Departament Urbanistyki i Architektury UM w Elblągu

*Uzgodniono bez uwag. Opinia do projektu przebiegu drogi, e-mail.*

## 2. Departament Zarząd Dróg UM w Elblągu

*Uzgodniono bez uwag.*

## 3. Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Warszawie ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa OZGO

*Uzgodniono bez uwag. Opinia do projektu przebiegu drogi, e-mail.*

## 4. ENERGIA OPERATOR SA Oddział w Olsztynie:

*Uzgodniono bez uwag. Opinia do projektu przebiegu drogi, e-mail.*

## 5. Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej:

*Uzgodniono bez uwag. Opinia do projektu przebiegu drogi, e-mail.*

## 6. Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji:

*Uzgodniono bez uwag. przebiegu kanalizacji, e-mail.*

ZA ZGODNOŚĆ

Z ORYGINAŁEM

07.06.2021

KIEROWNIK REFERATU

Miejski Ośrodek Dokumentacji  
Geodezyjnej i Kartograficznej

Katarzyna Stróżyk



7. NETIA S.A. ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa.

*Uzgodniono z inwestorem. Opinia do projektu zgodnie z załącznikiem do protokołu z narady koordynacyjnej przesłana drogą e-mail.*

8. Departament Innowacji i Informatyki UM w Elblągu

*Uzgodniono bez uwagi. Opinia do projektu przesłana drogą e-mail*

9. ENERGIA Oświetlenie Sp. z o.o. Region Usług Oświetleniowych Miłgany

*Uzgodniono bez uwagi. Opinia do projektu przesłana drogą e-mail*

10. Orange Polska Hurt Zarządzanie Zasobami Sieci i IT Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Olsztynie

*Nakazując zastrzeżeniowy podmiot nie uczestniczyć w naradzie koordynacyjnej.*

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

01.06.2024

KIEROWNIK REFERATU  
Miejski Ośrodek Dokumentacji  
Geodezyjnej i Kartograficznej

Katarzyna Stryjek





## ODPIS

Załącznik do protokołu z narady koordynacyjnej w dniu 02.06.2021 r.

**DGNIg-MODGiK.6630.1.75.2021 – sytuowanie przyłącza kanalizacji deszczowej- wpust deszczowy**  
**Elbląg, ul. Malborska dz. 90, 218/35 obręb 22**

Opiniujemy projekt na następujących warunkach:

1. Przed przystąpieniem do robót uzgodnić z Netia S.A. harmonogram prac oraz zgłosić pisemnie (z 14-dniowym wyprzedzeniem) zamiar rozpoczęcia prac na adres: Netia S.A. Dział Urzymiania Infrastuktury Sieciowej, 80-387 Gdańsk, ul. Arkońska 6/A3, tel. +48 22 352 67 94, fax +48 58 783 0150, e-mail: [nadzory@netia.pl](mailto:nadzory@netia.pl);
2. Prace wzdłuż sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. (mniej niż 2m) należy prowadzić po wytyczeniu jej przebiegu, ze szczególną ostrożnością, z wykluczeniem użycia sprzętu mechanicznego oraz przy nadzorze przedstawiciela Netia S.A. (usługa płatna);
3. Kolidujące urządzenia telekomunikacyjne należy zabezpieczyć zgodnie z normami;
4. W przypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Operatora, tel. +48 22 330 22 33 (czynny 24h);
5. Koszty wszelkich robót i napraw uszkodzeń sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. powstałe w wyniku prowadzonych prac jak i wynikające z wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor/Wykonawca;
6. Netia S.A. zastrzega sobie możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu strat w ruchu telekomunikacyjnym powstałych w wyniku uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Netia S.A.;
7. Zabezpieczyć kanalizację teletechniczną Netia S.A. przed uszkodzeniem oraz osiadaniami gruntu;
8. Jeżeli w wyniku robót nastąpi wypływanie kanalizacji kablowej Netia S.A. należy ją zagłębić do min. 0,7 m warstwy pokrycia;

Krzysztof Osiecki  
NETIA S.A.  
Ul. Arkońska 6/A3  
80-387 Gdańsk

**ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM**

07.06.2021r.

KIEROWNIK REFERATU  
Miejski Ośrodek Dokumentacji  
Geodezyjnej i Kartograficznej

*Rakorzyna Strojek*

