



LEGENDA:

- – LUG CALLA LB LED 21W 2050LM 4000K IP65
- – LUG RAYLLUX LB LED 49W 6650LM 4000K IP44
- – LUG RAYLLUX LB LED 34W 4500LM 4000K IP44
- – LUG RAYLLUX LB LED 26W 3250LM 4000K IP44
- ⊗ – OPRAWA AWARYJNA EWAKUACYJNA AWEX AXN n/t NC 1W 1h
- – OPRAWA AWARYJNA EWAKUACYJNO-KIERUNKOWA AWEX EXIT 1h
- – OPRAWA AWARYJNA EWAKUACYJNO ZEWN. Z GRZĄKĄ AWEX EXIT 1h
- ⊗ – LUG POWERLUG MINI 25W 3600LM 4000K IP65 Z CZUJNIKIEM RUCHU
- ⊗ – WENTYLATOR MECHANICZNY 1-FAZOWY
- ⊗ – ŁĄCZNIK POJEDYNCZY
- ⊗ – ŁĄCZNIK POJEDYNCZY SZCZELNY
- ⊗ – PRZELĄCZNIK SERYJNY
- ⊗ – PRZELĄCZNIK SERYJNY SZCZELNY
- ⊗ – ŁĄCZNIK ZMIENNY SZCZELNY
- ⊗ – ŁĄCZNIK KRZYŻOWY SZCZELNY
- ⊗ – CZUJKA RUCHU
- ⊗ – ISTNIEJĄCE OŚWIETLENIE

UWAGA

1. Układ pracy instalacji: TN-S;
2. Środek ochrony: samoczynne wyłączenie zasilania;
3. Szczegółową lokalizację urządzeń uzgodnić na etapie wykonawstwa z Inwestorem;
4. Rysunki rozpatrywać łącznie z częścią opisową opracowania;
5. Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dokumentacjami branżowymi i budowlanymi;
6. Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z koordynacją międzybranżową.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:		ab PROJEKT Aleksandra Bartkowiak-Łakoma 64-000 Kościan, ul.Prosta 16A tel.: 607 649 109 e-mail: biuro.abprojekt@gmail.com	
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:		PRZEBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU GOSPODARCZO-MAGAZYNOWEGO NA BUDYNEK SOCJALNO-SZATNIOWY Z CZĘŚCIĄ MAGAZYNOWĄ, PRZEBUDOWA CZĘŚCI WARSZTATOWEJ W BUDYNKU PRZEPOMPOWNI OSADÓW. obręb Kiełczewo-Kościan, gmina Kościan, działki nr ewid. 4483, 4487	
INWESTOR:	Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o.	ADRES:	ul. Czempieńska 2 64-000 Kościan
PROJEKTANT:	NR UPRAWNIEN	PODPIS	NR RYSUNKU:
INST. ELEKTRYCZNE: <i>mgr inż. Marcin Skrobała</i>	WKP/0207/PWOE/17 w specjalności instalacyjnej do projektowania bez ograniczeń		E1
BRANŻA:	STADIUM:	DATA:	SKALA:
Elektryczna	Projekt techniczny	04.2023	1:100
TYTUŁ RYSUNKU:	INSTALACJA ELEKTRYCZNA - OŚWIETLENIE BUDYNEK SOCJALNO-SZATNIOWY		