

PROTOKÓŁ B/SW/2024
z okresowej kontroli rocznej stanu technicznego siłowni zewnętrznej

Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2023.682 z późn. zm.)

I. Zakres kontroli

Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie:

- 1) wykonania zaleceń z poprzednich kontroli,
- 2) elementów narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
- 3) stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu, estetyki obiektu oraz jego otoczenia

Data kontroli:

22.03.2024 r.

Data następnej kontroli:

zgodnie z ustawą Prawo budowlane

II. Informacje ogólne o obiekcie

Rodzaj obiektu

Obiekty małej architektury użytkowej, służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku

Adres

Świętochłowice ul. Świerczyny

Zarządca

Gmina Świętochłowice
ul. Katowicka 54
41-600 Świętochłowice



Wypożyczenie	urządzenia: - twister/wahadło - masażer podwójny - koła tai chi elementy małej architektury: - stoły do gier planszowych 2 szt. - stół do gry w ping ponga - ławki 5 szt. - kosz betonowy	
Nawierzchnia	gruntowa, trawnik	
Ogrodzenie	brak	
Tablica regulaminowa	jest	
III. Sprawdzenie wykonania zaleceń z poprzednich kontroli		
Zalecenia		Stopień wykonania zaleceń
Zgodnie z protokołem B/SW/2023		wykonano z wyłączeniem: - wymiany blaty stołów do gier planszowych - usunięcia nadmiaru ziemi z nawierzchni brukowej przy podporach ławek i stołów
IV. Ustalenia oraz wnioski po sprawdzeniu stanu technicznego ustalenia dokonane w zakresie kontroli, w tym wskazanie nieprawidłowości, jeżeli zostały stwierdzone		
Element, urządzenie, instalacja	Stan techniczny, zużycie	Uwagi
1. twister/wahadło 2. masażer podwójny 3. koła tai chi 4. stoły do gier planszowych 2 szt. 5. stół do gry w ping ponga 6. ławki 5 szt. 7. kosz betonowy 8. nawierzchnia 9. tablica regulaminowa	1. dostateczny – uszkodzenia powłok malarskich, ogniska korozji 2. dobry 3. dobry 4. zły - wykruszenia powierzchni przy krawędzi plansz do gier, oznaczenia na planszach wytarte, stoły zdewastowane 5. dostateczny 6. dostateczny – wytarte powłoko ochronne desek siedzisk, uszkodzenia powierzchniowe desek 7. dobry 8. dostateczny – ubytki i nierówności, przeddepty, nagromadzenie ziemi przy podporach urządzeń i ławek 9. zły – regulamin nieczytelny poprzez zaklejenie treści	1. twister/wahadło – usunąć ogniska korozji i odnowić powłoki lakiernicze 2. masażer podwójny – bez uwag 3. koła tai chi – bez uwag 4. stoły do gier planszowych 2 szt. – blaty stołów wymienić na nowe 5. stół do gry w ping ponga – bez uwag 6. ławki – bez uwag 7. kosz – bez uwag 8. nawierzchnia – z nawierzchni brukowanej usunąć nagromadzoną ziemię przy podporach stołów i ławek 9. tablica regulaminowa – bez uwag

V. Czynności mające na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości	VI. Termin wykonania czynności
<ol style="list-style-type: none"> 1. Wymienić blaty stołów do gier planszowych 2. Usunąć z tablicy naklejkę zasłaniającą treść regulaminu 3. Usunąć nadmiar ziemi z nawierzchni brukowej przy podporach stołów i ławek. 4. Usunąć ogniska korozji, uzupełnić powłoki lakiernicze elementów metalowych. Oczyszczyć elementy drewniane, zaszpachlować lub zaflekować ubytki, zeszlifować zadarte krawędzie, zabezpieczyć całość preparatem grzybobójczym, jednokrotnie zaimpregnować elastyczną lazurą ochronną lub farbą olejną do drewna. 	<p>od 1 do 2 - niezwłocznie 3, 4 - do 30.06.2024 r.</p>
VII. Określenie metod i środków użytkowania elementów obiektów narażonych na szkodliwe działanie wpływów atmosferycznych i niszczące działanie innych czynników:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. zaleca się wykonywanie codziennych i funkcyjnych przeglądów obiektów pod względem zużycia i dalszej przydatności, podczas których sprawdza się: <ul style="list-style-type: none"> – czystość obiektu, stan nawierzchni, prześwity między urządzeniami a nawierzchnią, ostre krawędzie oraz wystające fundamenty, – funkcjonowanie i stabilność urządzeń, – stopień zużycia urządzeń oraz ewentualnych ich zniszczeń poprzez akty wandalizmu, 2. należy na bieżąco uzupełniać ewentualne ubytki w nawierzchni bezpiecznej, 3. zaleca się wykonywanie bieżących robót konserwacyjnych i napraw, 4. brak szczególnych wymagań w zakresie metod i środków użytkowania elementów obiektów narażonych na szkodliwe działanie wpływów atmosferycznych i niszczące działanie innych czynników – zgodnie z wytycznymi dostawców/producenta oraz warunkami udzielonych gwarancji. 	
VIII. Wyciąg z dokumentacji zdjęciowej wykonanej w toku kontroli:	
 	 

<p>Dokonujący kontroli stanu technicznego</p> <p>mgr inż. Mateusz Szampera</p> <p>mgr inż. Michał Lange</p>	<p>.....</p> <p>(podpis oraz pieczętka)</p> <p>.....</p> <p>(podpis oraz pieczętka)</p>
--	---