

Diagram przedstawia połączenie rury gazowej PE63 z rurą osłonową PE110. Rura gazowa jest włożona do rury osłonowej. Połączenie jest zabezpieczone uszczelnieniem końcówek pianką poliuretanową o długości 0,20 m. Rura osłonowa ma długość 1,00 m.

Zadanie inwestycyjne	Budowa instalacji gazowej zewnętrznej		
Adres budowy	Jedn. ewid. 100508 2 - Łyszkowice dz. nr ew. 1086/1, 1086/2, obr. 0009 Wrzeczko		
Inwestor	FARMACORE SP. Z O.O. UL. RAKOWIECKA 65/67, 50-422 WROCŁAW		Data: VI 2023
Tytuł rysunku	Rura osłonowa - schemat		Skala:
Projektant: mgr inż. Tomasz Grzejszczak	uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i inst. gaz., wod-kan, ciepłych, wentylacyjnych nr ew. LOD/0967/POOS/08, LOD/1308/OWOS/10		Rys.
Sprawdzający: mgr inż. Marek Skóra	uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i inst. gaz., wod-kan, ciepłych, wentylacyjnych nr ew. MAZ/0459/PBS/15		5
Asystował: mgr inż. Tomasz Kmiecinski			