



- 1- proj. przył cze gazowe wg odrebñ go opracowania
- 2- proj. zespół gazowy na przył czu wg odr bñego opracowania
- 3- projektowana instalacja doziemna gazu ziemnego redniego ci nienia PE100 SDR11 r 63mm L=319,0 m
- 4- projektowany zespół gazowy redukcyjny
- 5- proj. sie gazowa wg odr bñego opracowania
- 6- przył czany budynek magazynowo - biurowy do sieci gazowej na etapie budowy wraz z

- # niezb. dn. infrastrukt. wg odr. bnego opracowania
- proj. instalacja doziemna
 - proj. przyłącze gazowe
- R.O.
- rura osłonowa PE 110mm dla gazociągu 63mm
 - proj. rury osłonowe śr. 110mm na istn. kablach elektroen. oraz telekom. L=2m
 - numery działek
 - granice działek

Uwaga: do stacji gazowej SIME należy doprowadzić zasilający kabel elektryczny na potrzeby telemetrii.

Rurociąg gazowy układać z zachowaniem odległości pionowej min. 0,2m między ściankami rur (kabli)

PRZEDSIĘBIORCA
Tomasz Kozak
99-400 Łowicz, Lilińska 5/7
tel. 784 395 571
NIP 7962618899, REGON 101790892

GEODETA UPRAWNIOWANY
inż. Marcin Drabiniak
Nr upr. 20974

GEODETA
mgr inż. Tomasz Kozak

| | |
|--|--|
| <p>Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, które miały na celu wypracowanie i wyrażenie w formie planu i mapy rzeczywistego przebiegu granicy, a także realizacji zwiera opartej technicznie zweryfikowanej. Jednocześnie informuję, że jestem świadom odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.</p> | |
| <p>Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych</p> | <p>GKN.6642.1.457.2023</p> |
| <p>Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie</p> | <p>STAROSTA ŁOWICKI</p> |
| <p>Wykonawca prac geodezyjnych</p> | <p>PRZEDSIĘBIORSTWO Tomasz Kozak 99-400 Łowicz, Łowicka tel. 784 395 571 NIP 780-003-889, REGON 167070</p> |
| <p>Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik powyższej wytyczki</p> | <p>GKN.6642.1.457.2023 z dnia 13.03.2023</p> |
| <p>Imię i nazwisko oraz imię i nazwisko zawodowych inżynierów</p> | <p>inr. Marcin Dąb ulp. 20, 2044 – zask</p> |

Potwierdzam zgodność mapy z oryginałem

Projektant:
mgr in . Tomasz Grzeszczak

| | | | |
|---|---|--|--|
| Zadanie inwestycyjne | Budowa instalacji gazowej zewn. trzniej | | |
| Adres budowy | Jedn. ewid. 100508.2 - Lyszkowice dz. nr ew. 1086/1, 1086/2, obr. 009 Wrzeczko | | |
| Investor | FARMACORE SP. Z O.O. UL. RAKOWIECKA 65/67, 50-422 WROCLAW | | |
| Tytuł rysunku | Projekt zagospodarowania terenu - inst. zewn. gazowa | | |
| Projektant: mgr in. Tomasz Grzejszczak | uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i inst. gaz., wod.-kanalizacyjnych, wentylacyjnych nr ew. ŁOD2967.PODS.08, ŁOD1.308.OWC0S.10 | | |
| Sprawdzący cy: mgr in. Marek Skóra | uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i inst. gaz., wod.-kanalizacyjnych, wentylacyjnych nr ew. MAZ/0459/PBS/15 | | |
| Asystował: mgr in. Tomasz Kmiecik ski | | | |