



- 1- kurek odcinający kołnierzowy DN50
- 2- filtr gazowy DN50
- 3- manometr 0-0,6 MPa z kurkiem
- 4- reduktor np VF100, ciśnienie wylotowe 5 kPa
- 5- manometr niskociśnieniowy z kurkiem
- 6- kurek odcinający kołnierzowy dn65
- 7- zawór klapowy MAG-3 dn65.

Obudowę zespołu gazowego wykonać z materiału niepalnego. Szafka wentylowana, posadowiona na fundamencie ew. stojakach fabrycznych

Zadanie inwestycyjne	Budowa instalacji gazowej zewnętrznej	
Adres budowy	Jedn. ewid. 100508_2 - Łyszkowice dz. nr ew. 1086/1, 1086/2, obr. 0009 Wrzeczko	
Inwestor	FARMACORE SP. Z O.O. UL. RAKOWIECKA 65/67, 50-422 WROCŁAW	Data: VI 2023
Tytuł rysunku	Schemat zespołu gazowego redukcyjno-odcinającego	Skala:
Projektant: mgr inż. Tomasz Grzeszczak	uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i inst. gaz., wod-kan, cieplnych, wentylacyjnych nr ew. LOD/0967/POOS/08, LOD/1308/OWOS/10	Rys.  <b>3</b>
Sprawdzający: mgr inż. Marek Skóra	uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i inst. gaz., wod-kan, cieplnych, wentylacyjnych nr ew. MAZ/0459/PBS/15	
Asystował: mgr inż. Tomasz Kmiecinski		