

## Opis Przedmiotu Zamówienia

**Przegląd kotła gazowego typu BUDERUS G515 – 2 szt.**

Zakres wykonania prac :

1. Czyszczenie i regulacja palników gazowych polegająca na:
  - wymiana dyszy
  - wymiana wkładu filtrującego
  - czyszczenie elektrod zapłonowych lub wymiana
  - kontrola i regulacja ciśnień na dyszy
  - regulacja serwowomotoru palnika
  - regulacja palnika wraz z wykonaniem analiz spalin
2. Kontrola automatyki kotła:
  - regulacja sterownika wraz z nastawami temperatur
  - kontrola zabezpieczeń termicznych kotła
  - kontrola zabezpieczeń przed wzrostem ciśnienia powyżej dopuszczalnego
  - kontrola działania zaworów bezpieczeństwa
  - kontrola pracy pomp
  - kontrola pracy zaworów i klap napędowych
  - sprawdzenie działania zabezpieczeń przed brakiem wody w kotle
  - sprawdzenie wentylacji nawiewnej i wywiewnej
3. Czyszczenie kotła raz w roku polegająca na:
  - otwarciu drzwi rewizyjnych
  - wyjęciu zawirowywaczy spalin
  - czyszczeniu zawirowywaczy
  - czyszczeniu kanałów spalinowych i komory spalania
  - wsunięciu zawirowywaczy w kanały spalin
  - zamontowanie pokrywy rewizyjnej i drzwiczek kotła.

**Kontrola szczelności wewnętrznej instalacji gazowej  
wraz ze sprawdzeniem działania detektora gazu Gazex**

- czujnik metanu
- czujnik dwutlenku węgla

Zleceniodawca dopuszcza możliwość dokonania wizji lokalnej na miejscu wykonania zadania – Katowice ul. Jankego 15

Osoba do kontaktu:

- Krzysztof Sikora tel: 47 851 23 82  
tel: 798 031 941