




WYTYCZNE OTWOROWANIA

przekrój



OTWOROWANIE DOSTAWCY KONTENERA:

- 1 - OTWÓR MONTAŻOWY KOMINA SPALINOWEGO. ŚREDNICA 72 cm
- 2 - OTWÓR REWIZYJNY, ZAMYKANY I USZCZELNIONY, ZAWORU BEZPIECZEŃSTWA 30x30 cm
- 3 - OTWÓR REWIZYJNY, ZAMYKANY I USZCZELNIONY, INSPEKCJI KOTŁA 70x50 cm
- 4 - OTWÓR CZERPNY POWIETRZA 100x200 cm
- 5 - OTWÓR REWIZYJNY, ZAMYKANY I USZCZELNIONY, INSPEKCJI KOTŁA 40x46 cm
- 6 - DRZWI DWUSKRZYDŁOWE 120x220
- 7 - OTWÓR ŚREDNICA 36cm
- 8 - OTWÓR ŚREDNICA 36cm
- 9 - OTWÓR POD WYWIETRZAK DACHOWY. ŚREDNICA 70cm

OTWOROWANIE DO WYKONANIA NA BUDOWIE:

- 10 - PRZYŁĄCZE SPUSTU WODY Z INSTALACJI DN80. OTWÓR 9cm
11 - OTWÓR DLA RURY WYRZUTOWEJ ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA DN80
12 - OTWÓR DLA RURY ODWADNIAJĄCEJ ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA DN80
Hości=1,65m n.p.p
13 - OTWÓR POD PRZEWÓD ODMULANIA I SPUST WODY Z KOTŁA DN50
14 - OTWÓR PRZEWODU PALIWOWEGO

UWAGA:

Otwór przewodu paliwowego (nr 14) znajduje się na przeciwległej ścianie kontenera - do weryfikacji podczas wizji lokalnej.

