

PGNiG TERMIKA  
Energetyka Przemysłowa S.A.  
Zakład Jastrzębie-Zdrój  
Oddział Zofiówka

## **Opis przedmiotu zamówienia**

**Temat: Remont separatorów elektromagnetycznych taśmociągów TN-3 i TW-4 w Zakładzie Jastrzębie-Zdrój Oddział Zofiówka**

### **1. OPIS ZADANIA:**

Wykonanie przeglądu okresowego separatorów elektromagnetycznych taśmociągów TN-3 i TW-4 .

### **2. ZAKRES ROBÓT:**

- 2.1. Pomiar skuteczności separacji.
- 2.2. Regulacja czułości wykrywaczy metali.
- 2.3. Pomiar natężenia i regulacja siły pola magnetycznego pod separatorami elektromagnetycznymi.
- 2.4. Weryfikacja części szybko zużywających się (łożyska wraz z uszczelnieniami, taśmy wynoszące separatorów, przekładnie napędowe).
- 2.5. Wymiana oleju w przekładniach napędowych.
- 2.6. Sprawdzenie i regulacja położenia urządzenia na przenośnikach taśmowych.
- 2.7. Czyszczenie i konserwacja urządzenia.
- 2.8. Sprawdzenie kompensacji anten wykrywacza.

### **3. MATERIAŁY:**

- 3.1. Części zamienne i materiały podstawowe dostarcza Wykonawca.
  - 3.1.1. Łożyska wraz z uszczelnieniami
  - 3.1.2. Taśmy wynoszące separatorów
  - 3.1.3. Przekładnie napędowe
- 3.2. Materiały pomocnicze niezbędne do wykonania zadania dostarcza Wykonawca.

### **4. INFORMACJE DODATKOWE:**

- 4.1. Ofertę proszę przedstawić w sposób następujący:
  - 4.1.1. Zakres podstawowy
  - 4.1.2. Zakup i wymiana łożysk wraz z uszczelnieniami - ... zł/kpl.
  - 4.1.3. Zakup i wymiana taśm wynoszących separatorów - ... zł/kpl.
  - 4.1.4. Zakup i wymiana przekładni napędowych - ... zł/kpl.
- 4.2. Transport i sprzęt techniczny niezbędny do wykonania zadania w zakresie Wykonawcy.

- 4.3. Utylizacja wszystkich materiałów odpadowych powstałych w trakcie wykonywania prac po stronie Wykonawcy.
- 4.4. Złom powstały w wyniku prowadzonych prac jest własnością Zamawiającego. Powstałe odpady metalowe należy przetransportować w miejsce wskazane przez Zamawiającego.
- 4.5. W przypadku konieczności wykonania prac dodatkowych wynikłych w trakcie wykonanego przeglądu, Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania służb ruchowych Zamawiającego oraz wykonania dokumentacji zdjęciowej uszkodzenia.
- 4.6. Możliwa wizja lokalna na obiekcie nieobowiązkowa. Celem uzgodnienia terminu wizji lokalnej należy kontaktować się z:  
Mariusz Kaproń tel.: 32 75 37 623, kom. 883 343 555, e-mail:  
mariusz.kapron@termika.pgnig.pl
- 4.7. Warunkiem dopuszczenia do procedury przetargowej jest przedstawienie co najmniej 3 referencji z okresu 5 lat na wykonanie prac związanych z przeglądami i naprawami tego typu urządzeń.

## **5. TERMINY, ODBIÓR, PŁATNOŚCI:**

- 5.1. Termin realizacji: od 01.07.2024 do 01.08.2024.
- 5.2. Minimalny okres gwarancji na wykonane prace oraz zastosowane materiały i urządzenia wynosi 12 miesięcy.