

l. dz. IR-2221- **480** / **7499** /24/KP

Katowice 30 września 2024 r.

### **Zaproszenie do złożenia oferty**

Wydział Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, zwany dalej Zamawiającym, zwraca się o złożenie oferty na: „**Wykonanie komina spalinowego dla dwóch kotłów gazowych w KP V w Sosnowcu przy ul.Kościuszkowców 47**”

Zamówienie zostanie zrealizowane w trybie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 roku oraz art. 72 Kodeksu Cywilnego

1. Zamawiający wymaga zakupu, dostawy, montażu i podłączenia nowego komina zewnętrznego do instalacji spalinowej wychodzącej z przedmiotowych kotłów gazowych. W ramach zlecenia wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia wszystkich niezbędnych czynności i dostawy oraz montażu do osiągnięcia celu.

#### **Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia (zał. nr 1)**

2. Wykonawca oferuje wykonać zadanie za cenę ryczałtową która obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zadania. Celem określenia ceny ofertowej Zamawiający odbędzie obowiązkową wizję lokalną we wskazanej jednostce. Umówienie wizyty pod nr 47 8521-365

Wymagania zamawiającego:

- termin realizacji zamówienia: 7 (słownie:siedem) dni od daty podpisania Umowy
- ofertę proszę złożyć elektronicznie na platformie zakupowej
- termin składania ofert upływa zgodnie z warunkami wskazanymi na platformie zakupowej
- Zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, który przedstawi najkorzystniejszą dla Zamawiającego ofertę cenową
- Zamawiający zastrzega sobie 30 dniowy termin płatności
- Wszelkie zapytania proszę składać za pośrednictwem platformy zakupowej. W razie problemów ze złożeniem oferty proszę kontaktować się z HelpDeskciem EB2B – kontakt w stopce strony internetowej
- Zamawiający nie zwraca Wykonawcom kosztów związanych z przygotowaniem i złożeniem oferty przez Wykonawcę

**UWAGA!**

**Wykonawca udziela zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji na dostarczony i zamontowany komin.**

Na potwierdzenie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO, Wykonawca złoży oświadczenie przed zakończeniem terminu składania ofert, w zakładce "załączniki" na platformie zakupowej, zgodne z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego postępowania.

Oferta Wykonawcy, który ze swej winy odstąpił od podpisania zlecenia u Zamawiającego lub nie zrealizował zamówienia na zlecenie u Zamawiającego, bądź zrealizował po wyznaczonym terminie, zrealizował bez należytej staranności – może nie zostać wzięta pod uwagę.

Zamawiający informuje, że nie będzie możliwe wycofanie oferty po zakończeniu ostatniego etapu postępowania. Prośba Wykonawcy o usunięcie oferty po zakończeniu ostatniego etapu, potraktowanego będzie jako odstąpienie Wykonawcy od realizacji

**Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od udzielenia zamówienia bez podania przyczyny, co nie może być podstawą ewentualnych roszczeń zaproszonego Wykonawcy wobec Zamawiającego**

NACZELNIK  
WYDZIAŁU INWESTYCJI I REMONTÓW  
KWP W KATOWICACH  
podinsp. Marek GADZIŃSKI

Załączniki:

- nr 1 - OPZ
- nr 2 - RODO
- nr 3 - Brak wykluczenia
- nr 4 - Wzór umowy
- nr 5 - Oględziny

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest:

**„Wykonanie komina spalinowego dla dwóch kotłów gazowych w KP V w Sosnowcu przy ul.Kościuszkowców 47”**

**Stan istniejący:**

Na terenie Komendy Policji w znajduje się kotłownia z dwoma kotłami gazowymi, które uległy awarii, a z których spaliny odprowadzane były przewodem kominowym wewnątrz budynku, wychodzącym z kotłowni i zakończonym ponad dachem komisariatu. W miejsce starych kotłów zamontowano kotły gazowe nowszej generacji. W trakcie ich uruchamiania dokonano pomiaru spalin oraz szczelności istniejącego komina spalinowego z wynikiem negatywnym. Ze względu na b. zły stan techniczny przedmiotowego komina wewnętrznego koniecznym jest wykonanie nowego komina zewnętrznego o średnicy dostosowanej do pracy dwóch nowych kotłów gazowych.

**Zakres prac do wykonania:**

1. Odłączenie istniejącego podłączenia przewodu spalinowego dwóch kotłów do nieszczelnego komina spalinowego z jego zaślepieniem.
2. Wykonanie przekucia przez ścianę zewnętrzną w celu montażu kratki wentylacyjnej zapewniającej dopływ powietrza zewnętrznego. Obróbka budowlana ww otworu wentylacyjnego z malowaniem.
3. Wykonanie przekucia przez ścianę zewnętrzną w celu przejścia nowym kanałem spalinowym
4. Zakup, dostawa, montaż i podłączenie nowego komina zewnętrznego do instalacji spalinowej wychodzącej z przedmiotowych kotłów gazowych.
5. Podłączenie ww zewnętrznego przewodu spalinowego do dwóch kotłów gazowych.
6. Protokoły z pomiarów spalin.
7. Protokoły z wykonanego prawidłowego rozruchu kotłów oraz sprawdzenia poprawności działania.
8. Dokumentacja powykonawcza w wersji papierowej.



### **Wymagania zamawiającego**

1. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty na **okres 36 miesięcy**, które będą liczone od dnia odbioru końcowego oraz udziela gwarancji na okres równy gwarancji producenta na zamontowane części i urządzenia;
2. Wykonawca zobowiązany jest na wykonanie wszystkich robót w **terminie 7 dni** kalendarzowych od podpisania umowy;
3. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty zgodnie z przepisami;
4. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów bhp i ppoż;
5. Kierownik Budowy przed rozpoczęciem robót dokona przeszkolenia pracowników w zakresie bhp i ppoż;
6. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia na własny koszt pojemnik na składowanie i wywiezienie odpadów;
7. Zdemontowane części i urządzenia posiadające elementy metalowe pozostawić na stanie KP V. Pozostałe zdemontowane części i urządzenia nie posiadające elementów metalowych należy wywieźć i zutylizować.
8. Wykonawca z chwilą zakończenia robót jest zobowiązany do przywrócenia terenu do stanu pierwotnego.

### **Uwagi:**

1. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca przed przygotowaniem oferty dokonał wizji lokalnej w terenie i wyjaśnił ewentualne wątpliwości związane z realizacją zamówienia w celu uniknięcia nieprawidłowego skalkulowania ceny lub pominięcia pewnych elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia;
2. Użyte do montażu części muszą być nowe;
3. Do kontaktu w przedmiotowej sprawie wyznaczony został Inspektor Nadzoru

