

Opis przedmiotu zamówienia

Nazwa zamówienia:

Kontrolne rozładowanie akumulatorów siłowni WSZ-11 w KWP Rzeszowie, KMP Krosno i KMP Tarnobrzeg.

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kontrolnego rozładowania baterii akumulatorów siłowni telekomunikacyjnej WSZ-11 w jednostkach policji.
2. Wymagany termin realizacji: 10 dni od daty wysłania zlecenia
3. Typ i ilość akumulatorów:

Lp.	Lokalizacja	Typ	Ilość	Uwagi
1.	KWP Rzeszów	Bateria akumulatorów: 12 OPzV1500, 1580Ah	24 szt	Łańcuch nr 1
2.	KWP Rzeszów	Bateria akumulatorów: 12 OPzV1500, 1580Ah	24 szt	Łańcuch nr 2
3.	KMP Tarnobrzeg	Bateria akumulatorów: 6 OPzV600, 748Ah	24 szt	Łańcuch nr 1
4.	KMP Tarnobrzeg	Bateria akumulatorów: 6 OPzV600, 748Ah	24 szt	Łańcuch nr 2
5.	KMP Krosno	Bateria akumulatorów: 6 OPzV600, 748Ah	24 szt	Łańcuch nr 1
6.	KMP Krosno	Bateria akumulatorów: 6 OPzV600, 748Ah	24 szt.	Łańcuch nr 2

4. Wytyczne do wykonania kontrolnego rozładowania.
 - 4.1. Zamawiający wymaga, aby test pojemności dokonywany był tylko na jednym łańcuchu baterii. Drugi łańcuch baterijny może być testowany po całkowitym naładowaniu pierwszego, ale nie wcześniej niż 24 godziny od rozpoczęcia procedury testowania pierwszego łańcucha.
 - 4.2. Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań polegającego na jednoczesnym rozładowaniu dwóch łańcuchów akumulatorów.
 - 4.3. Kontrolne rozładowanie ma się odbywać na odłączonym z sytemu zasilania łańcuchu akumulatorów.
 - 4.4. Pomiar pojemności wykonywać pod obciążeniem 10-cio godzinnym (1/10 pojemności znamionowej akumulatora).
 - 4.5. Pomiar napięć poszczególnych ogniw wykonywać co ok. 1 h, zapisując w protokole.
 - 4.6. Zamawiający przewiduje możliwość zmniejszenia zakresu zlecenia dla Wykonawcy, tj. wskazanie do realizacji tylko wybranych pozycji z wykazu lokalizacji objętych przedmiotem zamówienia, a co się z tym wiąże zmniejszenia zakresu robót oraz całkowitej wartości zamówienia.
 - 4.7. Osoby prowadzące kontrolne rozładowanie muszą posiadać odpowiednie przeszkolenie z zakresu obsługi, instalacji i konfiguracji siłowni telekomunikacyjnej typu WSZ-11, potwierdzone odpowiednim dokumentem (certyfikat, zaświadczenie, świadectwo) wystawionym przez producenta siłowni lub autoryzowany serwis.
 - 4.8. Protokoły przekazać Zamawiającemu.