

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

*Lokalizacja:
Gliwice KP IV
ul.Strzelców Bytomskich 22*

Przedmiotem zamówienia jest:

dostawa i montaż klimatyzatora

*zakup, dostawa i montaż klimatyzatora o wydajności około 3,5kW
(LG, Mitsubishi, Carrier, Sinclair, Fujitsu)*

1. zakup, dostawa i montaż klimatyzatora (jednostka wewnętrzna i zewnętrzna)
 - klimatyzator przystosowany do pracy ciągłej
 - zestaw z pilotem;
 - zestaw z autostartem,
 - preferowane grawitacyjne odprowadzenie skroplin;
 - praca w zakresie temperatur zima -15°C latem +40°C;
 - skraplacz na zewnątrz przyjąć temperaturę pracy + 40°C;
 - wymagana praca ciągła klimatyzatora ze względu na specyfikę pracy w serwerowni;
 - preferowane urządzenie dedykowane do pracy w serwerowni;
 - preferowane urządzenie o poziomie hałasu do 30dB

zakres prac do wykonania:

- demontaż istniejącego klimatyzatora z odłączeniem el. i odprowadzenia skroplin (FONKO w pomieszczeniu dyżurnego).
- zakup, dostawa i montaż kompletnego klimatyzatora (jednostka zewnętrzna i wewnętrzna), wraz z instalacją odprowadzenia skroplin;
- montaż nowego klimatyzatora w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego;
- połączenie jednostki z instalacjami: chłodzącą, zasilającą i sterującą oraz odprowadzeniem skroplin;
- odprowadzenia skroplin grawitacyjne;
- podłączenie klimatyzatora do zasilania elektrycznego;
- napełnienie czynnikiem i uruchomienie klimatyzatora, sprawdzenie szczelności instalacji oraz wykonanie pomiarów kontrolnych temperatury i przepływu;
- prace budowlane polegające na:
 - przekuciu otworów z zastosowaniem przejścia systemowego,
 - zamurowaniu otworów,
 - zatynkowaniu i przywróceniu elewacji do stanu pierwotnego,
 - przewody chłodzące prowadzić w kortach instalacyjnych.
 - jednostka zewnętrzna montowana na podkładkach gumowych
 - roboty dekarские (w przypadku wykonania przejścia przez dach i zabezpieczenia przed przeciekaniem z użyciem przepustów dachowych)

Warunki realizacji przedmiotu zamówienia dla Wykonawcy :

- Wykonawca udziela gwarancji na zamontowane urządzenia minimum 36 miesięcy.
- W ramach gwarancji Wykonawca będzie dokonywał przeglądu i konserwacji urządzeń minimum 2 razy do roku.

- Serwis będzie świadczony w miejscu instalacji urządzeń.
- Przeglądy serwisowe dokonywane będą w dni robocze w godzinach 8⁰⁰ -15⁰⁰.
- Wykonanie usługi będzie każdorazowo potwierdzane przez Zamawiającego protokołem odbioru wykonania usługi.
- Terminy przeglądów uzgadniane będą z Zamawiającym tel. 47 85-92-360
- Prace będą prowadzone pod nadzorem uprawnionego pracownika.
- Wykonawca uzupełnia kartę klimatyzatora a w przypadku jej braku zakłada nową (załącznik nr 6).
- Koszty materiałów niezbędne do wykonania montażu i serwisu w całości ponosi Wykonawca.
- Wykonawca zobowiązuje się do: utrzymywania należytego porządku na terenie prowadzonych prac, usunięcia odpadów powstałych w trakcie realizacji prac na własny koszt, nie wylewania odpadów płynnych lub pozostałości chemii przemysłowej do kanalizacji.
- Zobowiązuje się Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami wraz z uwzględnieniem wszelkich ich zmian w trakcie realizacji zakresu umownego.
- Wykonawca zapewnia niezbędny sprzęt ochrony osobistej dla każdego pracownika: kaski, kamizelki odblaskowe, okulary ochronne, obuwie ochronne wg standardu BHP.
- Wymagania dla podmiotu świadczącego usługę:
 - świadectwo kwalifikacyjne SEP
 - imienny spersonalizowany certyfikat F- GAZ

Każdy z Wykonawców przed złożeniem oferty dokona oględzin miejsca budowy – oględziny o których mowa zostaną potwierdzone pisemnie i załączone do oferty. Brak ww. potwierdzenia wykluczy ofertę z postępowania. Osoba do kontaktu: Renata Komisarczyk tel. 47 85-92-360.

Tam, gdzie w opisie przedmiotu zamówienia został wskazany znak towarowy (marka), producent, dostawca, patent, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego Wykonawcę lub nastąpiło wskazanie norm, europejskich ocen technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych lub innych odniesień, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 lub ust. 3 ustawy, Zamawiający zgodnie z art. 99 ust. 4 i art. 101 ust. 4 ustawy, dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji.
dostawa i montaż klimatyzatora