

**Wykonawca przeglądu:**

**MODERNIZATORIUM**  
Emilia Ornat  
03-139 Warszawa, ul. Hanki Ordonówny 19/16  
NIP 894-29-14-402, Reg. 368137863

Data wykonania przeglądu: 2024-08-26

Data kolejnego przeglądu: 2025-08

Przyczyna przeglądu: **przeegląd okresowy****PROTOKÓŁ nr 12/08/2024/EW**

z przeglądu urządzeń oświetlenia awaryjnego/ewakuacyjnego

**Właściciel obiekt:**

URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

Warszawa

**Administrator i miejsce przeglądu:**

BUD. A

ul. SZCZĘŚLIWICKA 34

Warszawa

**Ogólna ocena stanu urządzeń****NEGATYWNA****Podstawa Prawna**

- PN---EN 1838-2005 Zastosowania oświetlenia; Oświetlenie awaryjne
- PN---EN 50172-2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego
- PN---92/N-01256/02 Znaki bezpieczeństwa. Eweakuacja
- PN---EN 60598-2-22 Oprawy oświetleniowe. Część 2-22. Wymagania szczegółowe - Oprawy do oświetlenia awaryjnego
- Rozporządzenie Min. Infrastruktury z dn. 12 marca 2009 w sprawie warunków technicznych jakim powinny podlegać budynki i ich usytuowanie.
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 21 kwietnia 2006 "W sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów i terenów

**W wyniku prac kontrolnych stwierdzono:**czas pracy awaryjnej: **W NORMIE** - z wyłączeniem uszkodzonych opraw

natężenie oświetlenia:

**powyżej 1,0lx w osi dróg ewakuacyjnych;****powyżej 5,0lx nad urządzeniami ppoż****powyżej 0,5lxw kazdym z pozostałych badanych punktów**

- czas załączenia systemu: &lt;2s;

**Pomiary wykonano w warunkach zaciemnienia, w godzinach nocnych/po zmroku****WYNIK PRZEGLĄDU - NEGATYWNY****IMIĘ I NAZWISKO OSOBY  
PRZEPROWADZAJĄCEJ PRZEGLĄD**

Pomiary Elektryczne  
Przemysław Malec  
DPL 600/685/22  
E1 - 600/685/22

**PIECZĘĆ FIRMOWA I ODPIS**

**MODERNIZATORIUM**  
Emilia Ornat  
03-139 Warszawa, ul. Hanki Ordonówny 19/16  
NIP 894-29-14-402, Reg. 368137863

Warszawa, dn. 26.08.2024

**PROTOKÓŁ nr 12/08/2024/EW**

**Ilościowy wykaz oprav nie spełniających wymagań**

LP	TYP OPRAWY	OCENA (*)	UWAGI
1	OPRAWA AW. 1	nie	przy pom. 13
2	OPRAWA AW. 1	nie	III p. - łącznik
3	OPRAWA AW. 1	nie	przy pom. 24
4	OPRAWA AW. 1	nie	przy pom. 25
5	OPRAWA AW. 1	nie	przy pom. 34
6	OPRAWA AW. 1	nie	przy pom. 35
7	OPRAWA AW. 1	nie	przy pom. 36
8	OPRAWA KIERUNKOWA. 1	nie	przy pom. 36

(\*) ocena stanu:

tak	pozytywny
nie	negatywny

**PRZYRZĄDY POMIAROWE**

TYP / NAZWA: SONEL MPI-520 Z PRZYSTAWKĄ LUKSOMETRYCZNĄ  
NUMER: 721345

**IMIĘ I NAZWISKO OSOBY PRZEPROWADZAJĄCEJ PRZEGLĄD**

Pomiary Elektryczne  
Przemysław Małec  
D1 - 80/1863/22  
E1 - 800/685/22

*Małgorzata Zawada*

**MODERNIZATORIUM**

*Grzegorz Ornat*

03-139 Warszawa, ul. Hanki Odonówi 19/16  
NIP 894-29-14-402, Reg. 368137863