

**Wykonawca przeglądu:****MODERNIZATORIUM**

Emilia Ornat

03-139 Warszawa, ul. Hanki Ordonów 19/16

NIP 894-29-14-402, Reg. 368137863

Data wykonania przeglądu: 2024-08-26

Data kolejnego przeglądu: 2025-08

Przyczyna przeglądu: **przeгляд okresowy****PROTOKÓŁ nr 15/08/2024/EW**

z przeglądu urządzeń oświetlenia awaryjnego/ewakuacyjnego

**Właściciel obiektu:**

URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

Warszawa

**Administrator i miejsce przeglądu:**

BUD. B

ul. SZCZĘŚLIWICKA 34

Warszawa

**Ogólna ocena stanu urządzeń****NEGATYWNA****Podstawa Prawna**

- PN---EN 1838-2005 Zastosowania oświetlenia; Oświetlenie awaryjne
- PN---EN 50172-2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego
- PN---92/N-01256/02 Znaki bezpieczeństwa. Eweakuacja
- PN---EN 60598-2-22 Oprawy oświetleniowe. Część 2-22. Wymagania szczegółowe - Oprawy do oświetlenia awaryjnego
- Rozporządzenie Min. Infrastruktury z dn. 12 marca 2009 w sprawie warunków technicznych jakim powinny podlegać budynki i ich usytuowanie.
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 21 kwietnia 2006 "W sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów i terenów

**W wyniku prac kontrolnych stwierdzono:**czas pracy awaryjnej: **W NORMIE** - z wyłączeniem niesprawnych opraw

natężenie oświetlenia:

**powyżej 1,0lx w osi dróg ewakuacyjnych;****powyżej 5,0lx nad urządzeniami ppoż****powyżej 0,5lxw kazdym z pozostałych badanych punktów**

- czas załączenia systemu: &lt;2s;

**Pomiary wykonano w warunkach zaciemnienia, w godzinach nocnych/po zmroku****WYNIK PRZEGLĄDU - NEGATYWNY****IMIĘ I NAZWISKO OSOBY  
PRZEPROWADZAJĄCEJ PRZEGLĄD:**Pomiary Elektryczne  
Przemysław Małec  
D/1601/685/22  
E/1600/685/22**PIECZKA FIRMOWA I PODPIS  
MODERNIZATORIUM**Emilia Ornat  
03-139 Warszawa, ul. Hanki Ordonów 19/16  
NIP 894-29-14-402, Reg. 368137863

Warszawa, dn. 26.08.2024

Załącznik nr 1 do protokołu nr 15/08/2024/EW

Ilościowy wykaz oprav nie spełniających wymagań

| LP | TYP OBLAWY     | OCENA<br>(*) | UWAGI   |
|----|----------------|--------------|---|
| 1  | OPRAWA KIER. 1 | nie          | klatka schodowa "A" - IV/III p (prawa)        |
| 2  | OPRAWA KIER. 2 | nie          | klatka schodowa "A" - III/II p (prawa)        |
| 3  | OPRAWA KIER. 3 | nie          | klatka schodowa "A" - parter/ -1 (LEWA)       |
| 4  | OPRAWA KIER. 4 | nie          | klatka schodowa "A" - II/I p (prawa)          |
| 5  | OPRAWA KIER. 5 | nie          | klatka schodowa "B" - parter przy pom. 9      |
| 6  | OPRAWA KIER. 5 | nie          | klatka schodowa "B" - -1 przy pom. 006        |
| 7  | OPRAWA KIER. 5 | nie          | klatka schodowa "B" - -1 przy pom. Rozdzielni |
| 8  | OPRAWA KIER. 5 | nie          | klatka schodowa "B" - -1 w pom. Rozdzielni    |
| 9  | OPRAWA KIER. 5 | nie          | klatka schodowa "B" - -1 przy pom. 05C        |
| 10 | OPRAWA KIER. 5 | nie          | klatka schodowa "A" - -1 przy pom. 01         |

(\*) ocena stanu:

tak

pozytywny

nie

negatywny

PRZYRZĄDY POMIAROWE

TYP / NAZWA: SONEL MPI-520 Z PRZYSTAWKĄ LUKSOMETRYCZNĄ  
NUMER: 721345

IMIĘ I NAZWISKO OSOBY PRZEPROWADZAJĄCEJ PRZEGLĄD

Pomiary Elektryczne  
Przemysław Walec  
D1 1601/685/22  
E1 609/685/22

Małgorzata Zawada

MODERNIZACJA  
Emilia (O)  
03-139 Warszawa, ul. Maryi Ordery 1911E  
NIP 894-29-14402, Reg. 36813786